

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегиная ул., д. 15, лит. А
 Обслуживающая организация: Источники: Котельная 1 Невская

Договор: 8566.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23602

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207336
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,187
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/час: Qот.ср.= 0,045
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Qот.ср.= 18 Гкал/М=

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:

График: 14771

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: Гипп=
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,067
 ПРЭМ 0,027
 Qтеп.= 0 Qгвс.=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.ср.= 0,099
 Qгвс.ср.= 0,045
 Qгвс.= 18 Гкал/М=

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.03.2021	24.00	*	85,29	74,73	10,56	78,45	48,83	29,62	9,08	10,45	9,08	9,32	9,32	9,32	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02	77,02	3,04
24.03.2021	24.00	*	86,51	74,63	11,88	74,06	47,15	26,91	10,45	10,45	10,45	10,73	10,73	10,73	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42	2,89
25.03.2021	24.00	*	84,35	74,70	9,65	71,47	46,15	25,32	8,38	8,38	8,38	8,57	8,57	8,57	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	2,58
26.03.2021	24.00	*	84,66	74,81	9,85	70,19	45,34	24,85	8,95	8,95	8,95	9,17	9,17	9,17	69,09	69,09	69,09	69,09	69,09	69,09	69,09	69,09	2,55
27.03.2021	24.00	*	85,47	74,86	10,61	68,97	44,67	24,30	9,88	9,88	9,88	10,10	10,10	10,10	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	68,55	2,55
28.03.2021	24.00	*	86,62	74,79	11,83	68,96	44,92	24,04	11,25	11,25	11,25	11,49	11,49	11,49	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	68,63	2,55
29.03.2021	24.00	*	85,29	74,74	10,55	67,97	44,67	23,30	9,74	9,74	9,74	9,95	9,95	9,95	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	2,61
30.03.2021	24.00	*	85,57	74,56	11,01	67,28	44,40	22,88	10,06	10,06	10,06	10,29	10,29	10,29	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	66,85	2,46
31.03.2021	24.00	*	85,40	74,66	11,02	66,17	43,62	22,55	9,82	9,82	9,82	10,02	10,02	10,02	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	65,44	2,45
01.04.2021	24.00	*	86,56	74,56	12,00	66,28	43,40	22,88	10,88	10,88	10,88	11,09	11,09	11,09	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	66,06	2,39
02.04.2021	24.00	*	84,89	74,61	10,28	66,65	43,70	22,95	9,10	9,10	9,10	9,29	9,29	9,29	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	65,98	2,50
03.04.2021	24.00	*	86,54	74,52	12,02	66,99	43,54	23,45	10,88	10,88	10,88	11,11	11,11	11,11	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	2,40
04.04.2021	24.00	*	85,38	74,36	11,02	66,41	43,31	23,10	9,89	9,89	9,89	10,24	10,24	10,24	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	2,50
05.04.2021	24.00	*	85,99	74,53	11,46	66,99	43,33	23,25	10,88	10,88	10,88	11,11	11,11	11,11	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	2,45
06.04.2021	24.00	*	85,03	74,41	10,62	66,74	43,39	23,35	9,49	9,49	9,49	9,71	9,71	9,71	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	66,11	2,45
07.04.2021	24.00	*	84,70	75,04	9,66	66,92	43,44	23,48	8,52	8,52	8,52	8,70	8,70	8,70	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	66,33	2,45
08.04.2021	24.00	*	85,35	75,86	10,69	66,45	43,08	23,37	8,59	8,59	8,59	8,77	8,77	8,77	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	65,74	2,42
09.04.2021	24.00	*	86,55	75,86	10,69	66,62	43,17	23,45	9,67	9,67	9,67	9,86	9,86	9,86	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	66,12	2,42
10.04.2021	24.00	*	86,59	75,79	10,80	67,12	43,71	23,41	9,84	9,84	9,84	10,03	10,03	10,03	66,54	66,54	66,54	66,54	66,54	66,54	66,54	66,54	2,49
11.04.2021	24.00	*	87,79	75,88	11,91	66,98	44,89	23,19	10,95	10,95	10,95	11,15	11,15	11,15	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61	66,61	2,50
12.04.2021	24.00	*	85,16	76,21	8,95	67,32	44,88	22,46	8,07	8,07	8,07	8,25	8,25	8,25	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02	2,34
13.04.2021	24.00	*	86,82	76,22	10,60	66,38	44,89	21,49	9,72	9,72	9,72	9,92	9,92	9,92	66,16	66,16	66,16	66,16	66,16	66,16	66,16	66,16	2,34
14.04.2021	24.00	*	87,08	76,22	10,86	66,57	44,53	22,04	9,92	9,92	9,92	10,15	10,15	10,15	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	66,09	2,40
15.04.2021	24.00	*	86,21	76,34	9,87	66,57	44,21	22,36	8,95	8,95	8,95	9,13	9,13	9,13	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	2,40
16.04.2021	24.00	*	86,16	76,19	9,97	66,28	44,02	22,26	9,15	9,15	9,15	9,33	9,33	9,33	65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	65,09	2,36
17.04.2021	24.00	*	85,74	76,23	9,51	65,74	44,00	21,74	8,70	8,70	8,70	8,88	8,88	8,88	65,69	65,69	65,69	65,69	65,69	65,69	65,69	65,69	2,36
18.04.2021	24.00	*	87,90	76,11	11,79	66,33	44,41	21,92	10,93	10,93	10,93	11,15	11,15	11,15	66,31	66,31	66,31	66,31	66,31	66,31	66,31	66,31	2,45
19.04.2021	24.00	*	86,17	76,28	9,89	67,05	44,93	22,12	9,10	9,10	9,10	9,27	9,27	9,27	66,35	66,35	66,35	66,35	66,35	66,35	66,35	66,35	2,35
20.04.2021	24.00	*	86,40	76,29	10,11	67,36	45,20	22,06	9,36	9,36	9,36	9,54	9,54	9,54	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	2,35
21.04.2021	24.00	*	85,93	76,12	9,81	66,58	44,52	22,16	9,13	9,13	9,13	9,31	9,31	9,31	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	66,58	2,33
22.04.2021	24.00	*	85,94	75,61	10,18	67,00	44,87	22,13	9,12	9,12	9,12	9,31	9,31	9,31	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	2,36
Среднее	24.00	*	85,94	75,35	10,59	67,76	44,45	23,30	9,61	9,61	9,61	9,81	9,81	9,81	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21	67,21	2,47
Итого	744,00		2664,09	2335,74	328,35				297,82	297,82	297,82	304,11	304,11	304,11									76,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Гкал
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 76,12 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 304,11 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл.: 304,11 м.куб.

Филиал «Энергосбыт»
 ООО «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 20 г.
 Представитель теплонаблюдательной организации