

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков Ул., д. 12, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9041.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 25050

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

2-х трубная схема

График: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 202351
 Подлежащий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный трубопровод (M4)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 27.11.2021

Термопреобр.:
 КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Qотт = 0,457
 Qотх = 0
 Qгвс = M3*(n3-hxв)
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)
 Qотт = 0,457
 Qотх = 0
 Qгвс = M3*(n3-hxв)
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ. Гкал						
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Улодпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2		P4 кг/см2					
23.03.2021	24.00		168.17	168.17	0.00	80.99	51.47	29.52																			
24.03.2021	24.00		170.03	170.03	0.00	77.09	50.16	26.93																			4.97
25.03.2021	24.00		170.81	170.81	0.00	74.08	48.68	25.40																			4.58
26.03.2021	24.00		169.61	169.61	0.00	72.50	47.73	24.77																			4.34
27.03.2021	24.00		170.02	170.02	0.00	71.37	47.37	24.00																			4.20
28.03.2021	24.00		170.52	170.52	0.00	71.07	47.50	23.57																			4.08
29.03.2021	24.00		170.52	170.52	0.00	70.19	47.17	23.02																			4.02
30.03.2021	24.00		170.04	170.04	0.00	69.36	46.78	22.58																			3.93
31.03.2021	24.00		168.64	168.64	0.00	68.90	46.22	22.68																			3.84
01.04.2021	23.00		161.95	161.95	0.00	69.52	46.55	22.97																			3.83
02.04.2021	24.00		169.33	169.33	0.00	69.11	46.40	22.71																			3.72
03.04.2021	24.00		169.08	169.08	0.00	69.42	46.33	23.09																			3.85
04.04.2021	24.00		168.89	168.89	0.00	69.29	46.24	23.05																			3.90
05.04.2021	24.00		170.21	170.21	0.00	69.05	46.24	23.14																			3.93
06.04.2021	24.00		168.50	168.50	0.00	69.19	45.73	23.46																			3.90
07.04.2021	24.00		168.75	168.75	0.00	69.28	45.94	23.34																			3.94
08.04.2021	24.00		167.82	167.82	0.00	69.19	45.73	23.46																			3.94
09.04.2021	24.00		168.84	168.84	0.00	69.70	45.95	23.75																			3.94
10.04.2021	24.00		170.04	170.04	0.00	69.43	46.08	23.35																			4.01
11.04.2021	24.00		170.38	170.38	0.00	69.39	46.28	23.11																			3.97
12.04.2021	24.00		172.18	172.18	0.00	69.69	47.20	22.49																			3.94
13.04.2021	24.00		170.59	170.59	0.00	69.17	47.20	21.97																			3.88
14.04.2021	24.00		171.70	171.70	0.00	69.60	47.04	22.56																			3.75
15.04.2021	24.00		126.14	126.14	0.00	82.38	48.06	34.32																			3.88
16.04.2021	24.00		157.00	157.00	0.28	68.65	45.60	23.05																			4.32
17.04.2021	24.00		169.19	169.19	0.00	69.59	47.25	21.83																			3.64
18.04.2021	24.00		167.90	167.90	0.00	69.23	47.25	21.98																			3.70
19.04.2021	24.00		169.25	169.25	0.00	69.09	47.26	21.83																			3.70
20.04.2021	24.00		167.59	167.59	0.00	69.36	47.30	22.06																			3.69
21.04.2021	24.00		166.66	166.66	0.00	68.81	46.76	22.14																			3.70
22.04.2021	24.00		166.56	166.56	0.00	68.88	46.74	22.14																			3.68
Среднее	23.97		167.54	167.52	0.03	70.72	47.04	23.68																			3.69
Итого	743.00		5186.89	5186.04	0.85																						122.50

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Улп, т Общ. Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 122,86 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Улвс. ил. м. куб. 0 куб.м

