Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9193.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28657**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 202631**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**
Режим (схема):
график: **149/70**

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	расходомер: ПРЭМ-32-D	0,2	30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= **0,43**	Qвент.= **0**	Qтех.= **0**	Qтех.гв= **0**	Qгвс.= **0**				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср **0**	Qгвс.ср= **0**				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= **130,633**	Gвент.= **0**	Gтех.= **0**	Gтех.гв= **0**	Gгвс.= **0**	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00		203,11	203,11	0,00	81,00	51,97	29,03														5,90
24.03.2021	24,00		205,07	205,07	0,00	77,10	50,78	26,32														5,40
25.03.2021	24,00		206,18	206,18	0,00	74,09	49,48	24,61														5,08
26.03.2021	24,00		204,93	204,93	0,00	72,48	48,63	23,85														4,90
27.03.2021	24,00		205,41	205,41	0,00	71,29	48,16	23,13														4,76
28.03.2021	24,00		205,76	205,76	0,00	71,10	48,25	22,85														4,70
29.03.2021	24,00		205,64	205,64	0,00	70,20	47,78	22,42														4,62
30.03.2021	24,00		205,04	205,04	0,00	69,37	47,29	22,08														4,53
31.03.2021	24,00		203,41	203,41	0,00	68,83	46,79	22,04														4,49
01.04.2021	24,00		203,72	203,72	0,00	69,49	47,02	22,47														4,58
02.04.2021	7,00		59,61	59,61	0,00	68,75	46,86	21,89														1,33
03.04.2021																						
04.04.2021																						
05.04.2021																						
06.04.2021																						
07.04.2021																						
08.04.2021																						
09.04.2021																						
10.04.2021																						
11.04.2021																						
12.04.2021																						
13.04.2021	14,00		113,32	113,32	0,00	69,30	47,92	21,38														2,43
14.04.2021	24,00		207,76	207,76	0,00	69,49	47,78	21,71														4,51
15.04.2021	24,00		154,66	154,66	0,00	82,38	49,02	33,36														5,15
16.04.2021	24,00		190,00	190,00	0,00	68,14	46,10	22,04														4,19
17.04.2021	24,00		203,70	203,70	0,00	69,34	47,70	21,64														4,41
18.04.2021	24,00		203,96	203,96	0,00	68,96	47,77	21,19														4,33
19.04.2021	24,00		202,16	202,16	0,00	69,09	47,76	21,33														4,32
20.04.2021	24,00		201,92	201,92	0,00	69,26	47,90	21,36														4,32
21.04.2021	24,00		200,47	200,47	0,00	68,44	47,36	21,08														4,23
22.04.2021	24,00		200,08	200,08	0,00	68,79	47,34	21,45														4,30
Среднее	22,71		200,55	200,55	0,00	71,28	48,08	23,20														4,65
Итого	**477,00**		**3985,91**	**3985,91**	**0,00**																	**92,48**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **267** час **51,96** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **267** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,68** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **144,44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации
«___»
_____/