

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриников Ул., д. 5, лит. В ИТГП1
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 148849.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 32982

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Включитель: ВКТ-7 № 206952
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер: Гплп=
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 0,2
 0,2
 30
 КТСЛН
 КТСЛН

Приборы УУТЭ поверены до: 27.11.2021
 Смах=
 30
 Термопреобр.: КТСЛН
 КТСЛН

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Qот.= 0,1478
 Qтеп.= 0
 Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Qтех.гвс.ср= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (ср.час): Кал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут:

Qтеп.= 44,9013
 Qтех.= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Дата

Учет отопления (ТВ-1)
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ. Кал
			T	Т	T	°C																		
23.03.2021	24.00		105,95	105,95	0,00	81,03	58,51	22,52																2,39
24.03.2021	24.00		106,95	106,95	0,00	77,15	57,03	20,12																2,15
25.03.2021	24.00		107,56	107,56	0,00	74,16	55,54	18,62																2,00
26.03.2021	24.00		106,92	106,92	0,00	72,53	54,23	18,30																1,96
27.03.2021	24.00		107,27	107,27	0,00	71,43	53,73	17,70																1,90
28.03.2021	24.00		107,63	107,63	0,00	71,12	53,82	17,30																1,86
29.03.2021	24.00		107,52	107,52	0,00	70,23	53,61	16,62																1,79
30.03.2021	24.00		107,08	107,08	0,00	69,41	53,10	16,31																1,81
31.03.2021	24.00		106,04	106,04	0,00	68,95	52,39	16,56																1,75
01.04.2021	24.00		106,08	106,08	0,00	68,95	52,39	16,56																1,76
02.04.2021	24.00		106,51	106,51	0,00	69,11	52,33	16,78																1,79
03.04.2021	24.00		106,29	106,29	0,00	69,42	52,44	16,98																1,81
04.04.2021	24.00		106,43	106,43	0,00	69,01	52,10	16,91																1,80
05.04.2021	24.00		107,14	107,14	0,00	69,30	52,31	16,99																1,82
06.04.2021	24.00		106,18	106,18	0,00	69,04	51,86	17,18																1,83
07.04.2021	24.00		106,19	106,19	0,00	69,27	51,76	17,51																1,87
08.04.2021	24.00		105,36	105,36	0,00	69,19	51,46	17,73																1,80
09.04.2021	24.00		106,03	106,03	0,00	69,70	51,85	17,85																1,87
10.04.2021	24.00		106,99	106,99	0,00	69,44	51,88	17,56																1,90
11.04.2021	24.00		107,31	107,31	0,00	69,41	52,23	17,18																1,88
12.04.2021	24.00		108,48	108,48	0,00	69,69	53,11	16,58																1,85
13.04.2021	24.00		107,61	107,61	0,00	69,18	53,14	16,04																1,80
14.04.2021	24.00		108,45	108,45	0,00	69,65	53,14	16,44																1,73
15.04.2021	24.00		80,50	80,50	0,00	82,36	56,29	26,07																1,78
16.04.2021	24.00		80,50	80,50	0,00	82,36	56,29	26,07																1,78
17.04.2021	24.00		99,31	99,31	0,00	68,67	51,87	16,80																2,10
18.04.2021	24.00		106,18	106,18	0,00	69,57	53,54	16,03																1,67
19.04.2021	24.00		106,29	106,29	0,00	69,07	53,63	15,44																1,70
20.04.2021	24.00		105,41	105,41	0,00	69,23	53,77	15,46																1,65
21.04.2021	24.00		105,36	105,36	0,00	69,34	53,67	15,67																1,63
22.04.2021	24.00		104,49	104,49	0,00	68,79	53,12	15,67																1,66
Среднее	24.00		104,33	104,33	0,00	68,90	53,17	15,73																1,64
Итого	744,00		3269,84	3269,84	0,00	70,74	53,34	17,40																1,83

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ. Кал	Траб. ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленного тепловой энергии Общ.:

1,68 °C
 56,76 Ккал
 0 Ккал

Объем потребленного теплоносителя Указ. изл. м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью
 "Жилкомсервис № 2 Невского района"
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентское теплоснабжающее предприятие
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ГРУП «ТЭК СПб»
 Представитель теплоснабжающей организации