Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **32984**
график: **149/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207739**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Qот.= **0,253** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Got.= **76,8608** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00		75,75	75,75	0,00	80,86	49,04	31,82														2,41
24.03.2021	24,00		76,62	76,62	0,00	76,95	48,02	28,93														2,22
25.03.2021	24,00		77,09	77,09	0,00	73,92	46,97	26,95														2,08
26.03.2021	24,00		76,63	76,63	0,00	72,35	46,17	26,18														2,01
27.03.2021	24,00		76,77	76,77	0,00	71,20	45,69	25,51														1,96
28.03.2021	24,00		77,07	77,07	0,00	70,91	45,77	25,14														1,94
29.03.2021	24,00		77,02	77,02	0,00	70,04	45,41	24,63														1,90
30.03.2021	24,00		76,67	76,67	0,00	69,20	45,03	24,17														1,85
31.03.2021	24,00		75,90	75,90	0,00	68,73	44,44	24,29														1,84
01.04.2021	24,00		76,61	76,61	0,00	69,33	44,82	24,51														1,88
02.04.2021	24,00		76,37	76,37	0,00	68,90	44,61	24,29														1,86
03.04.2021	24,00		76,02	76,02	0,00	69,20	44,45	24,75														1,88
04.04.2021	24,00		76,03	76,03	0,00	68,79	44,27	24,52														1,86
05.04.2021	24,00		76,61	76,61	0,00	69,09	44,48	24,61														1,89
06.04.2021	24,00		75,58	75,58	0,00	68,84	44,14	24,70														1,87
07.04.2021	24,00		75,57	75,57	0,00	69,07	44,12	24,95														1,89
08.04.2021	24,00		75,53	75,53	0,00	68,98	43,87	25,11														1,90
09.04.2021	24,00		76,82	76,82	0,00	69,48	44,32	25,16														1,94
10.04.2021	24,00		77,49	77,49	0,00	69,22	44,56	24,66														1,91
11.04.2021	24,00		77,64	77,64	0,00	69,17	44,73	24,44														1,90
12.04.2021	24,00		78,52	78,52	0,00	69,47	45,55	23,92														1,88
13.04.2021	24,00		78,46	78,46	0,00	68,94	45,76	23,18														1,82
14.04.2021	24,00		80,04	80,04	0,00	69,34	45,82	23,52														1,88
15.04.2021	24,00		61,01	61,01	0,00	82,01	47,31	34,70														2,11
16.04.2021	24,00		72,75	72,75	0,00	68,34	44,26	24,08														1,75
17.04.2021	24,00		77,97	77,97	0,00	69,32	45,70	23,62														1,84
18.04.2021	24,00		78,05	78,05	0,00	68,83	45,81	23,02														1,80
19.04.2021	24,00		77,23	77,23	0,00	68,96	45,90	23,06														1,78
20.04.2021	24,00		77,22	77,22	0,00	69,10	46,05	23,05														1,78
21.04.2021	24,00		75,79	75,79	0,00	68,58	45,49	23,09														1,75
22.04.2021	24,00		75,18	75,18	0,00	68,65	45,34	23,31														1,76
Среднее	24,00		76,19	76,19	0,00	70,51	45,42	25,09														1,91
Итого	**744,00**		**2362,01**	**2362,01**	**0,00**																	**59,14**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,68** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **59,14** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентское управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург