

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриков Ул., д. 5, лит. В ИТТ14
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 14849.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 32985

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207719
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
 ГмПн= 0,2
 ГмЛп= 0,2
 ГмСЛп= 30
 КТСЛп= 30

Режим (схема): Преобр. давления:
 Граффик: 149/70

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qгр.ч= 0,2647 Qгр.с= 0 Qгр.ср= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут.: Qсут.= 80,4152 Qсут.ср= 0 Qсут.ср= 0
 лето: Qлет= M3*(h3-hхв) Qлет.гв= 0 Qлет.гв.ср= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 Qфакт.гв= 0 Qфакт.гв.ср= 0 Qфакт.гв= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ				
			M1	M2	dM	°C	T1	T2	DT	°C	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3		T4	P3	P4	
23.03.2021	24.00		121.92	121.92	0.00	81.42	56.54	24.88	6.80	4.90															3.04
24.03.2021	24.00		123.44	123.22	0.22	77.50	54.91	22.59	6.80	4.90															2.80
25.03.2021	24.00		123.99	123.99	0.00	74.44	53.14	21.30	6.80	4.90															2.64
26.03.2021	24.00		123.27	123.27	0.00	72.84	52.18	20.66	6.80	4.90															2.55
27.03.2021	24.00		123.48	123.48	0.00	71.70	51.58	20.12	6.80	4.90															2.46
28.03.2021	24.00		123.89	123.89	0.00	70.52	51.42	19.10	6.80	4.90															2.43
29.03.2021	24.00		123.39	123.39	0.00	69.68	51.04	18.64	6.80	4.90															2.37
30.03.2021	24.00		122.14	122.14	0.00	69.21	50.50	18.71	6.80	4.90															2.30
31.03.2021	24.00		123.25	123.25	0.00	69.82	50.86	18.96	6.80	4.90															2.29
01.04.2021	24.00		122.92	122.92	0.00	69.37	50.59	18.78	6.80	4.90															2.34
02.04.2021	24.00		122.28	122.28	0.00	69.68	50.43	19.25	6.80	4.90															2.36
03.04.2021	24.00		122.31	122.31	0.00	69.26	50.11	19.15	6.80	4.90															2.36
04.04.2021	24.00		123.17	123.17	0.00	69.56	50.44	19.12	6.80	4.90															2.35
05.04.2021	24.00		121.56	121.56	0.00	69.31	49.94	19.37	6.80	4.90															2.36
06.04.2021	24.00		121.52	121.52	0.00	69.54	49.98	19.56	6.80	4.90															2.36
07.04.2021	24.00		121.39	121.39	0.00	69.45	49.87	19.58	6.80	4.90															2.38
08.04.2021	24.00		121.39	121.39	0.00	69.45	49.87	19.58	6.80	4.90															2.38
09.04.2021	24.00		123.46	123.46	0.00	69.95	50.33	19.62	6.80	4.90															2.38
10.04.2021	24.00		124.53	124.53	0.00	69.69	50.32	19.37	6.80	4.90															2.43
11.04.2021	24.00		124.71	124.71	0.00	69.65	50.58	19.07	6.80	4.90															2.42
12.04.2021	24.00		126.13	126.13	0.00	69.94	51.62	18.32	6.80	4.90															2.36
13.04.2021	24.00		126.02	126.02	0.00	69.42	51.77	17.65	6.80	4.90															2.31
14.04.2021	24.00		128.61	128.61	0.00	69.81	52.20	17.61	6.80	4.90															2.23
15.04.2021	24.00		98.28	98.28	0.00	82.71	55.31	27.40	6.80	4.90															2.23
16.04.2021	24.00		116.92	116.92	0.00	68.85	50.64	18.21	6.80	4.90															2.69
17.04.2021	24.00		125.27	125.27	0.00	69.80	52.00	17.80	6.80	4.90															2.13
18.04.2021	24.00		125.40	125.40	0.00	69.30	51.84	17.46	6.80	4.90															2.19
19.04.2021	24.00		124.12	124.12	0.00	69.45	51.82	17.63	6.80	4.90															2.19
20.04.2021	24.00		124.07	124.07	0.00	69.57	52.08	17.49	6.80	4.90															2.19
21.04.2021	24.00		121.89	121.89	0.00	69.04	51.48	17.56	6.80	4.90															2.17
22.04.2021	24.00		120.86	120.86	0.00	69.13	51.33	17.80	6.80	4.90															2.14
Среднее	24.00		122.52	122.51	0.01	71.00	51.57	19.43	6.80	4.90															2.15
Итого	744.00		3798.12	3797.90	0.22																				2.38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,68 °С
 Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ: 73,67 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл. м.куб. 0 Гкал

Общество «Жилкомсервис №2 Невского района»
 ООО «Энергосбыт»
 Абонентское управление
 Представитель: [подпись]