

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Поляриников Ул., д. 7, лит. Б
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес: Телфон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 28981

Установленные приборы: Выходимый: ВКТ-7 № 202692
 Подходящий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Подходящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,419
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот.сут.= 127,291

Часовые и суточ. архивы в файлах: расходомер: PRЭМ-32-D PRЭМ-32-D
 Глипл= 0,2
 0,2
 30
 КТСЛН КТСЛН
 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 27.11.2021
 Термопреобр.: КТСЛН КТСЛН
 Режим (схема): Преобр. давления:

График: 149/70

Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hхв)
 Qтех.гвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	M1		M2		dM	T	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Гкал		
			T	T	T	T																					
23.03.2021	24.00		140.31	140.31	0.00	80.74	43.94	36.80																			
24.03.2021	24.00		141.62	141.62	0.00	76.86	43.27	33.59																			5.17
25.03.2021	24.00		141.90	141.90	0.00	73.87	42.37	31.50																			4.76
26.03.2021	24.00		140.95	140.95	0.00	72.26	41.67	30.59																			4.47
27.03.2021	24.00		140.85	140.85	0.00	71.16	41.46	29.70																			4.31
28.03.2021	24.00		139.99	139.99	0.00	70.86	41.58	28.28																			4.18
29.03.2021	24.00		140.17	140.17	0.00	69.97	41.33	28.64																			4.10
30.03.2021	24.00		140.49	140.49	0.00	69.15	41.10	28.05																			4.01
31.03.2021	24.00		141.37	141.37	0.00	68.67	40.69	27.98																			3.94
01.04.2021	24.00		145.75	145.75	0.00	69.29	41.37	27.92																			3.95
02.04.2021	24.00		142.72	142.72	0.00	68.86	40.82	28.04																			4.07
03.04.2021	24.00		141.73	141.73	0.00	69.15	40.61	28.54																			4.00
04.04.2021	24.00		140.60	140.60	0.00	68.74	40.28	28.46																			4.04
05.04.2021	24.00		140.47	140.47	0.00	69.03	40.31	28.72																			4.00
06.04.2021	24.00		138.13	138.13	0.00	68.77	39.80	28.97																			4.00
07.04.2021	24.00		138.56	138.56	0.00	69.02	39.95	29.07																			4.03
08.04.2021	24.00		140.41	140.41	0.00	68.94	39.88	29.06																			4.08
09.04.2021	24.00		144.90	144.90	0.00	69.44	40.28	29.16																			4.22
10.04.2021	24.00		141.37	141.37	0.00	69.18	39.93	29.25																			4.14
11.04.2021	24.00		140.44	140.44	0.00	69.15	40.25	28.90																			4.06
12.04.2021	24.00		141.12	141.12	0.00	69.45	41.48	27.97																			4.06
13.04.2021	24.00		139.55	139.55	0.00	68.92	41.56	27.36																			3.95
14.04.2021	24.00		140.30	140.30	0.00	69.36	41.32	28.04																			3.82
15.04.2021	24.00		104.05	104.05	0.00	82.02	41.16	40.86																			3.93
16.04.2021	24.00		129.75	129.75	0.00	68.39	40.16	28.23																			4.24
17.04.2021	24.00		138.19	138.19	0.00	69.32	41.70	27.62																			3.66
18.04.2021	24.00		137.62	137.62	0.00	68.83	41.81	27.02																			3.82
19.04.2021	24.00		136.23	136.23	0.00	68.97	41.77	27.20																			3.72
20.04.2021	24.00		135.80	135.80	0.00	69.10	41.83	27.32																			3.70
21.04.2021	24.00		134.60	134.60	0.00	68.55	41.23	27.32																			3.70
22.04.2021	24.00		134.88	134.88	0.00	68.67	41.18	27.49																			3.68
Среднее	24.00		138.54	138.54	0.00	70.47	41.16	29.31																			3.71
Итого	744.00		4294.82	4294.82	0.00																						125.50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уял, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
1,68 °C
0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **125,5 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Уялс изл. **м.куб.**

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис № 2 Невского района»
 Ф. Юр. зарегистрирован за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплонаблюдающей организации
 20