

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Поляриков Ул., д. 8, лит. А ИТТ
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9040.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЗ: 24440

Установленные приборы: ВЧислитель: ВКТ-7 № 208212
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЗ поверены до: 27.11.2021
 Термометробр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр.давления:

Грабфик: 149/70

Договорные нагрузки (Гкал/час): Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qср=M3*(h3-hвх)
 Договорные расходы (ср.сут.): Тбрут: Qср.сут.= Qср/30
 зима: Qср.сут.= 0,40/14 Qср.сут.= 0,0014 Qср.сут.= 0,0271 Qср.сут.= 10,84
 Qср.сут.= 121,944 Qср.сут.= 0 Qср.сут.= 0,56 Qср.сут.= 0,0803 Qср.сут.= 0,0271 Qср.сут.= 10,84

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dt | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Удлит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| | час | | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал |
| 23.03.2021 | 24.00 | | 121.64 | 116.75 | 4.89 | 80.46 | 42.90 | 37.56 | | | 4.01 | 4.01 | 4.13 | 4.13 | | | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 79.71 | 79.71 | 4.78 |
| 24.03.2021 | 24.00 | | 121.69 | 116.89 | 4.80 | 76.56 | 42.14 | 34.42 | | | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 3.90 | | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 76.24 | 76.24 | 4.78 |
| 25.03.2021 | 24.00 | | 123.86 | 118.74 | 5.12 | 73.58 | 41.64 | 31.94 | | | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | | | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 73.30 | 73.30 | 4.39 |
| 26.03.2021 | 24.00 | | 123.44 | 118.03 | 5.41 | 72.03 | 41.00 | 31.03 | | | 4.39 | 4.39 | 4.50 | 4.50 | | | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 71.62 | 71.62 | 4.05 |
| 27.03.2021 | 24.00 | | 123.23 | 118.52 | 4.71 | 70.89 | 40.67 | 30.22 | | | 3.66 | 3.66 | 3.70 | 3.70 | | | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 70.59 | 70.59 | 3.92 |
| 28.03.2021 | 24.00 | | 123.01 | 116.04 | 6.97 | 70.59 | 40.55 | 30.04 | | | 5.54 | 5.54 | 5.69 | 5.69 | | | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 70.44 | 70.44 | 3.98 |
| 29.03.2021 | 24.00 | | 124.62 | 118.58 | 6.04 | 69.71 | 40.72 | 28.99 | | | 4.66 | 4.66 | 4.74 | 4.74 | | | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 69.24 | 69.24 | 3.86 |
| 30.03.2021 | 24.00 | | 125.85 | 119.71 | 6.14 | 68.90 | 40.71 | 28.19 | | | 4.65 | 4.65 | 4.72 | 4.72 | | | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 68.83 | 68.83 | 3.80 |
| 31.03.2021 | 24.00 | | 128.82 | 123.15 | 5.67 | 68.46 | 40.78 | 27.68 | | | 4.09 | 4.09 | 4.16 | 4.16 | | | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 68.14 | 68.14 | 3.80 |
| 01.04.2021 | 23.00 | | 129.60 | 123.40 | 6.20 | 69.10 | 41.62 | 27.48 | | | 5.02 | 5.02 | 5.11 | 5.11 | | | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 68.94 | 68.94 | 3.82 |
| 02.04.2021 | 24.00 | | 133.96 | 128.25 | 5.71 | 68.66 | 41.42 | 27.24 | | | 4.17 | 4.17 | 4.21 | 4.21 | | | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 68.41 | 68.41 | 3.89 |
| 03.04.2021 | 24.00 | | 133.71 | 126.87 | 6.84 | 68.98 | 41.18 | 27.80 | | | 5.31 | 5.31 | 5.41 | 5.41 | | | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 68.76 | 68.76 | 4.00 |
| 04.04.2021 | 24.00 | | 132.95 | 126.62 | 6.33 | 68.55 | 40.92 | 27.63 | | | 4.80 | 4.80 | 4.88 | 4.88 | | | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 68.43 | 68.43 | 3.93 |
| 05.04.2021 | 24.00 | | 132.06 | 125.82 | 6.24 | 68.82 | 40.87 | 27.95 | | | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 68.65 | 68.65 | 3.89 |
| 06.04.2021 | 24.00 | | 129.51 | 123.66 | 5.85 | 68.59 | 40.34 | 28.25 | | | 4.19 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | | | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 68.47 | 68.47 | 3.89 |
| 07.04.2021 | 24.00 | | 129.06 | 122.67 | 6.39 | 68.81 | 40.27 | 28.54 | | | 4.80 | 4.80 | 4.81 | 4.81 | | | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 68.61 | 68.61 | 3.94 |
| 08.04.2021 | 24.00 | | 127.74 | 121.75 | 5.99 | 68.74 | 40.01 | 28.73 | | | 4.43 | 4.43 | 4.51 | 4.51 | | | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 68.56 | 68.56 | 3.91 |
| 09.04.2021 | 24.00 | | 129.33 | 121.43 | 7.90 | 69.22 | 40.34 | 28.88 | | | 4.33 | 4.33 | 4.38 | 4.38 | | | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 69.02 | 69.02 | 4.05 |
| 10.04.2021 | 24.00 | | 130.47 | 124.13 | 6.34 | 68.96 | 40.26 | 28.70 | | | 4.89 | 4.89 | 4.96 | 4.96 | | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 68.70 | 68.70 | 4.02 |
| 11.04.2021 | 24.00 | | 130.82 | 123.65 | 7.17 | 68.92 | 40.44 | 28.48 | | | 5.58 | 5.58 | 5.70 | 5.70 | | | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 68.78 | 68.78 | 4.02 |
| 12.04.2021 | 23.00 | | 124.50 | 118.93 | 5.57 | 69.18 | 41.34 | 27.84 | | | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | | | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 68.92 | 68.92 | 3.70 |
| 13.04.2021 | 24.00 | | 126.88 | 120.95 | 5.90 | 68.67 | 41.26 | 27.41 | | | 4.26 | 4.26 | 4.33 | 4.33 | | | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 68.42 | 68.42 | 3.72 |
| 14.04.2021 | 24.00 | | 126.88 | 120.45 | 6.09 | 69.11 | 41.02 | 28.09 | | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 68.94 | 68.94 | 3.81 |
| 15.04.2021 | 24.00 | | 91.90 | 89.91 | 1.99 | 81.58 | 40.63 | 28.59 | | | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | | | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 77.24 | 77.24 | 3.84 |
| 16.04.2021 | 24.00 | | 116.20 | 111.94 | 4.26 | 69.11 | 41.02 | 28.09 | | | 3.14 | 3.14 | 3.21 | 3.21 | | | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 68.70 | 68.70 | 3.49 |
| 17.04.2021 | 24.00 | | 125.99 | 120.48 | 5.51 | 69.09 | 41.24 | 27.85 | | | 4.22 | 4.22 | 4.28 | 4.28 | | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.85 | 68.85 | 3.74 |
| 18.04.2021 | 24.00 | | 127.23 | 121.21 | 6.02 | 68.61 | 41.45 | 27.16 | | | 4.65 | 4.65 | 4.75 | 4.75 | | | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 68.38 | 68.38 | 3.70 |
| 19.04.2021 | 24.00 | | 126.56 | 120.42 | 6.14 | 68.73 | 41.58 | 27.15 | | | 4.61 | 4.61 | 4.68 | 4.68 | | | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 68.60 | 68.60 | 3.69 |
| 20.04.2021 | 24.00 | | 125.54 | 119.14 | 6.40 | 68.86 | 41.36 | 27.30 | | | 4.89 | 4.89 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 68.79 | 68.79 | 3.69 |
| 21.04.2021 | 24.00 | | 123.40 | 117.89 | 5.51 | 68.33 | 41.12 | 27.21 | | | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 68.19 | 68.19 | 3.58 |
| 22.04.2021 | 24.00 | | 122.94 | 117.49 | 5.45 | 68.39 | 41.08 | 27.31 | | | 3.97 | 3.97 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 68.28 | 68.28 | 3.58 |
| Итого | 23.94 | | 125.92 | 120.11 | 5.81 | 70.23 | 40.99 | 29.25 | | | 4.36 | 4.36 | 4.43 | 4.43 | | | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 69.90 | 69.90 | 3.90 |
| Итого | 742.00 | | 3893.05 | 3713.50 | 179.55 | | | | | | 134.66 | 134.66 | 137.01 | 137.01 | | | 137.01 | 137.01 | 137.01 | | | 120.69 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата | Время | M1, Т | M2, Т | M3, Т | M4, Т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, Т | Общ, Гкал | Траб, ч |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

1,68 °С
 120,71 Гкал
 137,37 м.куб.
 2 час
 2 час
 0,32 Гкал
 0,36 куб.м
 0,3 Гкал

