

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 24449
График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Седова ул., д. 116, лит. Т

Договор: 9060.038.1
Строит. адрес: Телерайон:
Схема подключения: УУТЗ поверены до:

Телефон:
2-х трубная схема
Термопреобр.: 20.12.2021
Режим (схема):
Преобр. давления:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
Установленные приборы: ВКТ-7 № 205585
Вычислитель: БКТ-7 № 205585
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный трубопровод (Л1)
Подпиточный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
Расчетные нагрузки: Гкал/час: Qот = 0,184
Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qтеп = 0
Договорные расходы (гр.сут.): Тбрут: Qотек = 0
Qот = 55,2
Qтепек = 0
Qгвс = M3*(t3-tхв)
Qгвс.от = 0
Qгвс.ср = 0,045
Qгвс = 18 Гтвс.м = 0,099

Счетчики: Gm1= 0,067
Gm2= 0,067
Gm3= 0,027

Среднее значение: 0,099
Среднее значение: 0,045
Среднее значение: 18 Гтвс.м = 0,099

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
			Т1	Т2	dt	Q	Т3	Т4	dv	Q					
23.03.2021	24.00	78.12	68.22	9.90	82.63	49.06	33.57	8.57	8.57	8.82	8.82	81.91	78.06	81.91	3.11
24.03.2021	24.00	77.94	68.94	9.00	78.78	48.37	30.41	7.65	7.65	7.84	7.84	78.06	75.73	78.06	2.81
25.03.2021	24.00*	78.83	68.18	10.65	76.11	47.17	28.94	9.37	9.37	9.59	9.59	78.06	75.54	78.06	2.78
26.03.2021	24.00*	77.11	67.44	9.67	76.10	46.72	29.38	8.39	8.39	8.59	8.59	78.06	75.76	78.06	2.82
27.03.2021	24.00	78.95	67.98	10.97	75.96	48.79	29.17	9.65	9.65	9.90	9.90	78.06	76.00	78.06	2.78
28.03.2021	24.00*	79.35	68.97	10.38	76.40	47.62	28.78	9.10	9.10	9.33	9.33	78.06	76.00	78.06	2.78
29.03.2021	24.00	79.03	69.41	9.62	75.41	47.40	28.01	8.35	8.35	8.54	8.54	78.06	74.88	78.06	2.57
30.03.2021	24.00	79.48	68.44	11.04	71.45	45.39	26.06	9.73	9.73	9.95	9.95	78.06	71.17	78.06	2.65
31.03.2021	24.00	79.46	67.03	12.43	71.45	44.16	26.39	11.08	11.08	11.36	11.36	78.06	70.13	78.06	2.51
01.04.2021	24.00	78.34	67.48	10.86	69.81	43.82	25.99	9.54	9.54	9.75	9.75	78.06	69.11	78.06	2.48
02.04.2021	24.00	78.13	67.72	10.41	69.74	43.80	25.94	9.07	9.07	9.28	9.28	78.06	68.28	78.06	2.59
03.04.2021	24.00	79.24	66.98	12.26	69.15	43.16	25.99	11.08	11.08	11.30	11.30	78.06	68.82	78.06	2.35
04.04.2021	24.00	75.93	67.89	8.04	69.73	43.48	26.25	6.80	6.80	6.94	6.94	78.06	69.27	78.06	2.46
05.04.2021	24.00*	76.97	68.03	8.94	70.89	44.05	26.84	7.68	7.68	7.85	7.85	78.06	70.78	78.06	2.61
06.04.2021	24.00	77.58	66.81	10.77	71.66	44.16	27.50	8.63	8.63	8.83	8.83	78.06	71.28	78.06	2.60
07.04.2021	24.00	77.41	67.04	10.37	71.88	44.31	27.57	9.20	9.20	9.41	9.41	78.06	71.63	78.06	2.56
08.04.2021	24.00	76.21	66.51	9.70	72.06	44.07	27.99	8.58	8.58	8.77	8.77	78.06	71.38	78.06	2.56
09.04.2021	24.00	76.78	67.19	9.59	71.97	44.13	27.84	8.49	8.49	8.69	8.69	78.06	71.34	78.06	2.57
10.04.2021	24.00	77.36	67.42	9.94	71.77	44.28	27.49	8.86	8.86	9.05	9.05	78.06	72.13	78.06	2.77
11.04.2021	24.00	80.04	67.64	12.40	72.46	44.85	27.61	11.34	11.34	11.59	11.59	78.06	72.39	78.06	2.51
12.04.2021	24.00	80.17	69.71	10.46	71.09	45.72	28.37	9.44	9.44	9.64	9.64	78.06	70.39	78.06	2.38
13.04.2021	24.00	79.17	69.19	9.98	69.33	44.96	24.74	8.97	8.97	9.15	9.15	78.06	67.76	78.06	2.39
14.04.2021	24.00	78.35	68.03	10.32	68.69	43.95	24.74	9.36	9.36	9.56	9.56	78.06	66.57	78.06	2.36
15.04.2021	24.00	77.41	66.50	10.91	66.99	42.51	24.48	10.07	10.07	10.29	10.29	78.06	66.46	78.06	2.35
16.04.2021	24.00	78.20	67.55	10.65	66.97	42.84	24.13	9.74	9.74	9.92	9.92	78.06	66.46	78.06	2.26
17.04.2021	24.00	78.12	67.29	10.83	65.41	42.30	23.11	9.96	9.96	10.14	10.14	78.06	67.02	78.06	2.42
18.04.2021	24.00	80.23	68.28	11.95	67.18	43.57	23.61	11.00	11.00	11.20	11.20	78.06	66.84	78.06	2.31
19.04.2021	24.00	78.52	68.08	10.44	67.13	43.57	23.56	9.49	9.49	9.68	9.68	78.06	66.69	78.06	2.30
20.04.2021	24.00	78.75	68.37	10.38	66.99	43.49	23.50	9.39	9.39	9.60	9.60	78.06	66.69	78.06	2.22
21.04.2021	24.00	76.72	66.30	10.42	65.51	42.37	23.14	9.54	9.54	9.73	9.73	78.06	64.97	78.06	2.31
22.04.2021	24.00	77.96	67.61	10.35	66.92	42.97	23.95	9.43	9.43	9.65	9.65	78.06	66.81	78.06	2.34
Среднее	24.00	78.25	67.81	10.44	71.18	44.68	26.51	9.31	9.31	9.51	9.51	78.06	70.75	78.06	2.34
Итого	744.00	2425.86	2102.23	323.63	288.55	288.55	288.55	288.55	288.55	294.94	294.94	294.94	294.94	294.94	78.78

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя УИЗЛ, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
Корректировка к приборам учета (с учетом корректировок): 78,25 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 294,94 м.куб.
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 294,94 м.куб.
Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплопоставляющей организации