

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 120 ИТП  
 Договор: 21082.046.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон: Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 48553  
 График: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"  
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема  
 Вычислитель: СИТ9742.04 № 8203 расходомер: Smlr= Терморегобр.: Режим (схема): Преобр.давления: СДВ-И-1,60  
 Подающий трубопровод (М2) РС20-6 0,013 КТТПР-05 СДВ-И-1,60  
 Подводящий ГВС (М3) РС20-6 0,013 КТТПР-05 СДВ-И-1,60  
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Ул) лето: Qгвс=М3\*(h3-hгв) Qгвс.ср= Qгвс.ср= 0,025  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1\*(h1-hгв)-М2\*(h2-hгв) Qгвс.лв= Qгвс.лв= 0,056  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0 Qгвс.лв= Qгвс.ср= 0,025  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0,152 Qгвс.лв= Qгвс.ср= 0,025  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.сут= 45,6 Qгвс.лв.сут= Qгвс.ср.сут= 10

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	P1	P2	М3	М4	дМ	У3	У4	дV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ										
23.03.2021	24.00	*	44.05	39.69	4.36	79.08	42.34	36.74	5.80	3.90	12.70	7.87	4.83	13.06	7.97	5.09	78.29	51.02	3.90	3.90	1.81											
24.03.2021	24.00	*	47.79	43.49	4.30	75.85	44.04	31.81	5.80	3.90	15.93	11.56	4.37	16.34	11.72	4.62	75.54	54.99	4.00	3.90	1.72											
25.03.2021	24.00	*	50.10	45.92	4.18	73.23	44.57	28.66	5.80	3.90	18.64	14.35	4.29	19.10	14.57	4.53	73.07	56.35	4.10	3.90	1.62											
26.03.2021	24.00	*	49.86	46.57	3.29	73.27	44.84	28.43	5.70	3.90	18.68	14.51	4.17	19.13	14.73	4.40	73.16	57.04	4.10	3.90	1.57											
27.03.2021	24.00	*	51.28	47.29	3.99	73.02	44.92	28.10	5.80	3.90	19.36	13.04	6.32	19.83	13.24	6.59	72.90	56.81	4.10	3.90	1.60											
28.03.2021	24.00	*	50.70	46.94	3.76	73.66	45.46	26.18	5.80	3.90	19.44	15.26	4.16	19.92	15.52	4.40	73.53	57.55	4.00	3.90	1.62											
29.03.2021	24.00	*	52.57	48.90	3.67	72.92	46.18	26.74	5.80	3.90	20.58	15.91	4.67	21.08	16.16	4.92	72.81	58.20	4.10	3.90	1.58											
30.03.2021	24.00	*	54.98	51.31	3.67	68.09	45.71	23.38	5.80	3.90	23.41	19.32	6.09	23.92	19.62	4.30	68.03	57.23	4.30	3.90	1.46											
31.03.2021	24.00	*	54.34	50.97	3.37	68.08	44.95	23.13	5.70	4.00	23.50	16.81	6.69	24.00	17.06	6.94	68.03	56.39	4.30	4.00	1.41											
01.04.2021	23.54	*	54.33	50.47	3.86	67.52	44.85	22.67	5.80	4.00	23.85	10.94	13.01	24.46	11.10	13.36	67.46	55.99	4.30	4.00	1.41											
02.04.2021	24.00	*	40.10	36.35	3.75	65.56	40.81	25.54	5.80	4.00	15.83	12.49	5.97	18.22	12.65	5.17	66.03	51.62	4.20	4.00	1.17											
03.04.2021	24.00	*	31.76	25.91	5.85	65.56	35.65	29.91	5.80	4.00	15.53	9.56	17.86	15.84	9.67	6.59	64.94	47.38	4.00	4.00	1.16											
04.04.2021	24.00	*	31.99	27.22	4.77	66.15	36.34	29.81	5.80	4.00	15.47	9.09	6.36	15.78	9.19	6.59	65.29	47.12	4.00	3.90	1.12											
05.04.2021	24.00	*	43.66	39.04	4.62	68.10	40.21	27.89	5.80	4.00	12.34	6.01	6.33	12.59	6.07	6.52	65.64	47.12	3.90	3.90	1.64											
06.04.2021	24.00	*	54.07	49.44	4.63	68.98	42.20	26.78	5.70	4.00	15.44	10.89	4.55	15.78	11.04	4.74	65.29	50.55	4.10	3.90	1.75											
07.04.2021	24.00	*	62.32	57.98	4.34	69.55	44.62	24.93	5.70	4.00	15.44	10.89	4.55	15.78	11.04	4.74	65.29	50.55	4.20	4.00	1.80											
08.04.2021	24.00	*	66.44	62.12	4.32	69.71	45.62	24.09	5.70	4.00	19.97	14.36	5.61	20.42	14.56	5.86	65.29	54.69	4.20	4.00	1.64											
09.04.2021	24.00	*	67.09	63.45	3.64	69.74	46.01	23.73	5.70	4.00	20.14	16.17	3.97	20.59	16.40	4.19	69.67	55.28	4.20	4.00	1.76											
10.04.2021	24.00	*	68.01	63.51	4.50	69.57	46.11	23.46	5.70	4.00	20.90	16.12	4.78	21.36	16.36	5.00	69.57	55.13	4.20	3.90	1.81											
11.04.2021	24.00	*	67.93	63.39	4.54	70.27	46.51	23.76	5.70	3.90	20.81	15.55	5.26	21.28	15.78	5.50	69.19	56.67	4.10	3.90	1.83											
12.04.2021	23.36	*	69.25	65.33	3.92	69.25	47.80	21.45	5.80	3.90	21.98	13.80	8.18	22.46	14.00	5.39	67.37	56.33	4.20	3.90	1.64											
13.04.2021	24.00	*	71.36	68.45	3.91	67.08	47.33	20.10	5.70	3.90	24.07	18.94	5.50	24.57	18.84	5.73	67.01	56.02	4.30	3.90	1.64											
14.04.2021	24.00	*	71.49	67.67	3.82	67.08	46.75	20.33	5.70	3.90	24.07	18.57	5.50	24.57	18.84	5.73	67.01	56.02	4.30	3.90	1.64											
15.04.2021	24.00	*	70.97	66.83	4.14	65.26	45.52	19.74	5.70	4.00	24.83	17.10	7.33	25.32	17.34	7.98	65.22	54.67	4.30	4.00	1.59											
16.04.2021	24.00	*	71.67	68.58	3.09	65.39	46.03	19.36	5.70	4.00	24.66	20.32	4.54	25.35	20.62	4.73	63.69	53.95	4.40	4.00	1.62											
17.04.2021	24.00	*	73.37	67.86	5.51	63.75	45.12	18.63	5.70	4.00	26.73	20.99	5.74	27.23	21.27	5.96	65.54	55.36	4.30	3.90	1.62											
18.04.2021	24.00	*	73.22	68.61	4.61	65.57	46.37	19.20	5.70	3.90	25.78	20.88	4.90	26.30	21.18	5.12	65.47	55.59	4.30	3.90	1.62											
19.04.2021	24.00	*	72.73	69.26	3.47	65.50	46.54	18.96	5.70	3.90	25.48	20.54	4.94	25.99	20.84	5.15	65.47	55.59	4.40	4.00	1.59											
20.04.2021	24.00	*	73.33	69.10	4.23	65.28	46.36	18.92	5.70	3.90	25.96	19.55	6.41	26.47	19.84	6.63	65.25	55.34	4.40	4.00	1.59											
21.04.2021	24.00	*	71.96	68.15	3.81	64.00	45.61	18.39	5.60	4.00	25.66	21.78	4.08	26.35	22.09	4.26	63.95	54.62	4.40	4.00	1.50											
22.04.2021	24.00	*	72.56	68.90	3.66	65.15	46.03	19.12	5.70	3.95	25.81	19.35	6.26	26.31	19.84	6.47	65.11	55.14	4.40	4.00	1.56											
Среднее	23.96		59.32	55.20	4.12	68.82	44.56	24.26	5.74	3.95	20.81	15.01	5.59	21.05	15.23	5.82	68.47	54.15	4.18	3.94	1.58											
Итого	742.90		1836.28	1708.70	127.58						637.82	464.73	173.09	651.52	471.39	180.13					48.76											

Показания счетчиков на момент снятия данных:										Общ.											
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Ул, т	Кгал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
23.04.2021	24436	23195,10	5745,74	4310,91	5905,37	4386,55															

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узл., рассчитанный по среднему:  
 Период, превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,66 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 48,62 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 180,39 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Узл. изл. 180,39 м.куб.

