

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23521
 График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 130, лит. Х

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: ВКП-7 № 207333

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1

Подходящий труборвод (М1)

Обратный труборвод (М2)

Подходящий ГВС (М3)

Циркуляционный труборвод (М4)

Подпиточный алгоритм:

Расчетные нагрузки: Кал/час:

Договорные нагрузки (ср час): Кал/час:

Договорные расходы (ср сут.): ТбУТ:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 20.12.2021
 Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСПЛ-Н

2-х трубная схема
 Gmax= 30
 30
 12

лето: Qгвс=М3*(t3-tnвх)
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср = 0

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Qгвс= 0,099
 Qгвс.ср= 0,045
 Qгвс.м= 18 ГВтс.м=

Q=М1*(t1-tnвх)-М2*(t2-tnвх)
 Qот.= 0,184
 Qвент.= 0
 Qтеп.= 0
 Qгвс.= 0

фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
 Gвент.= 0
 Qгвс.= 0

Qгвс=М3*(t3-tnвх)
 Qтеп.гв= 0
 Qтеп.гв.ср = 0

Qгвс= 0,099
 Qгвс.ср= 0,045
 Qгвс.м= 18 ГВтс.м=

Контроль ГВС (ТБ-2)
 М3 М3 Улодлит М3

Т3 Т4 Р3 Р4 Qобщ
 °С °С кгс/см2 кгс/см2 Ккал

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)				Контроль ГВС (ТБ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2						М3
23.03.2021	24.00	*	91.06	73.67	17.39	82.49	50.57	31.92	11.03	11.03	11.35	11.35	11.35	11.35	81.89	3.79
24.03.2021	24.00		91.80	74.72	17.08	78.67	49.68	28.99	10.80	10.80	11.10	11.10	11.10	11.10	78.12	3.51
25.03.2021	24.00		90.85	74.03	16.82	75.98	48.35	27.63	10.68	10.68	10.95	10.95	10.95	75.49	3.23	
26.03.2021	24.00		88.85	73.38	15.47	75.96	48.01	27.95	9.48	9.48	9.73	9.73	9.73	75.72	3.31	
27.03.2021	24.00		90.57	73.97	16.60	75.81	48.05	27.76	10.59	10.59	10.86	10.86	10.86	76.03	3.45	
28.03.2021	24.00		93.22	74.98	18.24	76.27	48.79	27.48	12.25	12.25	12.56	12.56	12.56	74.62	3.28	
29.03.2021	24.00		92.08	75.40	16.88	75.27	48.47	26.80	10.62	10.62	10.88	10.88	10.88	71.28	3.09	
30.03.2021	24.00	*	92.03	74.63	17.40	71.35	46.60	24.75	11.52	11.52	11.78	11.78	11.78	70.43	3.12	
31.03.2021	24.00		91.91	73.72	18.19	70.46	45.58	24.88	12.42	12.42	12.69	12.69	12.69	69.24	3.02	
01.04.2021	24.00	*	91.93	74.66	17.27	69.70	45.31	24.39	11.60	11.60	11.84	11.84	11.84	69.47	2.99	
02.04.2021	24.00		91.43	74.57	16.86	69.63	45.24	24.39	11.17	11.17	11.41	11.41	11.41	68.77	3.03	
03.04.2021	24.00		91.12	73.50	17.62	69.02	44.34	24.68	11.95	11.95	12.20	12.20	12.20	69.42	3.24	
04.04.2021	24.00		94.22	75.04	19.80	70.73	45.19	25.54	14.16	14.16	14.47	14.47	14.47	70.67	3.15	
05.04.2021	24.00		92.35	75.04	17.31	69.61	44.61	25.00	11.75	11.75	11.99	11.99	11.99	71.12	3.15	
06.04.2021	24.00	*	90.97	73.89	17.08	71.50	45.42	26.08	11.48	11.48	11.74	11.74	11.74	71.37	3.21	
07.04.2021	24.00	*	91.82	72.82	19.47	71.73	45.22	26.11	12.22	12.22	12.52	12.52	12.52	71.75	3.24	
08.04.2021	24.00	*	92.29	72.82	17.82	71.91	45.30	26.54	13.88	13.88	14.23	14.23	14.23	71.29	3.26	
09.04.2021	24.00		91.46	73.50	18.51	71.62	45.41	26.21	12.42	12.42	12.71	12.71	12.71	71.58	3.43	
10.04.2021	24.00		92.26	73.75	17.96	71.62	45.30	26.54	15.18	15.18	15.55	15.55	15.55	72.15	3.06	
11.04.2021	24.00		94.62	73.98	20.64	72.31	46.14	26.17	11.79	11.79	12.06	12.06	12.06	70.28	2.97	
12.04.2021	24.00		93.79	76.48	17.70	70.96	47.01	23.95	12.14	12.14	12.40	12.40	12.40	69.00	3.00	
13.04.2021	24.00		92.45	75.71	17.26	69.21	46.17	23.04	12.60	12.60	12.86	12.86	12.86	67.77	3.07	
14.04.2021	24.00		92.45	74.17	18.28	68.56	45.08	23.48	15.18	15.18	15.48	15.48	15.48	66.68	2.90	
15.04.2021	24.00		92.49	71.72	20.77	66.87	43.34	23.53	12.28	12.28	12.51	12.51	12.51	66.35	2.78	
16.04.2021	24.00		91.07	73.25	17.82	66.84	43.50	23.34	12.28	12.28	12.55	12.55	12.55	65.04	2.98	
17.04.2021	24.00		90.66	72.86	17.80	65.25	43.05	22.20	13.69	13.69	13.97	13.97	13.97	67.04	2.92	
18.04.2021	24.00		93.40	74.23	19.17	67.06	44.24	22.79	12.93	12.93	13.19	13.19	13.19	66.89	2.97	
19.04.2021	24.00		92.38	73.94	18.44	66.89	44.20	22.69	13.74	13.74	14.02	14.02	14.02	65.00	2.78	
20.04.2021	24.00		89.46	74.22	19.24	66.89	44.20	22.69	12.70	12.70	12.94	12.94	12.94	66.83	2.94	
21.04.2021	24.00		89.94	71.77	18.17	65.39	43.23	22.16	13.58	13.58	13.86	13.86	13.86	66.83	3.15	
22.04.2021	24.00		92.36	73.32	19.04	66.80	44.01	22.75	12.29	12.29	12.57	12.57	12.57	70.78	3.15	
Среднее	24.00		92.01	74.01	18.00	71.06	45.81	25.25	381.12	381.12	389.66	389.66	389.66	389.66	70.78	97.54
Итого	744.00		2852,25	2294,28	557,97											

Показанная счетчики на момент снятия данных:
 М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Трасс, ч

Копличество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узил, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:
 Период, превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

1,65 °С
 0,92 Ккал

0 час
 0 час

Ккал
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 96,62 Ккал

Копличество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл.
 389,66 м.куб.

«
 »
 Представитель Теплоснабжающей организации

Филиал «Энергообъём»
 Абонентное Ответственное за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

ГРУП «ТЭК СПб»
 ООО «ТЭК СПб»
 Общественное предприятие с ограниченной ответственностью
 Санкт-Петербургский филиал