

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 144, лит. Ц

Договор: 8730.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23781

График: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207107
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Слпн= 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,027

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнвх)-M2*(t2-tнвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,174
 Договорные нагрузки (ор.час): Гкал/час: Qтеп= 0
 Договорные расходы (ор.сут.): Тб/сут: Qотех= 0
 Qотех.гвс.ор 0
 Qгвс.ср= 0,043
 Qгвс.м= 17,2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021
 Qтеп= 0
 Qотех= 0
 Qгвс.ср= 0,043
 Qгвс.м= 17,2

Контроль ГВС (ТВ-2)
 T3 °C 60,53
 T4 °C 58,07
 P3 кгс/см2 2,74
 P4 кгс/см2 2,78
 Qобщ Ккал 2,90

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Ккал											
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2		M3 T	M4 T	DM T	U3 M3	U4 M3	Ud (измв) M3	Уводит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2
23.03.2021	24,00		71,71	61,49	10,22	81,46	44,86	36,60										60,53				3,08
24.03.2021	24,00*		72,53	61,42	11,11	77,65	44,35	33,30										58,07				2,91
25.03.2021	24,00*		71,83	60,94	10,89	75,03	43,48	31,55										55,69				2,74
26.03.2021	24,00		71,28	59,45	11,83	75,07	43,24	31,83										54,84				2,78
27.03.2021	24,00*		71,71	59,99	11,72	74,89	43,20	31,69										56,31				2,90
28.03.2021	24,00*		72,75	58,76	13,99	75,37	43,97	31,40										55,97				2,58
29.03.2021	24,00*		73,01	61,50	11,51	74,41	43,86	30,55										52,34				2,50
30.03.2021	24,00*		72,25	59,91	12,34	70,47	41,99	28,48										51,57				2,42
31.03.2021	24,00*		70,68	59,14	11,54	69,59	40,95	28,64										51,54				2,48
01.04.2021	24,00*		70,58	60,38	10,20	68,92	40,54	28,38										50,83				2,46
02.04.2021	24,00		70,76	59,04	11,72	68,82	40,52	28,30										49,56				2,67
03.04.2021	24,00*		71,02	57,82	12,10	68,21	39,90	28,31										49,29				2,66
04.04.2021	24,00*		71,19	59,71	11,48	68,78	40,04	28,74										51,66				2,58
05.04.2021	24,00*		71,19	58,52	11,67	69,85	40,45	30,16										51,61				2,66
06.04.2021	24,00		70,39	58,10	11,26	70,87	40,67	30,20										51,95				2,66
07.04.2021	24,00*		70,72	59,37	11,35	70,94	40,82	29,92										52,70				2,78
08.04.2021	24,00*		71,40	58,16	13,27	70,74	40,82	30,32										51,46				2,70
09.04.2021	24,00*		71,73	59,37	12,03	70,74	40,82	29,92										51,06				2,62
10.04.2021	24,00*		71,79	56,81	14,98	71,44	41,37	27,55										51,02				2,40
11.04.2021	24,00		72,94	61,05	11,89	70,19	42,64	27,55										51,74				2,33
12.04.2021	24,00*		72,94	60,54	12,07	68,44	42,40	26,04										50,85				2,36
13.04.2021	24,00*		72,61	61,17	10,46	67,83	41,41	26,42										48,74				2,29
14.04.2021	24,00		71,63	57,85	12,75	66,06	39,91	25,97										49,80				2,38
15.04.2021	24,00*		70,60	60,22	11,01	65,88	39,55	24,77										48,20				2,32
16.04.2021	24,00		71,23	56,79	15,04	64,32	39,55	25,31										50,71				2,32
17.04.2021	24,00		72,38	59,25	13,13	66,10	40,71	25,39										50,38				2,33
18.04.2021	24,00		71,87	59,69	12,18	66,11	40,80	25,31										49,30				2,34
19.04.2021	24,00*		72,29	59,84	12,45	66,10	40,97	25,13										50,58				2,34
20.04.2021	24,00*		70,30	59,17	11,13	64,63	40,08	25,62										51,60				2,34
21.04.2021	24,00*		71,74	59,19	12,55	65,98	40,36	25,62										52,25				2,36
22.04.2021	24,00*		71,51	59,35	12,17	70,19	41,44	28,75														2,39
Итого	744,00		2216,96	1839,78	377,18																	79,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	U3, куб.м	U4, куб.м	Uп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Корректировка на приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

1,65 °C
 78,77 Гкал
 347,3 м.куб.

0 час
 0 час
 0,62 Гкал
 Ккал
 куб.м

ГРУП «ТЭК СПб» Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплообслуживающей организации

20 г.