Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8756.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23777**

график: **95/70**
Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208364**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,391** Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **375,36** Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2021	24,00		425,73	425,73	0,00	56,52	45,79	10,73														4,58
24.03.2021	24,00		425,32	425,32	0,00	52,82	43,44	9,38														4,00
25.03.2021	24,00		428,41	428,41	0,00	53,29	43,94	9,35														4,02
26.03.2021	24,00		432,37	432,37	0,00	52,56	43,53	9,03														3,92
27.03.2021	24,00		430,77	430,77	0,00	51,08	42,57	8,51														3,68
28.03.2021	24,00		429,44	429,44	0,00	50,72	42,43	8,29														3,57
29.03.2021	24,00		428,17	428,17	0,00	49,97	42,03	7,94														3,41
30.03.2021	22,00	*	397,38	397,38	0,00	53,44	41,83	11,61														4,62
31.03.2021	24,00		431,30	431,30	0,00	49,20	41,41	7,79														3,37
01.04.2021	24,00		422,12	422,12	0,00	48,66	40,92	7,74														3,28
02.04.2021	24,00		415,96	415,96	0,00	48,44	40,65	7,79														3,25
03.04.2021	24,00		415,71	415,71	0,00	48,09	40,28	7,81														3,25
04.04.2021	24,00		413,49	413,49	0,00	48,50	40,44	8,06														3,34
05.04.2021	24,00		398,68	398,21	0,47	48,27	40,54	7,73														3,11
06.04.2021	24,00		430,35	430,35	0,00	49,07	41,71	7,36														3,18
07.04.2021	24,00		425,26	425,26	0,00	49,08	41,40	7,68														3,28
08.04.2021	24,00		422,53	422,53	0,00	49,22	41,43	7,79														3,30
09.04.2021	24,00		425,32	425,32	0,00	48,59	40,88	7,71														3,29
10.04.2021	24,00		426,88	426,88	0,00	48,70	40,94	7,76														3,32
11.04.2021	24,00		425,64	425,64	0,00	48,70	41,13	7,57														3,23
12.04.2021	24,00		424,01	424,01	0,00	48,60	41,45	7,15														3,04
13.04.2021	24,00		425,04	425,04	0,00	47,40	40,65	6,75														2,88
14.04.2021	24,00		424,94	424,94	0,00	46,74	39,98	6,76														2,88
15.04.2021	24,00		435,99	435,99	0,00	45,54	39,04	6,50														2,85
16.04.2021	24,00		439,71	439,71	0,00	44,57	38,46	6,11														2,70
17.04.2021	24,00		436,56	436,56	0,00	43,36	37,76	5,60														2,46
18.04.2021	24,00		435,43	435,43	0,00	43,49	37,85	5,64														2,47
19.04.2021	24,00		436,02	436,02	0,00	42,16	36,90	5,26														2,31
20.04.2021	24,00		435,60	435,60	0,00	42,86	37,21	5,65														2,47
21.04.2021	24,00		445,48	445,48	0,00	44,73	38,58	6,15														2,75
22.04.2021	24,00		449,73	449,73	0,00	45,63	39,32	6,31														2,85
Среднее	23,94		428,23	428,21	0,02	48,39	40,79	7,60														3,26
Итого	**742,00**		**13239,30**	**13238,90**	**0,47**																	**100,66**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	2 час	0,27 Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	2 час	0 куб.м
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды	1,65 °C	0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	100,93 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /

Представитель теплоснабжающей организации

« __ » ______ 20__ г. / /