

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полиньков Ул., д. 17, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9192.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28658
 Код УЛТЗ: 28658

Установленные приборы: Выходные и оточн. архивы в файлах:
 Выходитель: БКТ-7 № 204739 расходомер: ГМП-32-D
 Обратный трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-D
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: 27.11.2021
 ГМП-32-D
 ГМАх-30
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:
 Qтепх.гв=0
 Qгвс.гв=0
 Qгвс.ср=0
 Qгвс.мв=0

Учет опломбирования (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Qтепх.гв=0 Qгвс.гв=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.мв=0

Qтепх.гв=0 Qгвс.гв=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.мв=0

Qтепх.гв=0 Qгвс.гв=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.мв=0

Дата	Ти	НС	Учет опломбирования (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ										
			M1	M2	DM	°C	T1	T2	DT	R1		R2	M3	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	T3	T4	R3	R4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		107.48	107.48	0.00	81.30	52.76	28.54													3.07
24.03.2021	24.00		108.50	108.50	0.00	77.38	50.94	26.44													2.87
25.03.2021	24.00		109.02	109.02	0.00	74.34	49.39	24.95													2.87
26.03.2021	24.00		108.32	108.32	0.00	72.73	48.62	24.11													2.61
27.03.2021	24.00		108.60	108.60	0.00	71.59	48.19	23.40													2.51
28.03.2021	24.00		108.87	108.87	0.00	71.30	48.25	23.05													2.51
29.03.2021	24.00		108.78	108.78	0.00	70.41	48.05	22.36													2.43
30.03.2021	24.00		108.46	108.46	0.00	69.57	47.62	21.95													2.43
31.03.2021	24.00		107.43	107.43	0.00	69.10	47.25	21.85													2.35
01.04.2021	24.00		107.58	107.58	0.00	69.72	47.48	22.23													2.40
02.04.2021	24.00		107.95	107.95	0.00	69.27	47.21	22.06													2.38
03.04.2021	24.00		107.87	107.87	0.00	69.57	47.10	22.47													2.42
04.04.2021	24.00		107.90	107.90	0.00	69.15	46.87	22.28													2.44
05.04.2021	24.00		108.59	108.59	0.00	69.44	47.01	22.43													2.44
06.04.2021	24.00		107.51	107.51	0.00	69.19	46.68	22.51													2.45
07.04.2021	24.00		107.52	107.52	0.00	69.43	46.69	22.74													2.45
08.04.2021	24.00		107.42	107.42	0.00	69.35	46.37	22.98													2.45
09.04.2021	24.00		108.32	108.32	0.00	69.59	46.69	22.90													2.48
10.04.2021	24.00		108.32	108.32	0.00	69.59	46.69	22.90													2.48
11.04.2021	24.00		108.33	108.33	0.00	69.56	46.98	22.58													2.45
12.04.2021	24.00		109.55	109.55	0.00	69.86	47.79	22.07													2.45
13.04.2021	24.00		108.69	108.69	0.00	69.33	47.83	21.50													2.42
14.04.2021	24.00		109.48	109.48	0.00	69.77	47.80	21.97													2.34
15.04.2021	24.00		81.29	81.29	0.00	82.77	49.19	33.58													2.41
16.04.2021	24.00		100.19	99.89	0.00	68.78	46.24	22.54													2.28
17.04.2021	24.00		107.21	107.21	0.00	69.74	47.79	21.95													2.28
18.04.2021	24.00		107.30	107.30	0.00	69.24	47.96	21.44													2.28
19.04.2021	24.00		106.36	106.36	0.00	69.37	47.93	21.28													2.28
20.04.2021	24.00		106.31	106.31	0.00	69.51	47.90	21.61													2.30
21.04.2021	24.00		105.46	105.46	0.00	68.96	47.48	21.48													2.27
22.04.2021	24.00		105.32	105.32	0.00	69.04	47.51	21.53													2.27
Среднее	24.00		106.72	106.71	0.01	70.91	47.81	23.10													2.46
Итого	744.00		3308.46	3308.16	0.30																76.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Копировать тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлз, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температурную погрешность:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узвс изл.

1,68 °C
 0 час
 0 час
 0 Гкал
 76,21 Гкал
 м.куб.

