

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Поляриков ул. д. 19, лит. Б  
 Осуществляющая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9191.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28659  
 Отопление

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202641  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021  
 Термометробр.: КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:  
 Граф.жк: 14970

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Q=M1\*(t1-t2)-M2\*(t2-t3)  
 Договорные расходы (гр. сут.), т/сут.: Gот = 102,684  
 Gлет = 0  
 Qгвс=M3\*(t3-t4)  
 Qгвс.гр = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Gгвс. = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			M1	T	M2	T	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ		
23.03.2021	24.00		205.36	207.31	205.36	207.31	0.00	81.38	55.41	25.97																
24.03.2021	24.00		207.31	208.38	207.31	208.38	0.00	77.45	53.89	23.56															5.34	
25.03.2021	24.00		208.38	207.08	208.38	207.08	0.00	74.41	52.48	21.93															4.89	
26.03.2021	24.00		207.08	207.64	207.08	207.64	0.00	72.79	51.50	21.29															4.58	
27.03.2021	24.00		207.64	206.30	207.64	206.30	0.00	71.66	51.09	20.57															4.41	
28.03.2021	24.00		206.30	208.14	206.30	208.14	0.00	71.32	51.19	20.13															4.28	
29.03.2021	24.00		208.14	207.55	208.14	207.55	0.00	70.45	50.82	19.63															4.20	
30.03.2021	24.00		207.55	205.68	207.55	205.68	0.00	69.62	50.29	19.33															4.09	
31.03.2021	24.00		205.68	197.28	205.68	197.28	0.00	69.15	49.61	19.54															4.01	
01.04.2021	23.00	*	197.28	206.39	197.28	206.39	0.00	69.78	49.93	19.85															4.02	
02.04.2021	24.00		206.39	206.16	206.39	206.16	0.00	69.35	49.71	19.64															3.92	
03.04.2021	24.00		206.16	206.35	206.16	206.35	0.00	69.66	49.69	19.97															4.06	
04.04.2021	24.00		206.35	207.72	206.35	207.72	0.00	69.24	49.44	19.80															4.12	
05.04.2021	24.00		207.72	205.69	207.72	205.69	0.00	69.52	49.68	19.84															4.09	
06.04.2021	24.00		205.69	205.83	205.69	205.83	0.00	69.28	49.31	19.97															4.13	
07.04.2021	24.00		205.83	204.29	205.83	204.29	0.00	69.50	49.35	20.15															4.13	
08.04.2021	24.00		204.29	205.77	204.29	205.77	0.00	69.44	49.09	20.35															4.11	
09.04.2021	24.00		205.77	207.54	205.77	207.54	0.00	69.95	49.48	20.47															4.15	
10.04.2021	24.00		207.54	207.97	207.54	207.97	0.00	69.68	49.55	20.13															4.16	
11.04.2021	24.00		207.97	210.29	207.97	210.29	0.00	69.64	49.88	19.76															4.22	
12.04.2021	24.00		210.29	208.62	210.29	208.62	0.00	69.90	50.77	19.13															4.18	
13.04.2021	24.00		208.62	210.19	208.62	210.19	0.00	69.40	50.70	18.70															4.12	
14.04.2021	24.00		210.19	192.61	210.19	192.61	0.00	69.86	50.72	19.14															4.03	
15.04.2021	24.00		192.61	156.10	192.61	156.10	0.00	82.88	52.66	30.22															3.91	
16.04.2021	24.00		156.10	192.61	156.10	192.61	0.00	82.88	52.66	30.22															4.03	
17.04.2021	24.00		192.61	206.27	192.61	206.27	0.00	88.86	49.16	19.70															4.03	
18.04.2021	24.00		206.27	206.51	206.27	206.51	0.00	88.86	49.16	19.70															4.71	
19.04.2021	24.00		206.51	204.77	206.51	204.77	0.00	88.86	49.16	19.70															3.80	
20.04.2021	24.00		204.77	204.74	204.77	204.74	0.00	89.42	50.78	18.48															3.93	
21.04.2021	24.00		204.74	203.01	204.74	203.01	0.00	89.54	50.80	18.62															3.82	
22.04.2021	24.00		203.01	202.73	203.01	202.73	0.00	89.99	50.35	18.64															3.82	
23.04.2021	24.00		202.73	204.54	202.73	204.54	0.00	89.11	50.40	18.71															3.79	
Итого	743.00		6332.27	6332.27	6332.27	6332.27	0.00	70.98	50.62	20.35															4.15	
Итого																										128.54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Узлз, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.  
 Объем потребленного теплоносителя Узв изл.

1,68 °C  
 126,71 Гкал  
 м.куб.  
 0 Гкал  
 1 час  
 1 час  
 0,17 Гкал  
 0 куб.м

«Жилкомсервис»  
 «Филиал «Энерготепло»»  
 «ОТЧЕТ ПРИНЯТ»  
 Представитель теплонаблюдающей организации

20 г.