

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 23, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ЭУБовская ул., 3

Договор: 8749_038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24475

Установленные приборы: ВКГ-7 № 202252
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

Счетчик и стучн., архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:
 20.12.2021
 Термопреобр.:
 КТОСП-Н
 КТОСП-Н

2-х трубная схема
 Гтеп= 0,48
 Ггрв= 0,48
 ГТЭ= 72
 ГТОСП= 72

График: 95/70

зима: Q=M1*(n1-hвх)-M2*(n2-hвх) Qтеп= 0,2609 Qгрв= M3*(n3-hвх) Qтеп.грв= 0
 Qот.= 250,464 Qтех.= 0 Qгрв.ср= 0 Qгрв.ср= 0
 Qот.грв= 0 Qтех.грв= 0 Qгрв.ср= 0 Qгрв.ср= 0
 Qот.грв= 0 Qтех.грв= 0 Qгрв.ср= 0 Qгрв.ср= 0
 Qот.грв= 0 Qтех.грв= 0 Qгрв.ср= 0 Qгрв.ср= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (Т1-1)												Учет ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.03.2021	24.00		287,50	287,50	0,00	56,42	46,70	9,72														
24.03.2021	24.00		289,34	289,34	0,00	53,38	44,85	8,53														2,80
25.03.2021	24.00		286,84	286,84	0,00	52,83	44,48	8,35														2,48
26.03.2021	24.00		283,42	283,42	0,00	51,59	43,51	8,08														2,40
27.03.2021	24.00		288,95	288,95	0,00	50,99	43,25	7,74														2,30
28.03.2021	24.00		289,75	289,75	0,00	50,85	43,30	7,55														2,24
29.03.2021	24.00		289,87	289,87	0,00	50,19	42,99	7,20														2,19
30.03.2021	24.00		289,99	289,99	0,00	54,44	46,07	8,37														2,10
31.03.2021	24.00		282,80	282,80	0,00	48,89	41,87	7,02														2,00
01.04.2021	24.00		285,07	285,07	0,00	48,53	41,55	6,98														2,00
02.04.2021	24.00		284,75	284,75	0,00	47,99	41,10	6,89														2,00
03.04.2021	24.00		285,33	285,33	0,00	47,96	41,01	6,95														1,97
04.04.2021	24.00		288,30	288,30	0,00	48,11	41,09	7,02														1,99
05.04.2021	24.00		290,40	290,40	0,00	48,40	41,37	7,03														2,03
06.04.2021	24.00		285,34	285,34	0,00	48,93	41,61	7,32														2,05
07.04.2021	24.00		287,67	287,67	0,00	48,82	41,53	7,29														2,10
08.04.2021	24.00		283,86	283,86	0,00	48,80	41,29	7,51														2,10
09.04.2021	24.00		272,03	272,03	0,00	46,42	39,48	6,94														2,10
10.04.2021	24.00		287,32	287,32	0,00	48,96	41,57	7,41														2,14
11.04.2021	24.00		291,52	291,52	0,00	48,87	41,71	7,16														1,89
12.04.2021	24.00		296,91	296,91	0,00	48,90	42,17	6,73														2,14
13.04.2021	24.00		288,03	288,03	0,00	48,02	41,52	6,50														2,09
14.04.2021	24.00		280,41	280,41	0,00	46,74	40,35	6,39														2,00
15.04.2021	24.00		279,64	279,64	0,00	46,30	39,93	6,37														1,88
16.04.2021	24.00		279,40	279,40	0,00	44,81	38,88	5,93														1,80
17.04.2021	24.00		279,51	279,51	0,00	43,53	38,04	5,49														1,79
18.04.2021	24.00		278,81	278,81	0,00	43,63	38,19	5,44														1,67
19.04.2021	24.00		278,81	278,81	0,00	44,86	39,06	5,80														1,55
20.04.2021	24.00		279,26	279,26	0,00	45,06	39,31	5,75														1,53
21.04.2021	24.00		277,94	277,94	0,00	43,53	38,05	5,48														1,62
22.04.2021	24.00		277,66	277,66	0,00	43,63	38,07	5,56														1,61
Среднее	24.00		284,74	284,74	0,00	48,40	41,42	6,98														1,53
Итого	744,00		8826,95	8826,95	0,00																	1,55
Показаны счетчики на момент снятия данных:																						
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч													

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения УУТЗ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,65 °C
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, **61,97 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя УУТЗ изл. **МКуб.**

0 час
0 час
0 час
Гкал
Куб.м
0 Гкал

УУТ «ТЭК СПб»
 Филиал «ТЭК СПб» за Учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

