Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 8796.038.1
Строит.Адрес: Седова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2187
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 28_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12
расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=
расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,65

график: 150\\70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2021 - 23.04.2021

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2021	24,00	-	44,39	44,97	-0,58	77,28	44,96	32,32	5,90	3,31	-								-	-	-			1,41
24.03.2021	24,00	-	44,30	45,02	-0,72	72,62	43,50	29,13	5,90	3,31	-								-	-	-			1,26
25.03.2021	24,00	-	44,29	45,06	-0,77	70,18	42,78	27,40	5,91	3,31	-								-	-	-			1,18
26.03.2021	24,00	-	44,36	45,15	-0,79	69,01	42,33	26,68	5,91	3,30	-								-	-	-			1,15
27.03.2021	24,00	-	44,37	45,21	-0,84	67,65	41,72	25,93	5,91	3,30	-								-	-	-			1,12
28.03.2021	24,00	-	44,36	45,19	-0,83	67,66	41,93	25,73	5,91	3,30	-								-	-	-			1,11
29.03.2021	24,00	-	44,31	45,17	-0,86	66,76	41,77	24,99	5,90	3,29	-								-	-	-			1,07
30.03.2021	24,00	-	44,24	45,05	-0,82	65,93	41,50	24,43	5,90	3,31	-								-	-	-			1,05
31.03.2021	24,00	-	44,29	45,13	-0,84	65,06	40,81	24,25	5,90	3,30	-								-	-	-			1,04
01.04.2021	24,00	-	44,20	45,09	-0,89	64,77	40,43	24,34	5,90	3,31	-								-	-	-			1,04
02.04.2021	24,00	-	44,20	45,07	-0,87	65,41	40,80	24,61	5,90	3,31	-								-	-	-			1,05
03.04.2021	24,00	-	44,24	45,05	-0,82	65,65	40,69	24,96	5,90	3,31	-								-	-	-			1,07
04.04.2021	24,00	-	44,20	45,05	-0,85	65,32	40,63	24,69	5,90	3,31	-								-	-	-			1,06
05.04.2021	24,00	-	44,05	44,94	-0,88	65,05	40,50	24,55	5,91	3,33	-								-	-	-			1,05
06.04.2021	24,00	-	44,11	44,94	-0,84	65,38	40,56	24,83	5,91	3,33	-								-	-	-			1,06
07.04.2021	24,00	-	44,40	45,26	-0,85	65,64	40,57	25,07	5,91	3,29	-								-	-	-			1,08
08.04.2021	24,00	-	44,80	45,78	-0,98	65,16	40,40	24,76	5,90	3,22	-								-	-	-			1,07
09.04.2021	24,00	-	44,82	45,83	-1,00	65,30	40,46	24,84	5,90	3,21	-								-	-	-			1,07
10.04.2021	24,00	-	44,90	45,75	-0,85	65,81	40,99	24,83	5,89	3,22	-								-	-	-			1,08
11.04.2021	24,00	-	44,92	45,81	-0,90	65,64	41,00	24,63	5,89	3,21	-								-	-	-			1,07
12.04.2021	24,00	-	45,00	45,91	-0,91	66,13	41,95	24,18	5,90	3,20	-								-	-	-			1,05
13.04.2021	24,00	-	45,11	45,97	-0,86	65,18	41,99	23,19	5,90	3,20	-								-	-	-			1,01
14.04.2021	24,00	-	45,07	45,97	-0,90	65,32	41,52	23,80	5,90	3,20	-								-	-	-			1,04
15.04.2021	24,00	-	45,08	46,03	-0,95	65,32	41,27	24,05	5,90	3,19	-								-	-	-			1,05
16.04.2021	24,00	-	45,00	45,96	-0,95	65,15	41,20	23,96	5,89	3,20	-								-	-	-			1,04
17.04.2021	24,00	-	45,09	45,98	-0,89	64,50	41,16	23,34	5,90	3,20	-								-	-	-			1,02
18.04.2021	24,00	-	45,03	45,96	-0,93	64,98	41,64	23,33	5,89	3,20	-								-	-	-			1,01
19.04.2021	24,00	-	45,02	45,98	-0,96	65,89	42,15	23,74	5,90	3,20	-								-	-	-			1,03
20.04.2021	24,00	-	45,02	45,99	-0,97	66,13	42,31	23,82	5,90	3,20	-								-	-	-			1,03
21.04.2021	24,00	-	44,94	45,90	-0,96	65,38	42,00	23,38	5,90	3,21	-								-	-	-			1,01
22.04.2021	24,00	-	44,83	45,90	-1,07	65,79	42,12	23,67	5,90	3,21	-								-	-	-			1,02
Среднее	24,00	-	44,61	45,48	-0,87	66,48	41,54	24,95	5,90	3,26	-								-	-	-			1,08
Итого	744,00		1382,91	1410,02	-27,11						-								-	-	-	-	-	33,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,68 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **33,39** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-сервисный район № 2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.