

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 59  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9149.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТТЗ:

Общий  
 29279

Источник: котельная 2 Невская  
 Часовые и суток. архивы в файлах:  
 Установленные приборы: СПТ943 № 10772  
 Вычислитель: СРТМ-40-В1  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-Д  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)\*M2\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0.473 Qтеп = 0 Qгвс = 0.1474  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 143.696 Gтеп = 0 Gгвс = 0.067  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 Sтеп = 0 Sгвс = 26.8 Gгвс.м = 70.00  
 лето: Qгвс=M3\*(t3-t4)  
 Qтеп.гвс = 0 Qгвс.ср = 0.067  
 Sгвс.гвс = 0 Sгвс.м = 70.00


Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТТЗ поверены до: 09.09.2021  
 Терморегуль.: КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 ТПТ-15-2  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 ОП: СП-0; МЛ: СП-0;

| Дата       | Ти     | НС | Учет отопление (ТВ-1) |         |        |       | Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021 |       |    |        | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |        |        | Т3     | Т4    | Р3 | Р4 | Общ |    |          |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|---|-------|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----|----|-----|----|----------|
|            |        |    | М1                    | М2      | dM     | t1    | t2  | dT    | P1 | P2     | M3                  | M4     | dM     | У3     |        |       |    |    |     | У4 | dv (изл) |
| 23.03.2021 | 24.00* |    | 156.15                | 147.56  | 8.59   | 81.88 | 50.61   | 31.27 |    | 9.37   | 9.64                | 10.73  | 11.02  | 9.64   | 9.64   | 80.54 |    |    |     |    | 5.32     |
| 24.03.2021 | 24.00* |    | 158.93                | 149.13  | 9.80   | 77.86 | 49.46   | 28.40 |    | 10.73  | 11.02               | 10.73  | 11.02  | 11.02  | 11.02  | 76.90 |    |    |     |    | 5.00     |
| 25.03.2021 | 24.00* |    | 161.32                | 149.97  | 11.35  | 74.66 | 48.29   | 26.37 |    | 12.37  | 12.68               | 12.37  | 12.68  | 12.68  | 12.68  | 73.92 |    |    |     |    | 4.81     |
| 26.03.2021 | 24.00* |    | 159.10                | 149.11  | 9.99   | 73.19 | 47.57   | 25.62 |    | 10.92  | 11.18               | 10.92  | 11.18  | 11.18  | 11.18  | 72.19 |    |    |     |    | 4.56     |
| 27.03.2021 | 24.00* |    | 160.22                | 149.23  | 10.99  | 71.83 | 46.98   | 24.85 |    | 11.82  | 12.10               | 11.82  | 12.10  | 12.10  | 12.10  | 71.18 |    |    |     |    | 4.50     |
| 28.03.2021 | 24.00* |    | 162.08                | 149.84  | 12.24  | 71.60 | 47.15   | 24.45 |    | 13.23  | 13.54               | 13.23  | 13.54  | 13.54  | 13.54  | 71.02 |    |    |     |    | 4.54     |
| 29.03.2021 | 24.00* |    | 159.96                | 149.74  | 10.22  | 70.74 | 46.68   | 24.06 |    | 11.05  | 11.30               | 11.05  | 11.30  | 11.30  | 11.30  | 69.92 |    |    |     |    | 4.33     |
| 30.03.2021 | 24.00* |    | 159.82                | 149.41  | 10.41  | 69.81 | 46.11   | 23.70 |    | 11.24  | 11.49               | 11.24  | 11.49  | 11.49  | 11.49  | 69.26 |    |    |     |    | 4.27     |
| 31.03.2021 | 24.00* |    | 133.34                | 122.80  | 10.54  | 69.35 | 43.93   | 25.42 |    | 11.28  | 11.53               | 11.28  | 11.53  | 11.53  | 11.53  | 68.38 |    |    |     |    | 3.86     |
| 01.04.2021 | 24.00* |    | 95.60                 | 85.02   | 10.58  | 69.76 | 38.38   | 31.38 |    | 11.28  | 11.53               | 11.28  | 11.53  | 11.53  | 11.53  | 69.05 |    |    |     |    | 3.41     |
| 02.04.2021 | 24.00* |    | 96.83                 | 85.23   | 11.60  | 69.29 | 38.28   | 31.01 |    | 12.38  | 12.65               | 12.38  | 12.65  | 12.65  | 12.65  | 68.59 |    |    |     |    | 3.45     |
| 03.04.2021 | 24.00* |    | 97.84                 | 85.10   | 12.74  | 69.64 | 37.82   | 31.82 |    | 13.49  | 13.79               | 13.49  | 13.79  | 13.79  | 13.79  | 68.97 |    |    |     |    | 3.60     |
| 04.04.2021 | 24.00* |    | 98.01                 | 84.96   | 13.05  | 69.22 | 37.22   | 32.00 |    | 13.68  | 13.98               | 13.68  | 13.98  | 13.98  | 13.98  | 68.84 |    |    |     |    | 3.63     |
| 05.04.2021 | 24.00* |    | 97.97                 | 85.55   | 12.42  | 69.50 | 37.15   | 32.35 |    | 13.11  | 13.39               | 13.11  | 13.39  | 13.39  | 13.39  | 68.85 |    |    |     |    | 3.58     |
| 06.04.2021 | 24.00* |    | 96.89                 | 84.76   | 12.13  | 69.25 | 36.91   | 32.34 |    | 12.73  | 13.01               | 12.73  | 13.01  | 13.01  | 13.01  | 68.82 |    |    |     |    | 3.63     |
| 07.04.2021 | 24.00* |    | 96.96                 | 84.82   | 12.14  | 69.50 | 36.72   | 32.78 |    | 12.73  | 13.00               | 12.73  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 68.88 |    |    |     |    | 3.54     |
| 08.04.2021 | 24.00* |    | 95.46                 | 84.32   | 11.14  | 69.39 | 36.60   | 33.38 |    | 11.68  | 11.94               | 11.68  | 11.94  | 11.94  | 11.94  | 68.71 |    |    |     |    | 3.63     |
| 09.04.2021 | 24.00* |    | 97.50                 | 84.94   | 12.56  | 69.92 | 36.54   | 33.38 |    | 12.95  | 13.18               | 12.95  | 13.18  | 13.18  | 13.18  | 69.28 |    |    |     |    | 3.72     |
| 10.04.2021 | 24.00* |    | 97.90                 | 85.54   | 12.36  | 69.67 | 36.50   | 33.17 |    | 12.92  | 13.24               | 12.92  | 13.24  | 13.24  | 13.24  | 68.93 |    |    |     |    | 3.65     |
| 11.04.2021 | 24.00* |    | 97.93                 | 85.62   | 12.31  | 69.62 | 37.00   | 32.62 |    | 11.55  | 11.81               | 11.55  | 11.81  | 11.81  | 11.81  | 69.17 |    |    |     |    | 3.52     |
| 12.04.2021 | 24.00* |    | 97.61                 | 86.62   | 10.99  | 69.87 | 38.17   | 31.70 |    | 12.06  | 12.33               | 12.06  | 12.33  | 12.33  | 12.33  | 68.68 |    |    |     |    | 3.45     |
| 13.04.2021 | 24.00* |    | 97.43                 | 85.96   | 11.47  | 69.39 | 38.52   | 30.87 |    | 12.06  | 12.33               | 12.06  | 12.33  | 12.33  | 12.33  | 68.68 |    |    |     |    | 3.45     |
| 14.04.2021 | 24.00* |    | 98.29                 | 86.31   | 11.98  | 69.62 | 38.36   | 31.26 |    | 12.62  | 12.90               | 12.62  | 12.90  | 12.90  | 12.90  | 69.19 |    |    |     |    | 3.53     |
| 15.04.2021 | 24.00* |    | 71.41                 | 67.89   | 3.52   | 81.90 | 38.28   | 43.62 |    | 3.75   | 3.83                | 3.75   | 3.83   | 3.83   | 3.83   | 70.83 |    |    |     |    | 3.25     |
| 16.04.2021 | 24.00* |    | 128.84                | 117.93  | 10.91  | 68.87 | 41.94   | 26.93 |    | 11.67  | 11.92               | 11.67  | 11.92  | 11.92  | 11.92  | 68.12 |    |    |     |    | 3.93     |
| 17.04.2021 | 24.00* |    | 137.11                | 126.66  | 10.45  | 69.94 | 46.12   | 23.82 |    | 10.41  | 10.64               | 10.41  | 10.64  | 10.64  | 10.64  | 69.12 |    |    |     |    | 3.75     |
| 18.04.2021 | 24.00* |    | 139.47                | 127.56  | 11.91  | 69.49 | 44.20   | 25.29 |    | 12.75  | 13.03               | 12.75  | 13.03  | 13.03  | 13.03  | 68.87 |    |    |     |    | 4.06     |
| 19.04.2021 | 24.00* |    | 137.38                | 126.52  | 10.86  | 69.54 | 44.34   | 24.92 |    | 11.68  | 11.93               | 11.68  | 11.93  | 11.93  | 11.93  | 68.91 |    |    |     |    | 3.95     |
| 20.04.2021 | 24.00* |    | 136.65                | 125.46  | 10.19  | 69.25 | 44.77   | 24.92 |    | 10.96  | 11.20               | 10.96  | 11.20  | 11.20  | 11.20  | 68.58 |    |    |     |    | 3.90     |
| 21.04.2021 | 24.00* |    | 137.00                | 125.66  | 11.34  | 69.25 | 44.41   | 24.76 |    | 12.18  | 12.44               | 12.18  | 12.44  | 12.44  | 12.44  | 68.60 |    |    |     |    | 3.90     |
| 22.04.2021 | 24.00* |    | 135.19                | 125.43  | 9.76   | 69.18 | 44.41   | 24.76 |    | 10.51  | 10.73               | 10.51  | 10.73  | 10.73  | 10.73  | 68.60 |    |    |     |    | 3.79     |
| Среднее    | 24.00  |    | 122.46                | 111.47  | 10.99  | 71.05 | 41.92   | 29.13 |    | 11.68  | 11.95               | 11.68  | 11.95  | 11.95  | 11.95  | 70.00 |    |    |     |    | 3.93     |
| Итого      | 744.00 |    | 3795.19               | 3455.65 | 340.54 |       |   |       |    | 362.21 | 370.38              | 362.21 | 370.38 | 370.38 | 370.38 | 70.00 |    |    |     |    | 121.73   |

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т  
 Общ., Гкал  
 Гкал  
 КВт  
 КВт

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.  
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс изл.

1.68 °С  
 121.16 Гкал  
 370.38 м.куб.  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0.57 Гкал  
 Гкал  
 куб.м  
 Гкал



Представитель теплоснабжающей организации  
 20 г.