

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 61  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9150.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23778

Источник: котельная 2 Невская  
 Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: БКТ-7.04 № 48493  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Gmin= 0.2  
 Gmax= 30  
 0.2  
 30  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 14970

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0.396  
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 120.304

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021  
 Qвхт = 0  
 Qотех = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Учет отопления (В-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Учет ГВС (В-2)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (В-1)										Учет ГВС (В-2)				Qобщ, Гкал							
			M1	M2	dlM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dl(V3/V4)		Уплотит	T3	T4	P3	P4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		211.24	211.24	0.00	79.10	53.82	25.28																5.35
24.03.2021	24.00		214.08	214.08	0.00	75.32	52.44	22.88																4.90
25.03.2021	24.00		215.69	215.69	0.00	72.36	51.08	21.28																4.60
26.03.2021	24.00		214.42	214.42	0.00	70.84	50.22	20.62																4.43
27.03.2021	24.00		214.86	214.86	0.00	69.69	49.56	20.13																4.33
28.03.2021	24.00		215.50	215.50	0.00	69.41	49.83	19.58																4.22
29.03.2021	24.00		217.50	217.50	0.00	68.48	49.28	19.19																4.18
30.03.2021	24.00		224.00	224.00	0.00	67.42	48.93	18.49																4.15
31.03.2021	24.00		222.13	222.13	0.00	66.94	48.52	18.42																4.10
01.04.2021	24.00		222.35	222.35	0.00	67.53	48.84	18.69																4.16
02.04.2021	24.00		218.91	218.91	0.00	67.23	48.58	18.65																4.08
03.04.2021	24.00		212.71	212.71	0.00	67.73	48.39	19.34																4.12
04.04.2021	24.00		212.82	212.82	0.00	67.35	47.93	19.42																4.14
05.04.2021	24.00		214.06	214.06	0.00	67.63	47.78	19.85																4.25
06.04.2021	24.00		211.71	211.71	0.00	67.37	47.36	20.01																4.24
07.04.2021	24.00		210.89	210.89	0.00	67.60	47.57	20.03																4.25
08.04.2021	24.00		210.89	210.89	0.00	67.51	47.53	19.98																4.22
09.04.2021	24.00		213.27	213.27	0.00	68.00	47.52	20.48																4.22
10.04.2021	24.00		214.65	214.65	0.00	67.76	47.45	20.31																4.37
11.04.2021	24.00		215.14	215.14	0.00	67.71	48.01	19.70																4.24
12.04.2021	24.00		218.13	218.13	0.00	67.98	49.15	18.83																4.11
13.04.2021	24.00		216.19	216.19	0.00	67.48	49.17	18.32																3.96
14.04.2021	24.00		216.84	216.84	0.00	67.89	49.16	18.73																4.07
15.04.2021	24.00		216.94	216.94	0.00	67.89	49.16	18.73																4.07
16.04.2021	24.00		180.11	180.11	0.00	79.81	50.89	28.92																4.62
17.04.2021	24.00		198.15	198.15	0.00	66.96	47.69	19.27																3.82
18.04.2021	24.00		213.68	213.68	0.00	67.90	49.36	18.54																3.97
19.04.2021	24.00		214.48	214.48	0.00	67.41	49.41	18.00																3.86
20.04.2021	24.00		212.27	212.27	0.00	67.53	49.49	18.04																3.84
21.04.2021	24.00		212.67	212.67	0.00	67.64	49.66	17.98																3.83
22.04.2021	24.00		210.30	210.30	0.00	67.16	49.11	18.05																3.80
Среднее	24.00		210.01	210.01	0.00	67.20	48.87	18.33																3.85
Итого	24.00		212.60	212.60	0.00	68.97	49.12	19.85																4.21
Итого	744.00		6590.62	6590.62	0.00																			130.43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Uвлл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Uвлс изл.

1,68 °С  
 0 час  
 0 Гкал  
 130,43 Гкал  
 М.куб.

Филиал «ЭнергосбыТ»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Отчет принят  
 Представитель теплонаблюдательной организации