

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 63, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9144.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24474

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7.03 № 48809
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-лхв)-M2*(п2-лхв)

Схема подпиточия: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТОП-Н
 КТОС-Н
 Gmin= 0.2
 Smax= 30
 KТОС-Н 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,396
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гсут.: Gот = 120,304
 Qгвс = M3*(п3-лхв)
 Qтеп.гвс.ср = 0
 Qгвс.гвс.ср = 0
 Gтеп.гвс = 0
 Gгвс.гвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал							
	Т	°С	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4		дV (излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	
23.03.2021	24.00	231.26	231.26	80.80	54.49	26.31														6.10
24.03.2021	24.00	234.14	234.14	76.93	53.04	23.89														5.60
25.03.2021	24.00	235.79	235.79	73.90	51.71	22.19														5.24
26.03.2021	24.00	234.43	234.43	72.33	50.86	21.47														5.04
27.03.2021	24.00	235.02	235.02	71.16	50.34	20.82														4.90
28.03.2021	24.00	235.69	235.69	70.86	50.47	20.39														4.81
29.03.2021	24.00	189.59	189.59	70.18	48.02	22.16														4.20
30.03.2021	24.00	107.56	107.56	68.82	37.83	30.99														3.34
31.03.2021	24.00	106.52	106.52	68.32	36.95	31.37														3.41
01.04.2021	24.00	106.60	106.60	68.94	36.93	32.01														4.01
02.04.2021	24.00	157.90	157.90	68.71	43.30	25.41														4.76
03.04.2021	24.00	232.45	232.45	69.16	48.51	20.65														4.80
04.04.2021	24.00	232.40	232.40	68.77	48.33	20.44														4.76
05.04.2021	24.00	233.73	233.73	69.06	48.54	20.52														4.80
06.04.2021	24.00	231.52	231.52	68.80	48.23	20.57														4.78
07.04.2021	24.00	231.72	231.72	69.03	48.42	20.61														4.78
08.04.2021	24.00	230.54	230.54	68.95	48.32	20.63														4.76
09.04.2021	24.00	233.08	233.08	69.19	48.39	20.93														4.88
10.04.2021	24.00	234.57	234.57	69.14	48.79	20.93														4.79
11.04.2021	24.00	235.08	235.08	69.14	48.79	20.35														4.83
12.04.2021	24.00	238.33	238.33	69.41	49.98	19.43														4.63
13.04.2021	24.00	236.20	236.20	68.91	49.95	18.96														4.48
14.04.2021	24.00	236.94	236.94	69.33	49.77	19.56														4.64
15.04.2021	24.00	175.50	175.50	69.33	49.77	30.95														5.44
16.04.2021	24.00	216.81	216.81	68.40	48.24	20.16														4.37
17.04.2021	24.00	233.38	233.38	69.32	49.98	19.34														4.52
18.04.2021	24.00	234.10	234.10	68.82	50.11	18.71														4.38
19.04.2021	24.00	231.78	231.78	68.95	50.15	18.80														4.36
20.04.2021	24.00	232.19	232.19	69.05	50.26	18.79														4.37
21.04.2021	24.00	229.60	229.60	68.56	49.81	18.75														4.31
22.04.2021	24.00	229.21	229.21	68.62	49.67	18.95														4.35
Среднее	24.00	214.96	214.96	70.44	48.34	22.09														4.61
Итого	744.00	6663.63	6663.63	0.00	0.00	0.00														143.06

Дата, время	М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	
	Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С	Т	°С

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл.

1,68 °С
 143,06 Гкал
 М.Куб.

Филиал «ЭнергосбыТ»
 ООО «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНО
 20 Г.
 Представитель теплоснабжающей организации