

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 71
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9244.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 10677
 График: 149/70

Установленные приборы: Счетчики и стучни, архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ941.11 № 24960
 Подключающий трубопровод (М1) PRЭМ-3-32-B
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-3-32-B
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 23.04.2022
 Термопреобр.: КТЛТР-01
 КТЛТР-01

Режим (схема): ОП: СП-0;
 Преобр. Давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,396
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,396
 Договорные расходы (ср. сут.), Тб/сут: Gот.= 120,304

Qтеп.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (казив)	Уполнит	T3	T4	P3		P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		182,56	181,23	1,33	81,64	52,47	29,17														5,41
24.03.2021	24.00		185,47	184,14	1,33	77,58	51,10	26,48														4,99
25.03.2021	24.00		186,44	185,11	1,33	74,41	49,83	24,58														4,66
26.03.2021	24.00		184,75	183,42	1,33	73,00	49,04	23,96														4,50
27.03.2021	24.00		185,40	184,12	1,28	71,59	48,40	23,19														4,37
28.03.2021	24.00		186,73	185,43	1,30	71,32	48,71	22,61														4,29
29.03.2021	24.00		186,41	185,08	1,33	70,49	48,34	22,15														4,20
30.03.2021	24.00		186,07	184,79	1,28	69,57	47,70	21,87														4,14
31.03.2021	24.00		183,70	182,37	1,33	69,17	47,24	21,93														4,09
01.04.2021	24.00		183,21	181,88	1,33	69,17	47,24	21,93														4,11
02.04.2021	24.00		183,97	182,62	1,35	69,32	47,35	21,97														4,17
03.04.2021	24.00		183,25	181,94	1,31	69,67	47,38	22,28														4,11
04.04.2021	24.00		183,46	182,15	1,31	69,23	46,91	22,32														4,16
05.04.2021	24.00		185,17	183,84	1,33	69,50	47,03	22,47														4,23
06.04.2021	24.00		182,78	180,97	1,25	69,30	46,58	22,72														4,23
07.04.2021	24.00		182,78	181,51	1,27	69,52	46,81	22,71														4,22
08.04.2021	24.00		180,95	179,74	1,21	69,45	46,44	23,01														4,23
09.04.2021	24.00		183,06	181,82	1,24	69,95	46,59	23,36														4,34
10.04.2021	24.00		185,09	183,78	1,31	69,68	46,73	22,95														4,32
11.04.2021	24.00		185,42	184,16	1,26	69,58	46,99	22,59														4,34
12.04.2021	24.00		189,09	187,79	1,30	69,74	48,16	21,58														4,26
13.04.2021	24.00		181,88	180,79	1,09	69,22	46,85	22,37														4,15
14.04.2021	24.00		126,86	125,96	0,90	69,47	42,86	26,61														3,68
15.04.2021	24.00		95,53	94,63	0,90	82,66	43,13	39,53														3,42
16.04.2021	24.00		86,26	85,58	0,68	67,99	38,86	29,13														3,81
17.04.2021	24.00		35,93	35,54	0,39	68,55	27,99	40,56														2,54
18.04.2021	24.00		35,97	35,59	0,38	68,13	27,78	40,35														1,47
19.04.2021	24.00		35,45	35,06	0,39	68,31	27,57	40,74														1,46
20.04.2021	24.00		35,50	35,11	0,39	68,38	27,45	40,93														1,46
21.04.2021	24.00		35,25	34,88	0,37	68,28	27,15	41,13														1,46
22.04.2021	24.00		66,91	66,46	0,45	68,78	34,27	34,51														1,46
Среднее	24.00		148,09	147,02	1,07	70,75	43,59	27,16														2,33
Итого	744,00		4590,74	4557,49	33,25																	114,30

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трасс, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, 14,3 Гкал
 Объем потребленной теплоносителя Узл изл, м.куб. 0 Гкал

