

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 72, лит. В
 Обслуживающая организация:

Договор: 9146.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12350

Установленные приборы: Часовые и оргон. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

Вычислитель: СИТТ943.1 № 14866

Расходомер:
 PRM-50-B1
 PRM-50-B1
 PRM-32-B1

Термопреобр.:
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2

Грвс. =
 Грвс. ср =
 Грвс. =

Подпиточный трубопровод (Уп)

зимы: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tнхв)

Qгвс. =
 Qгвс. ср =
 Qгвс. =

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,587

Qвент = 0

Qгвс =

Qгвс. ср =

Qгвс. = 0,228

Qгвс. ср =

Qгвс. = 91,2 Гвс/м³

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот = 178,329

Qвент = 0

Qгвс =

Qгвс. ср =

Qгвс. =

Qгвс. ср =

Qгвс. =

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

Qот = 178,329

Qвент = 0

Qгвс =

Qгвс. ср =

Qгвс. =

Qгвс. ср =

Qгвс. =

Учет опломбировки (ТБ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет опломбировки (ТБ-1)										Контроль ГВС (ТБ-2)				Общ. Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV		Уплотнит	T3	T4	P3	P4
23.03.2021	24.00*		308.54	286.87	22.67	81.79	65.48	16.31			20.99			20.99	21.61	21.61		81.29				6.53
24.03.2021	24.00*		315.76	294.51	21.25	77.77	63.17	14.60			19.83			19.83	20.37	20.37		77.64				5.96
25.03.2021	24.00*		321.92	300.30	21.62	74.58	61.15	13.43			20.28			20.28	20.80	20.80		74.52				5.66
26.03.2021	24.00*		321.85	298.84	23.01	73.11	60.10	13.01			21.64			21.64	22.16	22.16		72.63				5.58
27.03.2021	24.00*		322.61	300.22	22.39	71.78	59.15	12.63			20.94			20.94	21.44	21.44		71.83				5.41
28.03.2021	24.00*		325.51	299.43	26.08	71.54	59.06	12.48			24.53			24.53	25.11	25.11		71.64				5.41
29.03.2021	24.00*		325.04	302.99	22.05	70.68	58.60	12.08			20.41			20.41	20.88	20.88		70.49				5.23
30.03.2021	24.00*		326.52	302.99	23.53	69.75	57.89	11.86			21.65			21.65	21.85	21.85		69.86				5.24
31.03.2021	24.00*		324.52	300.17	24.35	69.28	57.41	11.87			22.58			22.58	23.08	23.08		69.25				5.26
01.04.2021	24.00*		324.65	301.22	23.43	69.91	57.83	12.08			21.53			21.53	22.02	22.02		69.90				5.28
02.04.2021	24.00*		324.88	302.25	22.63	69.44	57.56	11.88			20.77			20.77	21.23	21.23		69.38				5.17
03.04.2021																						
04.04.2021																						
05.04.2021																						
06.04.2021																						
07.04.2021																						
08.04.2021																						
09.04.2021																						
10.04.2021																						
11.04.2021																						
12.04.2021																						
13.04.2021																						
14.04.2021																						
15.04.2021																						
16.04.2021																						
17.04.2021																						
18.04.2021																						
19.04.2021																						
20.04.2021																						
21.04.2021																						
22.04.2021																						
Среднее	24.00		321.98	298.98	23.00	72.69	59.76	12.93			21.40			21.40	21.91	21.91		72.56				5.54
Итого	264.00		3241.80	3288.79	253.01						235.35			235.35	241.04	241.04						60.93

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

480 час

121,95 Гкал

Объем теплоносителя Вызл, рассчитанный по среднему

480 час

425,7 куб.м

Период расчета по договору:

480 час

425,7 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды

1,68 °C

1,19 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

181,69 Гкал

666,74 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

666,74 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергоуправление»
 Абонентное управление
 Отчет принят
 Представитель: [подпись]

