

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Адрес: Седова ул, д. 73  
 Договор: 9309.038.1 Телефон: Узел учета: 10676  
 Отопление  
 Осуществляющая организация: Котельная 2 Невская Строит. адрес: Телефон: Код УТЗ: 149/70

Источники: Котельная 2 Невская Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема  
 Вычислитель: СИТ941.11 № 24694 расходомер: Гм1= 0,12  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-3-32-В Смах= 30  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-В 0,12 КТПТР-01  
 Подающий ГВС (М3) КТПТР-01  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(t3-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,396 Qвент= 0 Qгвс= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 120,304 Qвент= 0 Qгвс ср= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот= 30,4 Gвент= 0 Gгвс= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ									
			М1	М2	QМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2		М3	М4	ΔV (излив)	Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		119,70	118,77	0,93	80,30	47,58	32,72												3,97
24.03.2021	24.00		88,73	88,14	0,59	75,67	42,06	33,61												3,01
25.03.2021	24.00		97,75	97,02	0,73	72,85	41,79	31,06												3,07
26.03.2021	24.00		119,52	118,49	1,03	71,70	43,90	27,80												3,37
27.03.2021	24.00		101,27	100,55	0,72	70,08	42,92	27,16												2,79
28.03.2021	24.00		83,77	83,17	0,60	69,48	40,13	29,35												2,49
29.03.2021	24.00		81,87	81,50	0,37	68,95	39,69	29,26												2,41
30.03.2021	24.00		93,50	93,11	0,39	68,17	39,91	28,26												2,66
31.03.2021	24.00		133,41	132,77	0,64	68,23	44,08	24,15												3,26
01.04.2021	24.00		125,20	123,92	1,28	68,69	43,87	24,82												3,17
02.04.2021	24.00		126,86	125,44	1,42	68,27	43,95	24,32												3,15
03.04.2021	24.00		137,39	135,79	1,60	68,71	45,16	23,55												3,18
04.04.2021	24.00		128,14	126,43	1,71	68,16	43,96	24,20												2,93
05.04.2021	24.00		107,71	106,30	1,41	68,25	41,66	26,59												3,54
06.04.2021	24.00		151,03	148,98	2,05	68,37	45,56	22,81												3,30
07.04.2021	24.00		134,10	132,32	1,78	68,46	44,49	23,97												3,30
08.04.2021	24.00		156,91	154,68	2,23	68,57	45,82	22,65												3,66
09.04.2021	24.00		131,69	129,82	1,87	68,82	44,08	24,74												3,35
10.04.2021	24.00		112,91	111,35	1,56	68,43	41,83	26,60												3,07
11.04.2021	24.00		97,54	96,28	1,26	68,08	41,49	26,59												2,65
12.04.2021	24.00		45,44	44,97	0,47	66,58	35,89	30,69												1,41
13.04.2021	24.00		67,82	67,37	0,45	67,18	37,44	29,74												2,04
14.04.2021	24.00		108,04	106,92	1,12	68,31	42,34	26,97												2,86
15.04.2021	24.00		69,32	68,89	0,43	77,60	40,85	36,75												2,57
16.04.2021	24.00		86,84	86,43	0,41	66,47	40,11	26,36												2,31
17.04.2021	24.00	*	66,59	66,19	0,40	66,84	38,09	28,75												1,85
18.04.2021	24.00		64,07	63,67	0,40	66,19	37,60	28,59												2,07
19.04.2021	24.00		73,56	73,14	0,42	66,74	38,91	27,83												1,92
20.04.2021	24.00		68,72	68,28	0,44	66,57	38,95	27,62												2,66
21.04.2021	24.00		104,32	103,58	0,74	67,27	42,13	25,14												2,66
22.04.2021	24.00		85,11	84,46	0,65	66,75	40,92	28,83												2,23
Среднее	24.00		102,22	101,25	0,97	69,19	41,85	27,34												2,78
Итого	744,00		3168,83	3138,73	30,10															86,19

Показаны счетчики на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,68 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 86,19 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

