# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 77/28, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9251.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23779**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206176** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема):

| | | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3416** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **103,777** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2021 | 24,00 | | 159,72 | 157,99 | 1,73 | 81,70 | 52,98 | 28,72 | | | | | | | | | | | | | | 4,69 |
| 24.03.2021 | 24,00 | | 161,04 | 159,45 | 1,59 | 77,77 | 52,05 | 25,72 | | | | | | | | | | | | | | 4,23 |
| 25.03.2021 | 24,00 | | 161,77 | 160,26 | 1,51 | 74,72 | 51,08 | 23,64 | | | | | | | | | | | | | | 3,90 |
| 26.03.2021 | 24,00 | | 160,86 | 159,27 | 1,59 | 73,09 | 50,06 | 23,03 | | | | | | | | | | | | | | 3,79 |
| 27.03.2021 | 24,00 | | 161,13 | 159,56 | 1,57 | 71,96 | 49,65 | 22,31 | | | | | | | | | | | | | | 3,68 |
| 28.03.2021 | 24,00 | | 161,41 | 159,91 | 1,50 | 71,66 | 50,18 | 21,48 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 29.03.2021 | 24,00 | | 161,29 | 159,82 | 1,47 | 70,78 | 49,88 | 20,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,45 |
| 30.03.2021 | 24,00 | | 160,74 | 159,20 | 1,54 | 69,94 | 49,30 | 20,64 | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 31.03.2021 | 24,00 | | 159,58 | 158,19 | 1,39 | 69,44 | 48,59 | 20,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 01.04.2021 | 24,00 | | 160,10 | 158,47 | 1,63 | 70,06 | 48,99 | 21,07 | | | | | | | | | | | | | | 3,46 |
| 02.04.2021 | 24,00 | | 160,38 | 158,81 | 1,57 | 69,60 | 48,84 | 20,76 | | | | | | | | | | | | | | 3,41 |
| 03.04.2021 | 24,00 | | 160,39 | 158,87 | 1,52 | 69,91 | 48,74 | 21,17 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 04.04.2021 | 24,00 | | 160,28 | 158,91 | 1,37 | 69,51 | 48,28 | 21,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,47 |
| 05.04.2021 | 24,00 | | 161,07 | 159,63 | 1,44 | 69,83 | 48,26 | 21,57 | | | | | | | | | | | | | | 3,55 |
| 06.04.2021 | 24,00 | | 159,78 | 158,37 | 1,41 | 69,56 | 47,73 | 21,83 | | | | | | | | | | | | | | 3,56 |
| 07.04.2021 | 24,00 | | 159,86 | 158,47 | 1,39 | 69,79 | 47,57 | 22,22 | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 08.04.2021 | 24,00 | | 159,02 | 157,62 | 1,40 | 69,69 | 47,39 | 22,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,62 |
| 09.04.2021 | 24,00 | | 160,11 | 158,72 | 1,39 | 70,22 | 47,53 | 22,69 | | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 10.04.2021 | 24,00 | | 161,03 | 159,59 | 1,44 | 69,96 | 47,61 | 22,35 | | | | | | | | | | | | | | 3,67 |
| 11.04.2021 | 24,00 | | 161,25 | 159,78 | 1,47 | 69,92 | 48,01 | 21,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 12.04.2021 | 24,00 | | 162,53 | 161,13 | 1,40 | 70,07 | 49,40 | 20,67 | | | | | | | | | | | | | | 3,43 |
| 13.04.2021 | 24,00 | | 161,17 | 159,71 | 1,46 | 69,58 | 49,73 | 19,85 | | | | | | | | | | | | | | 3,27 |
| 14.04.2021 | 24,00 | | 161,88 | 160,45 | 1,43 | 70,14 | 49,61 | 20,53 | | | | | | | | | | | | | | 3,40 |
| 15.04.2021 | 24,00 | | 119,93 | 118,62 | 1,31 | 83,07 | 50,08 | 32,99 | | | | | | | | | | | | | | 4,02 |
| 16.04.2021 | 24,00 | | 148,58 | 147,11 | 1,47 | 69,10 | 48,00 | 21,10 | | | | | | | | | | | | | | 3,21 |
| 17.04.2021 | 24,00 | | 160,07 | 158,51 | 1,56 | 70,14 | 50,13 | 20,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,28 |
| 18.04.2021 | 24,00 | | 160,28 | 158,74 | 1,54 | 69,62 | 50,31 | 19,31 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 19.04.2021 | 24,00 | | 158,87 | 157,32 | 1,55 | 69,78 | 50,37 | 19,41 | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| 20.04.2021 | 24,00 | | 158,82 | 157,20 | 1,62 | 69,90 | 50,46 | 19,44 | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| 21.04.2021 | 24,00 | | 157,87 | 156,25 | 1,62 | 69,33 | 49,72 | 19,61 | | | | | | | | | | | | | | 3,18 |
| 22.04.2021 | 24,00 | | 157,71 | 156,20 | 1,51 | 69,42 | 49,58 | 19,84 | | | | | | | | | | | | | | 3,20 |
| **Среднее** | 24,00 | | 158,66 | 157,17 | 1,50 | 71,27 | 49,36 | 21,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,54 |
| **Итого** | **744,00** | | **4918,52** | **4872,13** | **46,39** | | | | | | | | | | | | | | | | | **109,73** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,68** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **109,73** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС №2 Невского района» Санкт-Петербург