

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Узел учета: 28929
График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул., д. 86, лит. А ИТП1

Договор: 9092.038-1
Строит. адрес:

Телефон:

Отопление

Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242
Подающий трубопровод (М1) расходомер:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
Лирирующий трубопровод (М4) ПРЭМ

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
Термопробор: КТСП-Н
КТСП-Н

Режим (схема): ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Приобр. давления:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)
Расчетный алгоритм: Qот.= 0,2321 Qвент.= 0 Qгвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот.= 70,5114 Gвент.= 0 Gгвс.= 0
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал				
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ		Т3	Т4	Р3	Р4
час	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2		
23.03.2021	24.00	86,21	86,21	0,00	81,60	50,36	31,24														2,70
24.03.2021	24.00	87,30	87,30	0,00	77,66	49,37	28,29														2,47
25.03.2021	24.00	87,72	87,72	0,00	74,63	48,16	26,47														2,32
26.03.2021	24.00	87,15	87,15	0,00	73,00	47,63	25,37														2,21
27.03.2021	24.00	87,54	87,15	0,39	71,89	47,42	24,47														2,16
28.03.2021	24.00	87,72	87,72	0,00	71,56	46,88	24,68														2,17
29.03.2021	24.00	87,79	87,79	0,00	70,86	47,01	23,65														2,08
30.03.2021	24.00	87,44	87,44	0,00	69,83	46,42	23,41														2,05
31.03.2021	24.00	86,56	86,56	0,00	69,37	46,17	23,20														2,01
01.04.2021	24.00	86,82	86,82	0,00	69,99	46,29	23,70														2,08
02.04.2021	24.00	87,05	87,05	0,00	69,54	45,63	23,91														2,05
03.04.2021	24.00	86,99	86,99	0,00	69,86	45,64	24,22														2,05
04.04.2021	24.00	87,09	87,09	0,00	69,42	45,34	24,08														2,06
05.04.2021	24.00	87,79	87,79	0,00	69,69	45,50	24,19														2,08
06.04.2021	24.00	86,74	86,74	0,00	69,46	45,22	24,24														2,12
07.04.2021	24.00	86,83	86,83	0,00	69,70	45,44	24,26														2,16
08.04.2021	24.00	86,98	86,14	0,00	69,64	45,08	24,56														2,14
09.04.2021	24.00	86,98	86,98	0,00	70,13	45,32	24,81														2,11
10.04.2021	24.00	87,55	87,55	0,00	69,86	45,43	24,43														2,06
11.04.2021	24.00	87,76	87,76	0,00	69,83	45,80	24,03														2,08
12.04.2021	24.00	88,78	88,78	0,00	70,11	46,94	23,17														2,08
13.04.2021	24.00	88,08	88,08	0,00	69,60	47,04	22,56														2,08
14.04.2021	24.00	88,68	88,68	0,00	70,09	46,64	23,45														2,35
15.04.2021	24.00	86,51	86,51	0,00	83,16	45,09	35,90														2,05
16.04.2021	24.00	81,74	81,74	0,00	70,01	47,26	24,06														2,05
17.04.2021	24.00	88,03	88,03	0,00	69,15	45,09	24,06														2,01
18.04.2021	24.00	88,08	88,08	0,00	70,11	46,76	23,25														2,00
19.04.2021	24.00	87,43	87,43	0,00	69,50	46,71	22,79														1,98
20.04.2021	24.00	87,44	87,44	0,00	69,67	46,82	22,85														1,96
21.04.2021	24.00	86,55	86,55	0,00	69,77	47,13	22,64														2,13
22.04.2021	24.00	86,55	86,55	0,00	69,22	46,57	22,65														2,13
Среднее	24.00	86,45	86,44	0,01	71,25	46,57	24,68														53,83
Итого	720.00	2593,49	2593,10	0,39																	

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Угол, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
Объем потребленного теплоносителя Угол изл.

24 час
24 час
0 Ккал
2,13 Ккал
0 куб.м

«
»
20 г.
Представитель теплоснабжающей организации
Финанс. управление
Абонентское управление
Отчетный зачет тепловой энергии (от абонента)
Отчетный зачет
ООО «ЖКС № 2 Невского района»
Ул. Седова, д. 86, лит. А ИТП1
Тел. 28929