

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Апрель 2021

Общий 150/70
Узел учета: 24450
Код УЛТЭ:

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9904.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Общий график: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
Циркуляционный ГВС (М4)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

расходомер: Сглпн=
ПРЭМ-32-В1 0,067
ПРЭМ-32-В1 0,067
ПРЭМ-20-В1 0,027

Термопробор: КТСПН
КТСПН
ТСЛН

Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,23
Договорные расходы (гр.сут.): Qот.ср.= 0,046
Договорные расходы (гр.сут.): Qот.ср.= 18,4

Счетчик: Q=M3*(t3-hвх)
Qот.ср.= 0,1012
Qот.ср.= 0,046
Qот.ср.= 18,4

Термопробор: КТСПН
КТСПН
ТСЛН

Преобр. давления:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
			М1	М2	DM	°C	Т1	Т2	°C	dt	Р1	Р2	М3	М4						DM
23.03.2021	24.00		90.99	80.14	10.85	81.67	48.23	33.44	9.53	9.53	9.84	11.19	11.19	9.84	81.42	81.42			3.57	
24.03.2021	24.00		92.82	80.70	12.12	77.93	47.48	30.45	10.91	10.91	11.19	10.31	10.31	11.19	77.53	77.53			3.40	
25.03.2021	24.00*		91.31	80.20	11.11	75.24	48.35	28.89	10.04	10.04	9.83	9.83	10.71	9.83	75.35	75.35			3.16	
26.03.2021	24.00		90.15	79.57	10.58	75.21	45.94	29.27	9.62	9.62	10.71	10.44	10.44	10.71	74.99	74.99			3.12	
27.03.2021	24.00		91.03	79.58	11.45	74.97	45.91	29.06	10.44	10.44	10.71	12.23	12.23	10.71	75.41	75.41			3.28	
28.03.2021	24.00*		92.92	79.98	12.94	75.50	46.58	28.82	11.94	11.94	12.23	11.94	12.23	12.23	74.10	74.10			3.14	
29.03.2021	24.00		94.05	82.78	11.27	74.52	46.79	27.73	10.27	10.27	9.78	10.52	10.52	9.78	70.92	70.92			2.84	
30.03.2021	24.00		92.66	82.14	10.52	70.54	44.98	25.56	9.56	9.56	10.37	10.13	10.13	10.37	70.04	70.04			2.92	
31.03.2021	24.00		89.74	78.67	11.07	69.77	43.52	26.25	10.13	10.13	11.82	12.09	12.09	11.82	68.96	68.96			2.75	
01.04.2021	24.00		91.23	78.46	12.77	69.10	43.15	25.82	9.39	9.39	9.61	10.34	10.34	9.61	68.84	68.84			2.76	
02.04.2021	24.00		88.59	77.60	10.99	68.95	43.13	25.82	10.14	10.14	10.34	13.68	13.68	10.34	69.06	69.06			3.03	
03.04.2021	24.00		91.88	77.65	14.23	68.99	42.61	26.38	13.40	13.40	13.53	13.53	13.53	13.53	70.37	70.37			3.07	
04.04.2021	24.00*		92.34	78.41	13.93	70.84	43.36	27.25	10.71	10.71	10.96	10.96	10.96	10.96	71.01	71.01			3.05	
05.04.2021	24.00		90.07	77.66	11.41	70.84	43.66	27.41	12.04	12.04	12.32	12.32	12.32	12.32	70.92	70.92			3.02	
06.04.2021	24.00		89.75	78.01	12.74	71.07	43.51	27.71	10.59	10.59	11.37	11.37	11.37	11.37	71.28	71.28			3.07	
07.04.2021	24.00		90.75	78.09	11.24	71.22	43.51	27.59	10.59	10.59	11.37	11.37	11.37	11.37	71.21	71.21			3.02	
08.04.2021	24.00		89.33	78.09	11.98	71.16	43.57	27.12	11.37	11.37	11.62	11.62	11.62	11.62	70.92	70.92			3.06	
09.04.2021	24.00		90.68	78.70	11.98	71.56	44.44	27.02	11.75	11.75	12.01	12.01	12.01	12.01	71.65	71.65			3.06	
10.04.2021	24.00		91.23	78.96	12.27	70.94	43.92	27.12	12.15	12.15	12.44	12.44	12.44	12.44	71.09	71.09			2.84	
11.04.2021	24.00		92.01	79.20	12.81	71.56	44.44	25.05	10.85	10.85	11.09	11.09	11.09	11.09	70.04	70.04			2.71	
12.04.2021	24.00*		92.50	81.09	11.41	70.30	45.25	25.05	10.61	10.61	10.84	10.84	10.84	10.84	68.84	68.84			2.74	
13.04.2021	24.00		91.69	80.57	11.12	68.59	44.50	24.09	11.20	11.20	11.43	11.43	11.43	11.43	67.54	67.54			2.70	
14.04.2021	24.00		91.76	80.09	11.67	68.00	43.67	24.33	11.49	11.49	11.75	11.75	11.75	11.75	66.20	66.20			2.81	
15.04.2021	24.00		90.29	78.30	11.99	66.24	41.95	24.29	11.49	11.49	11.46	11.46	11.46	11.46	66.33	66.33			2.70	
16.04.2021	24.00		92.58	78.87	13.71	66.26	42.15	24.11	13.20	13.20	13.46	13.46	13.46	13.46	66.33	66.33			2.45	
17.04.2021	24.00		89.22	79.27	9.95	64.65	41.84	22.81	9.60	9.60	9.78	9.78	9.78	9.78	64.98	64.98			2.45	
18.04.2021	24.00		92.74	79.58	13.16	66.45	42.91	23.54	12.77	12.77	13.03	13.03	13.03	13.03	66.77	66.77			2.5	
19.04.2021	24.00		91.02	79.79	11.23	66.41	42.84	23.38	10.85	10.85	11.06	11.06	11.06	11.06	66.68	66.68			2.48	
20.04.2021	24.00*		89.49	80.33	9.16	66.22	42.84	23.38	8.85	8.85	9.02	9.02	9.02	9.02	66.35	66.35			2.54	
21.04.2021	24.00		89.45	78.27	11.18	64.82	41.70	23.12	10.85	10.85	11.05	11.05	11.05	11.05	66.33	66.33			2.56	
22.04.2021	24.00		89.46	79.59	9.89	66.08	42.11	23.97	9.50	9.50	9.68	9.68	9.68	9.68	66.33	66.33			2.91	
Итого	744.00		91.03	2460.95	361.07	70.38	44.03	26.34	338.81	338.81	346.40	346.40	346.40	346.40	11.17	11.17			90.29	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	М3	М3	М3	М3						°C
Итого	2822.02	2460.95	361.07	70.38	338.81	338.81	346.40	346.40	11.17	11.17				90.29

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя УЛТЭ, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2: 1,65 °C
Корректировка на температуру холодной воды: 0,6 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 89,69 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии ООО: 346,4 М.куб.
Объем потребленного теплоносителя УЛТЭ ил: 346,4 М.куб.

Финанс «Энергобыт»
Абонентское управление
Отчет принят
20
Представитель теплопоставляющей организации