

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул., д. 94, лит. А ИТП-1 СО**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9347.038.1**
 Строит. адрес: **Седова ул., д. 94, лит. А ИТП-1 СО**
 Телефон: **28508**

Телефон: **28508**

Узел учета: **28508**
 Код УТЭ: **28508**

Отопление: **28508**

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 219309**
 Подающий трубопровод (M1) **расходомер: ПРЭМ-50-Д**
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ-50-В1**
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)**
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,54457** **Qвх = 0** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,54457** **Qвх = 0** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Got = 163,71** **Qгвс = 0** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**

См1п = **0,48** **См1п = 0** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**
 ПРЭМ-50-Д **0,48** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**
 ПРЭМ-50-В1 **0,48** **Qгвс = M3*(h3-hвх)**
 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**
 Термопреобр.: **КТСЛ-Н**
 КТСЛ-Н **72**
 КТСЛ-Н **72**
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		192.14	192.14	0.00	83.10	46.02	37.08															7.13
24.03.2021	24.00		193.69	193.69	0.00	79.21	45.41	33.80															6.55
25.03.2021	24.00		192.55	192.55	0.00	76.45	44.53	31.92															6.15
26.03.2021	24.00		190.98	190.98	0.00	76.47	44.44	32.03															6.12
27.03.2021	24.00		191.15	191.15	0.00	76.26	44.47	31.79															6.08
28.03.2021	24.00		193.25	193.25	0.00	76.74	45.21	31.53															6.09
29.03.2021	24.00		194.80	194.80	0.00	75.79	45.20	30.59															5.96
30.03.2021	24.00		193.14	193.14	0.00	71.75	43.68	28.07															5.42
31.03.2021	24.00		189.53	189.53	0.00	70.86	42.75	28.11															5.33
01.04.2021	24.00		189.75	189.75	0.00	70.19	42.54	27.65															5.25
02.04.2021	24.00		189.45	189.45	0.00	70.06	42.41	27.64															5.24
03.04.2021	24.00		187.30	187.30	0.00	69.48	41.84	27.64															5.18
04.04.2021	24.00		189.28	189.28	0.00	70.07	42.05	28.02															5.30
05.04.2021	24.00		190.30	190.30	0.00	71.16	42.46	28.70															5.46
06.04.2021	24.00		187.89	187.89	0.00	71.99	42.51	29.48															5.54
07.04.2021	24.00		189.36	189.36	0.00	72.23	42.68	29.55															5.60
08.04.2021	24.00		189.15	189.15	0.00	72.38	42.52	29.86															5.65
09.04.2021	24.00		190.74	190.74	0.00	72.30	42.57	29.73															5.67
10.04.2021	24.00		190.56	190.56	0.00	72.08	42.57	29.51															5.62
11.04.2021	20.00		159.66	159.66	0.00	72.79	50.25	22.53															3.63
12.04.2021	24.00		195.00	195.00	0.00	69.55	43.08	26.47															4.32
13.04.2021	24.00		195.00	195.00	0.00	69.55	43.08	26.47															5.16
14.04.2021	24.00		193.27	193.27	0.00	69.03	42.68	26.35															5.09
15.04.2021	24.00		189.83	189.83	0.00	67.22	41.55	25.67															4.87
16.04.2021	24.00		191.74	191.74	0.00	67.23	41.92	25.31															4.85
17.04.2021	24.00		191.32	191.32	0.00	65.56	41.40	24.16															4.62
18.04.2021	24.00		193.55	193.55	0.00	67.36	42.38	24.98															4.83
19.04.2021	24.00		192.93	192.93	0.00	67.33	42.52	24.81															4.79
20.04.2021	24.00		193.79	193.79	0.00	67.15	42.67	24.48															4.75
21.04.2021	24.00		189.38	189.38	0.00	65.76	41.74	24.02															4.55
22.04.2021	24.00		191.91	191.91	0.00	67.07	42.28	24.79															4.76
Среднее	23.87		191.44	191.39	0.05	71.48	43.49	28.00															5.37
Итого	740.00		5902.59	5901.04	1.55																		165.56

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **В3, куб.м**
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **4 час**
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: **4 час**
 Период расчета по договору: **4 час**
 Период превышения t2: **0,9 Гкал**
 Корректировка на температуру холодной воды: **1,65 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **166,46 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабжения Узв изл. **М. куб.**

« 20 » Г.
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации