

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 98, лит. А

Обслуживающая организация:

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и орточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 2083346 расходомер:
Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ
Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
Подающий ГВС (M3) КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4) КТСП-Н

Подписочный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-hнх)-M2*(n2-hнх)

Договорные нагрузки (ор час), Гкал/Час: Qот = 0,184

Договорные расходы (ор сут.), Гб/сут: Qгек = 0

Q=M1*(n1-hнх)-M2*(n2-hнх)
Qот = 0,184
Qгек = 0
Qгвс ср = 0
Qгвс М = 0,0924

Qгвс = 0,0924
Qгвс ср = 0,042
Qгвс М = 16,8

Договор: 9054.038.1
Сторит. адрес: УУТЗ поверены до: 20.12.2021
Телефон: 286.75 м.квб.
Схема подключения: ПРЭМ
Smax = 30
КТСП-Н
КТСП-Н
КТСП-Н
Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр. давления:

Table with columns: Дата, ТМ, НС, M1, M2, dm, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, dm, V3, V4, dv (излив), T3, T4, P3, P4, Общ. Contains daily energy and temperature data for April 2021.

Количество тепловой энергии ОООС, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения t2: 0,5 Ккал
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 77,96 Ккал
Количество потребленной тепловой энергии ОООС: 286,75 м.квб.
Объем потребленного теплоносителя Узвс изл: 286,75 м.квб.

Филиал «Энергосбыт» Абонентское управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖККОМсервис» Представитель теплонаблюдающей организации