

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Фарфоровская ул, д. 30, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9337.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭЗ:

Отопление  
 28381

График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х-трубная схема

ОП: А32-00:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865  
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(ПФ)  
 Подводящий ГВС (М3) ЭРСВ-440(ПФ)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)

Гмпр= 0.085  
 Гмхв= 21.23  
 Вэлг ТПС 21.23  
 Вэлг ТПС

Режим (схема): Преобр.давления:  
 СДВ-И-1,60  
 СДВ-И-1,60

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hхв)$

лето:  $QГВС=M3*(h3-hхв)$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.

Qот.= 0,1928  
 Qот.= 58,5722

Qвент.= 0  
 Qвент.= 0

Qгвс.= 0  
 Qгвс.= 0

Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.ср.= 0

Qгвс.м.= 0  
 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.03.2021	24.00		107,92	109,90	-1,98	80,58	55,50	25,08															2,60
24.03.2021	24.00		109,16	110,99	-1,83	76,73	54,00	22,73															2,39
25.03.2021	24.00		110,23	111,96	-1,73	73,75	52,67	21,08															2,24
26.03.2021	24.00		109,42	111,17	-1,75	72,11	51,59	20,52															2,16
27.03.2021	24.00		109,68	111,41	-1,73	71,01	51,07	19,94															2,10
28.03.2021	24.00		109,76	111,38	-1,62	70,69	51,29	19,40															2,05
29.03.2021	24.00		109,75	111,20	-1,45	69,81	50,85	18,96															2,01
30.03.2021	24.00		109,36	110,68	-1,32	68,98	50,38	18,60															1,97
31.03.2021	24.00		108,68	109,96	-1,28	68,50	49,74	18,76															1,98
01.04.2021	24.00		109,20	110,48	-1,28	69,10	50,06	19,04															2,02
02.04.2021	24.00		109,16	110,40	-1,24	68,68	49,86	18,82															2,00
03.04.2021	24.00		109,03	110,19	-1,16	68,97	49,86	19,11															2,03
04.04.2021	24.00		108,95	110,03	-1,08	68,57	49,56	19,01															2,02
05.04.2021	24.00		109,44	110,48	-1,04	68,88	49,72	19,16															2,05
06.04.2021	24.00		108,26	109,28	-1,02	68,64	49,26	19,38															2,05
07.04.2021	24.00		108,37	109,35	-0,98	68,86	49,31	19,55															2,07
08.04.2021	24.00		107,52	108,51	-0,99	68,78	49,03	19,75															2,08
09.04.2021	24.00		108,38	109,41	-1,03	69,29	49,32	19,97															2,12
10.04.2021	24.00		109,30	110,33	-1,03	69,03	49,31	19,72															2,11
11.04.2021	24.00		109,38	110,43	-1,05	68,98	49,46	19,52															2,08
12.04.2021	24.00		110,43	111,51	-1,08	69,29	50,45	18,84															2,03
13.04.2021	24.00		109,24	110,33	-1,09	68,78	50,38	18,40															2,01
14.04.2021	24.00		110,19	111,31	-1,12	69,26	50,51	18,75															2,01
15.04.2021	24.00		81,43	82,46	-1,03	82,16	52,63	29,53															2,30
16.04.2021	24.00		102,28	102,28	-1,01	68,14	48,82	19,32															1,91
17.04.2021	24.00		106,92	107,99	-1,07	69,15	50,43	18,72															1,95
18.04.2021	24.00		106,83	107,92	-1,09	68,65	50,43	18,22															1,89
19.04.2021	24.00		105,75	106,85	-1,10	68,82	50,39	18,43															1,89
20.04.2021	24.00		105,69	106,78	-1,09	68,95	50,77	18,18															1,87
21.04.2021	24.00		104,86	105,85	-0,99	68,39	50,18	18,21															1,86
22.04.2021	24.00		104,82	105,76	-0,94	68,51	50,24	18,27															1,87
Среднее	24.00		107,37	108,60	-1,23	70,32	50,35	19,77															2,05
Итого	744,00		3328,38	3366,58	-38,20																		63,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

M1, т

M2, т

M3, т

M4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Общ. Гкал

Траб. ч

Копичество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узлц, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Копичество потребленной тепловой энергии Общц.  
 Объем потребленного теплоснабжения Узлц изл.

1,68 °С  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 63,67 Гкал  
 м.куб.

0 час  
 0 час  
 0 Гкал

Гкал  
 куб.м

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственное управление  
 Абонентные услуги  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20  
 Представитель Теплообслуживающей организации

