

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Телефон: 28523  
Узел учета: Код УУТЭ: 28523  
График: 130/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Цимблина ул. д. 23, лит. А ИТП1

Обслуживающая организация: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Установленные приборы: ВКТ-7 № 221000  
Вычислитель: расходомер: PRM-32-D  
Подключающий труборвод (M1)  
Обратный труборвод (M2)  
Подключающий ГВС (M3)  
Циркуляционный ГВС (M4)  
Подпиточный труборвод (V1)

Расчетный алгоритм: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
Расчетные нагрузки: [ккал/час: Qот= 0,2581  
Договорные нагрузки (ср. час): [ккал/час: Qдогов= 103,24  
Договорные расходы (ср. сут.): [т/сут: Gот= 0,0081  
Gдогов= 103,24

Схема подключения: 2-х трубная схема  
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021  
Термопребор.: КТСП-Н  
КТСП-Н  
КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:  
Qвс.ср= 0  
Qвс.ср= 0  
Gвс.ср= 0  
Gвс.ср= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ. Ккал	
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2						M3
23.03.2021	24.00		115.41	115.41	0.00	71.24	47.86	23.38								2.70
24.03.2021	24.00		115.31	115.31	0.00	67.57	46.64	20.93								2.42
25.03.2021	24.00		115.28	115.28	0.00	67.24	46.70	20.54								2.37
26.03.2021	24.00		115.09	115.09	0.00	64.93	45.41	19.52								2.25
27.03.2021	24.00		114.38	114.38	0.00	62.41	44.23	18.18								2.08
28.03.2021	24.00		116.10	116.10	0.00	63.84	45.55	18.29								2.13
29.03.2021	24.00		117.37	117.37	0.00	64.06	45.82	18.24								2.14
30.03.2021	23.00	*	111.51	111.51	0.00	63.94	45.81	18.13								2.02
31.03.2021	24.00		115.73	115.73	0.00	60.30	43.62	16.68								2.02
01.04.2021	24.00		115.50	115.50	0.00	59.16	42.69	16.47								1.93
02.04.2021	24.00		115.86	115.86	0.00	57.34	41.61	15.73								1.90
03.04.2021	24.00		115.94	115.94	0.00	59.54	42.48	17.06								1.83
04.04.2021	24.00		116.47	116.47	0.00	58.39	41.96	16.43								1.91
05.04.2021	24.00		116.50	116.50	0.00	57.84	41.43	16.41								1.96
06.04.2021	24.00		116.61	116.61	0.00	59.02	42.20	16.82								1.92
07.04.2021	24.00		116.25	116.25	0.00	58.24	41.70	16.54								1.88
08.04.2021	24.00		116.21	116.21	0.00	57.06	40.90	16.16								1.97
09.04.2021	24.00		116.02	116.02	0.00	58.31	41.34	16.97								1.97
10.04.2021	24.00		116.46	116.46	0.00	60.24	42.64	17.60								2.05
11.04.2021	24.00		116.39	116.39	0.00	60.00	42.80	17.20								2.00
12.04.2021	24.00		116.18	116.18	0.00	58.11	42.47	15.64								1.82
13.04.2021	24.00		116.06	116.06	0.00	57.30	42.45	14.85								1.72
14.04.2021	24.00		116.10	116.10	0.00	57.98	42.44	15.54								1.80
15.04.2021	24.00		115.58	115.58	0.00	54.60	40.54	14.06								1.63
16.04.2021	24.00		116.19	116.19	0.00	52.84	39.50	13.34								1.55
17.04.2021	24.00		115.84	115.84	0.00	55.08	41.04	14.04								1.62
18.04.2021	24.00		115.41	115.41	0.00	55.45	41.41	14.04								1.55
19.04.2021	24.00		116.60	116.60	0.00	54.06	40.83	13.23								1.56
20.04.2021	24.00		117.69	117.69	0.00	54.13	40.94	13.19								1.59
21.04.2021	24.00		117.58	117.58	0.00	54.31	40.81	13.50								1.56
22.04.2021	24.00		116.86	116.86	0.00	54.14	40.40	13.74								1.51
Среднее	23.97		116.11	116.11	0.00	59.31	42.78	16.53								1.92
Итого	743.00		3594.48	3594.48	0.00											59.43

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Упл, т; Общ. Ккал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 1 час 0,08 Ккал  
Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 1 час 0 куб.м  
Период расчета по договору: 1 час  
Период превышения t2: 0 Ккал  
Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °С  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 59,51 Ккал  
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 59,51 Ккал  
Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
Финанс «Энергосбыт»  
Абонентское управление  
Отчет принят  
Представитель теплоснабжающей организации: [подпись]  
20 г.

