

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалына ул., д. 46, лит. В
 Обслуживающая организация:

Договор: 9207.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23549

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207133

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Gm1=

0,2

Gmax=

30

Термопробр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)+M2*(t2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.:

Qот.= 0,263

Qвент.= 0

Qгвс= 0

Qгвс,ср= 0

Qгвс.= 0

Qгвс,ср= 0

Gгвс,м= 0

Gгвс,м= 0

Gгвс,м= 0

Gгвс,м= 0

Gгвс,м= 0

Gгвс,м= 0

Гот.= 79.8987

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.03.2021	24.00	24.00	163.61	163.61	0.00	81.63	56.07	25.56															4.19
24.03.2021	24.00	24.00	165.76	165.76	0.00	77.64	54.57	23.07															3.83
25.03.2021	24.00	24.00	166.23	165.69	0.54	74.49	52.46	22.03															3.70
26.03.2021	24.00	24.00	164.64	164.27	0.37	72.99	50.29	22.70															3.76
27.03.2021	24.00	24.00	165.02	164.72	0.30	71.73	49.24	22.49															3.73
28.03.2021	24.00	24.00	165.76	165.76	0.00	71.45	49.31	22.14															3.67
29.03.2021	24.00	24.00	166.16	166.16	0.00	70.58	48.77	21.81															3.62
30.03.2021	24.00	24.00	165.70	165.70	0.00	69.69	48.06	21.63															3.58
31.03.2021	24.00	24.00	163.77	163.77	0.00	69.22	47.40	21.82															3.67
01.04.2021	24.00	24.00	164.44	164.44	0.00	69.84	47.56	22.28															3.63
02.04.2021	24.00	24.00	164.85	164.85	0.00	69.38	47.39	21.99															3.69
03.04.2021	24.00	24.00	164.54	164.54	0.00	69.71	47.28	22.43															3.68
04.04.2021	24.00	24.00	165.02	165.02	0.00	69.28	47.01	22.27															3.70
05.04.2021	24.00	24.00	166.16	166.16	0.00	69.57	46.80	22.53															3.67
06.04.2021	24.00	24.00	162.60	162.60	0.00	69.33	46.80	22.58															3.69
07.04.2021	23.00	23.00	156.12	156.12	0.00	69.57	46.99	22.58															3.63
08.04.2021	24.00	24.00	161.51	161.51	0.00	69.50	46.68	22.82															3.76
09.04.2021	24.00	24.00	163.38	163.38	0.00	70.02	46.98	23.04															3.73
10.04.2021	24.00	24.00	164.93	164.93	0.00	69.76	47.18	22.58															3.68
11.04.2021	24.00	24.00	165.10	165.10	0.00	69.71	47.43	22.28															3.59
12.04.2021	24.00	24.00	167.70	167.70	0.00	69.96	48.56	21.40															3.50
13.04.2021	24.00	24.00	166.01	166.01	0.00	69.46	48.40	21.06															3.62
14.04.2021	24.00	24.00	167.30	167.30	0.00	69.74	48.10	21.64															4.20
15.04.2021	24.00	24.00	124.38	124.38	0.00	83.06	49.29	33.77															3.43
16.04.2021	24.00	24.00	154.12	154.12	0.00	68.86	46.65	22.21															3.57
17.04.2021	24.00	24.00	165.34	165.34	0.00	69.69	48.33	21.56															3.50
18.04.2021	24.00	24.00	165.51	165.51	0.00	69.42	48.28	21.14															3.49
19.04.2021	24.00	24.00	164.33	164.33	0.00	69.51	48.29	21.22															3.50
20.04.2021	24.00	24.00	164.45	164.45	0.00	69.64	48.35	21.29															3.50
21.04.2021	24.00	24.00	163.00	163.00	0.00	69.16	47.74	21.42															3.52
22.04.2021	24.00	24.00	162.81	162.81	0.00	69.15	47.54	21.61															3.67
Среднее	23.97	23.97	163.13	163.09	0.04	71.06	48.53	22.54															113.51
Итого	743.00	743.00	5050.25	5049.04	1.21																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Трасс, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему

1 час
 1 час
 0,15 Гкал
 0 куб.м

Период превышения t2:

1,68 °C
 0 Гкал

Корректировка на температурную погрешность

1,68 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленного тепловой энергии Общд,
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

113,66 Гкал
 М.куб.

Финансово-энергетическая
 ГУП «ГЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

