

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Цимбагина ул., д. 52, лит. Д

Договор: 9206.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:

Отопление  
 23550

График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:  
 Приборы УТЗ поверены до:  
 2-х трубная схема  
 20.12.2021

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208337

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ

Gmin= 0,2

Gmax= 30

ТСОПН  
 КТСОПН

Подключающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)

Подключающий трубопровод (M2)  
 Подключающий трубопровод (M1)

Gmin= 0,2

Gmax= 30

ТСОПН  
 КТСОПН

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср. час):  
 Договорные нагрузки (ср. сут.):  
 Договорные расходы (ср. сут.):

зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)  
 Qср.ч = 0,263  
 Qср.сут. = 79,9987

Gвент. = 0

Qтеп. = 0

Qгвс.тв = 0

Qгвс.ср = 0

Qгвс.м = 0

Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (налив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ		
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
23.03.2021	24.00		319,88	319,88	0,00	81,65	63,02	18,63																5,44
24.03.2021	24.00		324,32	324,32	0,00	77,66	60,94	16,72																5,05
25.03.2021	24.00		325,67	325,67	0,00	74,50	59,03	15,47																4,90
26.03.2021	24.00		322,80	322,80	0,00	73,00	57,85	15,15																4,81
27.03.2021	24.00		323,69	323,69	0,00	71,71	56,89	14,82																4,75
28.03.2021	24.00		325,35	325,35	0,00	71,44	56,89	14,55																4,62
29.03.2021	24.00		325,12	325,12	0,00	70,58	56,40	14,18																4,50
30.03.2021	24.00		323,95	323,95	0,00	69,68	55,82	13,86																4,51
31.03.2021	24.00		320,27	320,27	0,00	69,22	55,15	14,07																4,60
01.04.2021	24.00		321,35	321,35	0,00	69,84	55,55	14,29																4,55
02.04.2021	24.00		322,20	322,20	0,00	69,38	55,28	14,10																4,63
03.04.2021	24.00		321,81	321,81	0,00	69,71	55,36	14,35																4,58
04.04.2021	24.00		325,42	325,42	0,00	69,28	55,13	14,15																4,59
05.04.2021	24.00		325,42	325,42	0,00	69,32	55,08	14,24																4,43
06.04.2021	24.00		321,33	321,33	0,00	69,56	55,21	14,35																4,65
07.04.2021	23.00*		308,43	308,43	0,00	69,51	54,98	14,53																4,71
08.04.2021	24.00		319,17	319,17	0,00	69,51	54,98	14,56																4,62
09.04.2021	24.00		322,85	322,85	0,00	70,02	55,46	14,56																4,58
10.04.2021	24.00		325,82	325,82	0,00	69,77	55,61	14,16																4,44
11.04.2021	24.00		326,37	326,37	0,00	69,71	55,70	14,01																4,44
12.04.2021	24.00		331,04	331,04	0,00	69,98	56,59	13,39																4,32
13.04.2021	24.00		327,93	327,93	0,00	69,48	56,36	13,12																4,51
14.04.2021	24.00		331,54	331,54	0,00	69,75	56,16	13,59																5,60
15.04.2021	24.00		251,57	251,57	0,00	69,80	56,80	22,27																4,32
16.04.2021	24.00		303,79	303,79	0,00	68,86	54,68	14,18																4,46
17.04.2021	24.00		323,14	323,14	0,00	69,92	56,13	13,79																4,37
18.04.2021	24.00		323,54	323,54	0,00	69,45	55,97	13,48																4,39
19.04.2021	24.00		321,00	321,00	0,00	69,54	55,89	13,65																4,42
20.04.2021	24.00		321,36	321,36	0,00	69,67	55,95	13,72																4,40
21.04.2021	24.00		319,67	319,67	0,00	69,19	55,46	13,73																4,40
22.04.2021	24.00		318,79	318,79	0,00	69,15	55,38	13,77																4,40
Среднее	23.97		320,50	320,50	0,00	71,07	56,46	14,61																4,67
Итого	743.00		9922,18	9922,18	0,00																			144,71

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Общ. Гкал	Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 1 час 0,2 Гкал  
 Объем теплоносителя Увл., рассчитанный по среднему: 1 час 0 куб.м  
 Период расчета по договору: 1 час  
 Период превышения t2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 1,68 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 144,91 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увл. изл. м.куб.

Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Представитель теплонаблюдательной организации