

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Цимбалина Ул, д. 54, лит. Е
 Обслуживающая организация:

Договор: 9205.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23551

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

20.12.2021

Режим (схема):

Преобр.Давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Гмпл=
 0,2

Гмх=
 30

Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

лето:

Qгвс=M3*(t3-hхв)

Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные нагрузки (ср.час):
 Договорные расходы (ср.сут.):

Qот = 0,263
 Qот =
 Qот =

Qвент = 0
 Qвент =
 Qвент =

Qгех = 0
 Qгех =
 Qгех =

Qгвс = 0
 Qгвс =
 Qгвс =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Qгвс ср = 0
 Qгвс ср =
 Qгвс ср =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
23.03.2021	24.00		303,78	303,78	0,00	81,48	60,70	20,78																6,33	
24.03.2021	24.00		307,86	307,86	0,00	77,49	58,87	18,62																5,75	
25.03.2021	24.00		309,25	309,25	0,00	74,30	57,06	17,24																5,34	
26.03.2021	24.00		306,71	306,71	0,00	72,84	55,92	16,92																5,20	
27.03.2021	24.00		307,12	307,12	0,00	71,49	55,06	16,43																5,05	
28.03.2021	24.00		308,68	308,68	0,00	71,25	55,13	16,12																4,99	
29.03.2021	24.00		308,31	308,31	0,00	70,41	54,56	15,85																4,90	
30.03.2021	24.00		307,25	307,25	0,00	69,48	54,04	15,44																4,75	
31.03.2021	23.00	*	291,21	291,21	0,00	68,98	53,34	15,64																4,56	
01.04.2021	24.00		304,58	304,58	0,00	69,66	53,76	15,90																4,85	
02.04.2021	24.00		305,28	305,28	0,00	69,20	53,53	15,67																4,79	
03.04.2021	24.00		304,94	304,94	0,00	69,53	53,58	15,95																4,87	
04.04.2021	24.00		305,74	305,74	0,00	69,11	53,31	15,80																4,84	
05.04.2021	24.00		307,77	307,77	0,00	69,40	53,67	15,73																4,85	
06.04.2021	24.00		303,95	303,95	0,00	69,15	53,20	15,95																4,86	
07.04.2021	24.00		304,40	304,40	0,00	69,40	53,40	16,00																4,88	
08.04.2021	24.00		302,33	302,33	0,00	69,30	53,14	16,16																4,86	
09.04.2021	24.00		305,76	305,76	0,00	69,83	53,61	16,22																4,89	
10.04.2021	24.00		308,61	308,61	0,00	69,58	53,74	15,84																4,84	
11.04.2021	24.00		309,09	309,09	0,00	69,51	53,89	15,62																4,89	
12.04.2021	24.00		313,60	313,60	0,00	69,78	54,81	14,97																4,70	
13.04.2021	24.00		310,79	310,79	0,00	69,29	54,80	14,49																4,51	
14.04.2021	24.00		313,99	313,99	0,00	69,48	54,58	14,90																4,69	
15.04.2021	24.00		239,27	239,27	0,00	82,82	58,53	24,29																5,81	
16.04.2021	24.00		287,03	287,03	0,00	68,61	53,09	15,52																4,46	
17.04.2021	24.00		305,83	305,83	0,00	69,71	54,68	15,03																4,61	
18.04.2021	24.00		306,34	306,34	0,00	69,25	54,55	14,70																4,51	
19.04.2021	24.00		303,89	303,89	0,00	69,31	54,66	14,65																4,46	
20.04.2021	24.00		304,00	304,00	0,00	69,45	54,92	14,53																4,43	
21.04.2021																									
22.04.2021																									
Среднее	23.97		303,79	303,79	0,00	71,00	54,76	16,24																4,92	
Итого	695,00		8797,36	8797,36	0,00																			142,58	

Дата, время	Показаны счетчики на момент снятия данных:		М1, т		М2, т		М3, т		М4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т		Qобщ, Гкал		Треб-т		
	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	Треб-т	

Количество тепловой энергии ОООц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Утэл, рассчитанный по среднему
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ОООц,
 Объем потребленного теплоснабителя Утэл изл.

1,68 °C
 49 час
 152,65 Гкал
 0 Гкал
 10,07 Гкал
 0 куб.м
 М.куб.

Финансирование с ООО «Энергосервис»
 ООО «Энергосервис»
 Отчет принят
 20.04.2021
 Представитель теплоснабляющей организации

