

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2021

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЗ: **24493**  
 График: **150/70**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Шелгунова ул., д. 22, лит. Н**

Договор: **9108.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Общий

Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до:

**2-х трубная схема**  
**20.12.2021**

Режим (схема):  
 Требооб. давления:

Установленные приборы:  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 204821**

расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1

Gmin=  
 0,067  
 0,067  
 0,067

Gmax=  
 30  
 30  
 30

Термопреобор.:

КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 ТСП-Н

Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)

зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
 лето: Qвс=M3\*(t3-tхв)

Qот = **0,164**  
 Qвс = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки: Кал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Кал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Qот = **0,164**  
 Qвс = **0**  
 Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Qвс.сп = **0,0572**  
 Qвс.ср = **22,88**  
 Gвс.м = **0**

Дата		Тип	НС	M1	M2	dm	t1	t2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излива)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Общ	
		час		T	T	T	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	T	T	T	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Кал	
23.03.2021	24.00			95,71	87,40	8,31	82,88	52,52	30,36	6,80	4,90	98,65	88,58	10,07	100,08	88,41	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	3,14
24.03.2021	24.00			97,38	88,29	9,09	78,92	51,53	27,39	6,80	4,90	100,08	89,41	10,67	99,49	88,86	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	2,99
25.03.2021	24.00			96,92	87,87	9,05	76,33	50,23	26,10	6,80	4,90	97,80	88,05	9,75	98,27	88,18	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	2,96
26.03.2021	24.00			95,28	87,08	8,20	76,31	49,78	26,53	6,80	4,90	98,18	88,27	10,12	101,19	89,07	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	3,08
27.03.2021	24.00			99,78	87,16	8,62	76,18	49,85	26,33	6,80	4,90	99,39	90,02	9,37	99,39	90,02	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	2,82
28.03.2021	24.00			98,58	88,02	10,56	76,60	50,80	25,80	6,80	4,90	98,79	89,13	9,66	98,79	89,13	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	2,65
29.03.2021	24.00			96,89	88,90	7,99	75,50	50,58	24,92	6,80	4,90	98,79	89,13	9,66	98,79	89,13	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	2,70
30.03.2021	24.00			96,53	88,17	8,36	71,60	48,32	23,28	6,80	4,90	98,07	87,40	10,67	98,07	87,40	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	2,62
31.03.2021	24.00			95,88	86,44	9,44	70,78	47,29	23,49	6,80	4,90	97,34	87,50	9,84	97,34	87,50	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	2,65
01.04.2021	24.00			95,21	86,57	8,64	69,96	46,69	23,29	6,80	4,90	97,53	87,27	10,36	97,53	87,27	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36	2,80
02.04.2021	24.00			95,50	86,32	9,18	69,95	45,98	23,97	6,80	4,90	99,03	86,09	12,94	99,03	86,09	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	12,94	2,76
03.04.2021	24.00			96,90	85,17	11,73	69,34	45,98	23,36	6,80	4,90	98,68	86,62	10,96	98,68	86,62	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	2,75
04.04.2021	24.00			97,94	86,04	11,90	69,94	46,42	23,81	6,80	4,90	97,10	87,20	9,28	97,10	87,20	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	2,73
05.04.2021	24.00			96,47	86,76	9,71	71,14	47,33	24,53	6,80	4,90	96,38	86,62	9,90	96,38	86,62	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	2,81
06.04.2021	24.00			94,87	85,68	8,47	71,89	47,36	24,53	6,80	4,90	96,37	87,09	9,28	96,37	87,09	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	2,74
07.04.2021	24.00			94,11	86,13	7,98	72,27	47,27	25,00	6,80	4,90	98,23	87,84	10,39	98,23	87,84	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	10,39	2,89
08.04.2021	24.00			95,96	86,89	9,07	72,18	47,40	24,78	6,80	4,90	97,94	88,01	9,93	97,94	88,01	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	2,87
09.04.2021	24.00			95,69	86,89	8,64	71,96	47,68	24,28	6,80	4,90	99,70	87,96	11,74	99,70	87,96	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	2,57
10.04.2021	24.00			97,34	87,05	8,75	72,65	48,02	24,63	6,80	4,90	99,24	89,91	9,33	99,24	89,91	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	2,52
11.04.2021	24.00			97,02	87,00	10,34	71,16	48,78	22,40	6,80	4,90	99,53	89,66	9,87	99,53	89,66	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	9,87	2,46
12.04.2021	24.00			97,37	88,95	8,07	69,49	47,86	21,63	6,80	4,90	97,15	88,92	9,95	97,15	88,92	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	2,46
13.04.2021	24.00			96,02	88,00	8,02	68,75	47,07	21,62	6,80	4,90	97,59	89,11	9,56	97,59	89,11	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	2,43
14.04.2021	24.00			95,18	86,32	8,86	67,13	45,51	21,62	6,80	4,90	97,67	88,11	9,66	97,67	88,11	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	2,32
15.04.2021	24.00			95,69	87,20	8,49	67,04	45,68	21,36	6,80	4,90	97,59	87,93	9,66	97,59	87,93	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	2,60
16.04.2021	24.00			95,69	87,20	8,49	67,04	45,68	21,36	6,80	4,90	97,59	87,93	9,66	97,59	87,93	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	2,49
17.04.2021	24.00			99,38	87,85	8,72	65,52	45,36	20,16	6,80	4,90	101,47	88,81	12,66	101,47	88,81	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	2,42
18.04.2021	24.00			99,38	87,85	8,72	65,52	45,36	20,16	6,80	4,90	99,34	88,53	10,81	99,34	88,53	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	2,42
19.04.2021	24.00			97,31	87,59	9,72	67,25	46,25	21,00	6,80	4,90	99,10	89,01	10,09	99,10	89,01	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	2,44
20.04.2021	24.00			98,09	88,09	9,00	67,16	46,63	20,53	6,80	4,90	98,41	88,85	11,56	98,41	88,85	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	2,48
21.04.2021	24.00			96,51	88,01	10,50	65,57	45,26	20,31	6,80	4,90	98,77	88,22	10,55	98,77	88,22	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	2,71
22.04.2021	24.00			96,78	87,36	9,42	67,06	45,92	21,14	6,80	4,90	98,60	88,13	10,47	98,60	88,13	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	10,47	2,71
Итого	744,00			2987,13	2702,35	284,78	71,35	47,74	23,61	6,80	4,90	3056,63	2732,15	324,48										84,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Ккал	Траб, ч
Дата	Время									

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: **0 час** Ккал  
 Объем теплоснабжения Усил, рассчитанный по среднему: **0 час** куб.м  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2: **1,65 °C** **0,47 Ккал**  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **83,67 Ккал**  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **324,48 м.куб.**  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл.

