

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: Шелгунова ул, д. 26, лит. Л

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозеро"

Источники: Установка приборов: ВКТ-7 № 219193

Выполнитель: Подключающий трубопровод (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подключающий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут:

Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут:

Зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) Qвт.= 0,164 Qгв.= 0 Qтгв.= 0 Qгвс.ср.= 0,0552 Qгвс.м.= 22,08

Весна: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) Qвт.= 0 Qгв.= 0 Qтгв.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м.= 0

Лето: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) Qвт.= 0 Qгв.= 0 Qтгв.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	°C	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (казив)	Уводпит	T3	T4	P3	P4					
23.03.2021	24.00		222,58	212,50	10,08	83,37	67,24	16,13			114,01	108,60	5,41	117,55	111,51	6,04		83,50	77,22			4,28					
24.03.2021	24.00		223,98	214,80	9,18	79,34	64,84	14,50			114,30	109,85	4,45	117,57	112,59	4,98		79,48	73,81			3,86					
25.03.2021	24.00		225,18	213,13	12,05	76,75	62,93	13,82			116,21	108,78	7,43	119,34	111,35	7,99		76,91	71,54			3,88					
26.03.2021	24.00		222,66	211,22	11,44	76,73	62,72	14,01			114,68	107,80	6,88	117,74	110,33	7,41		76,88	71,45			3,85					
27.03.2021	24.00		222,61	211,68	10,93	76,57	62,62	13,95			114,49	108,10	6,39	117,52	110,62	6,90		76,75	71,30			3,80					
28.03.2021	24.00		225,37	214,02	11,35	76,99	63,19	13,80			115,97	109,20	6,77	119,11	111,81	7,30		77,13	71,78			3,84					
29.03.2021	24.00		226,08	215,97	10,11	75,90	62,65	13,25			115,77	109,21	6,56	118,79	112,78	6,01		76,03	70,87			3,64					
30.03.2021	24.00		224,97	214,10	10,87	71,95	59,65	12,30			115,52	109,14	6,38	118,28	111,44	6,84		72,11	67,27			3,42					
31.03.2021	24.00		221,60	210,00	11,60	71,14	58,66	12,48			114,26	106,95	7,27	116,93	109,16	7,77		70,47	65,71			3,45					
01.04.2021	24.00		222,48	210,08	12,40	70,34	58,11	12,22			115,15	106,95	8,20	117,75	109,07	8,68		70,47	65,66			3,33					
02.04.2021	24.00		220,54	209,93	10,61	70,34	56,06	12,28			113,41	106,89	6,52	115,99	109,04	6,95		70,48	65,66			3,33					
03.04.2021	24.00		218,43	207,39	11,04	69,71	57,41	12,30			112,57	105,51	7,06	115,11	107,60	7,51		69,87	65,06			3,33					
04.04.2021	24.00		221,79	209,46	12,33	70,30	57,84	12,46			114,80	106,53	8,27	117,41	108,67	8,74		70,46	65,56			3,49					
05.04.2021	24.00		221,32	210,99	10,33	71,52	58,80	12,72			113,63	107,42	6,21	116,30	109,64	6,66		72,63	67,28			3,52					
06.04.2021	24.00		219,13	208,19	10,94	72,28	59,24	13,04			112,79	105,93	6,86	115,51	108,13	7,38		72,43	67,28			3,52					
07.04.2021	24.00		220,44	209,58	10,86	72,48	59,49	12,99			113,37	106,62	6,75	116,12	108,85	7,27		72,82	67,58			3,57					
08.04.2021	24.00		220,10	209,33	10,77	72,66	59,39	13,27			113,17	106,49	6,68	115,91	108,75	7,16		72,71	67,50			3,59					
09.04.2021	24.00		221,84	211,24	10,60	72,54	59,25	13,30			113,94	107,45	6,49	116,70	109,72	6,98		73,18	67,82			3,55					
10.04.2021	24.00		222,39	211,53	10,86	72,34	59,31	13,03			114,31	107,65	6,66	117,06	109,89	7,17		72,50	67,38			3,55					
11.04.2021	24.00		224,59	211,37	13,22	73,02	59,92	13,10			116,42	107,43	8,99	119,29	109,71	9,58		73,18	67,02			3,74					
12.04.2021	24.00		226,82	215,90	10,92	71,53	59,66	11,87			116,51	109,85	6,66	119,25	112,14	7,11		73,18	67,02			3,35					
13.04.2021	24.00		225,55	214,38	11,17	69,84	58,47	11,37			116,57	109,61	6,96	119,17	111,81	7,36		65,48	64,74			3,23					
14.04.2021	24.00		221,61	210,21	11,40	69,11	57,43	11,68			113,13	108,58	4,55	118,38	110,68	7,70		69,24	64,74			3,25					
15.04.2021	24.00		216,98	206,64	10,34	67,48	55,92	11,56			113,13	108,58	4,55	118,38	110,68	7,70		67,62	63,00			3,09					
16.04.2021	24.00		219,14	208,65	10,49	67,38	55,96	11,42			114,20	107,82	6,38	116,61	109,80	6,81		67,53	62,98			3,10					
17.04.2021	24.00		218,57	208,09	10,48	65,82	54,99	10,83			114,05	107,58	6,47	116,32	109,49	6,83		67,62	63,00			2,95					
18.04.2021	24.00		221,79	210,23	11,56	67,59	56,46	11,13			115,99	108,39	7,31	118,44	110,71	7,73		67,75	63,32			3,13					
19.04.2021	24.00		220,65	209,57	11,08	67,56	56,39	11,17			115,21	108,68	6,53	117,63	110,41	7,22		67,71	63,27			3,10					
20.04.2021	24.00		221,70	210,46	11,24	67,45	56,37	11,08			115,79	108,85	6,94	118,22	110,91	7,31		67,61	63,21			3,10					
21.04.2021	24.00		216,72	205,79	10,93	65,89	54,98	10,91			113,22	106,44	6,78	115,50	108,32	7,18		66,03	61,73			2,97					
22.04.2021	24.00		218,42	208,42	10,00	67,37	56,10	11,27			113,41	107,58	5,83	115,78	109,61	6,17		67,54	63,18			3,03					
Среднее	24.00		221,81	210,80	11,01	71,72	59,16	12,56			114,60	107,86	6,74	117,32	110,11	7,21		71,87	66,94			3,45					
Итого	744,00		6876,03	6534,85	341,18						3552,65	3343,73	208,92	3636,79	3413,29	223,50							106,84				

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных		Общ. Гкал		Траб. ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,65 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 106,28 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 223,5 М.кУб.
 Объем потребленного теплоснабителя Узвс Узлц: 223,5 М.кУб.

Договор: 8740.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Класс КСОМ
 Кал
 КСОМ

Телефон:
 Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общц
 28978

График: 1507/0

Филиал «Энергообслуживание»
 Абонентное Ответственное
 Отчет Прилц
 20 г.
 Представитель теплоснабжающей организации