

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Шелгунова ул., д. 4  
Обслуживающая организация:

Договор: 9102.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
24458

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):  
Предобр. давления:

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205665  
расходомер:  
PR3M-40-B1  
PR3M-40-B1  
PR3M-32-B1

Гитп=

Термопреобр.:  
КТСП-Н  
КТСП-Н  
ТСП-Н

Расчетный алгоритм:  
Зима: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
Лето: Qгвс=M3\*(t3-hхв)

Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час:  
Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.:

Qот = 0,3927  
Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0,2105  
Qгвс ср = 0,0957  
Qгвс ср = 38,28 ГВтс/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, V3, V4, dv (казив), Уподлит, Т3, Т4, P3, P4, Qобщ. Rows include dates from 23.03.2021 to 22.04.2021 and summary rows.

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Ккал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

1,65 °C  
1 час  
1 час  
0,65 Гкал

1 час  
0,15 Гкал  
0,58 куб.м

113,07 Гкал  
432,93 м.куб.

Blue stamp: «Жилкомарвис № 2 Невского района» with signature and date 20.04.2021. Text: «Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомарвис № 2 Невского района»