Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 41, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9113.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9973**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **11.09.2022** Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	**СПТ943 № 6069**				Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1844**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0838**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,52**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2021	24,00	*	90,73	73,39	17,34	82,66	44,94	37,72			16,02		16,02	16,50		16,50		81,85				4,21
24.03.2021	24,00	*	89,92	74,31	15,61	78,97	44,47	34,50			14,18		14,18	14,58		14,58		78,55				3,80
25.03.2021	24,00	*	89,86	73,74	16,12	76,08	43,66	32,42			14,73		14,73	15,12		15,12		75,68				3,63
26.03.2021	24,00	*	90,38	73,16	17,22	76,09	43,31	32,78			15,84		15,84	16,25		16,25		75,58				3,72
27.03.2021	24,00	*	91,95	72,95	19,00	75,88	43,09	32,79			17,64		17,64	18,10		18,10		75,67				3,84
28.03.2021	24,00	*	92,29	73,87	18,42	76,40	43,81	32,59			17,12		17,12	17,57		17,57		75,89				3,82
29.03.2021	24,00	*	92,74	74,51	18,23	75,43	43,76	31,67			16,81		16,81	17,24		17,24		74,72				3,74
30.03.2021	24,00	*	90,41	74,12	16,29	71,48	42,26	29,22			14,89		14,89	15,23		15,23		71,29				3,34
31.03.2021	24,00	*	88,91	72,62	16,29	70,51	41,32	29,19			14,87		14,87	15,20		15,20		70,22				3,27
01.04.2021	24,00	*	90,84	72,49	18,35	69,91	40,86	29,05			16,96		16,96	17,33		17,33		69,28				3,40
02.04.2021	24,00	*	89,39	72,54	16,85	69,72	40,79	28,93			15,41		15,41	15,75		15,75		69,41				3,28
03.04.2021	24,00	*	89,67	71,62	18,05	69,14	40,24	28,90			16,71		16,71	17,07		17,07		68,66				3,32
04.04.2021	24,00	*	93,34	71,98	21,36	69,76	40,48	29,28			20,10		20,10	20,54		20,54		69,20				3,60
05.04.2021	24,00	*	90,11	72,82	17,29	70,76	40,92	29,84			15,93		15,93	16,29		16,29		70,61				3,40
06.04.2021	24,00	*	89,13	71,85	17,28	71,61	41,09	30,52			15,87		15,87	16,24		16,24		71,08				3,44
07.04.2021	24,00	*	89,49	72,40	17,09	71,85	41,17	30,68			15,73		15,73	16,09		16,09		71,19				3,46
08.04.2021	24,00	*	89,28	72,25	17,03	71,98	41,12	30,86			15,73		15,73	16,10		16,10		71,52				3,46
09.04.2021	24,00	*	89,84	72,09	17,75	71,95	41,21	30,74			16,42		16,42	16,81		16,81		71,62				3,50
10.04.2021	24,00	*	91,40	73,06	18,34	71,70	41,26	30,44			16,98		16,98	17,38		17,38		71,28				3,55
11.04.2021	24,00	*	93,40	72,85	20,55	72,38	41,58	30,80			19,25		19,25	19,71		19,71		71,94				3,74
12.04.2021	24,00	*	92,13	74,70	17,43	71,11	42,55	28,56			16,04		16,04	16,40		16,40		70,44				3,38
13.04.2021	24,00	*	91,95	74,46	17,49	69,27	42,21	27,06			16,06		16,06	16,42		16,42		68,98				3,23
14.04.2021	24,00	*	91,03	73,85	17,18	68,77	41,47	27,30			15,75		15,75	16,09		16,09		67,96				3,20
15.04.2021	24,00	*	89,97	72,40	17,57	66,91	39,86	27,05			16,20		16,20	16,53		16,53		66,46				3,14
16.04.2021	24,00	*	91,31	73,00	18,31	66,96	39,85	27,11			16,93		16,93	17,28		17,28		66,44				3,21
17.04.2021	24,00	*	90,97	72,92	18,05	65,33	39,55	25,78			16,67		16,67	17,00		17,00		65,21				3,07
18.04.2021	24,00	*	92,97	73,77	19,20	67,14	40,62	26,52			17,86		17,86	18,23		18,23		67,01				3,25
19.04.2021	24,00	*	91,17	73,44	17,73	67,10	40,63	26,47			16,33		16,33	16,67		16,67		66,85				3,14
20.04.2021	24,00	*	90,16	73,88	16,28	66,89	40,56	26,33			14,84		14,84	15,14		15,14		66,81				3,04
21.04.2021	24,00	*	89,93	72,34	17,59	65,54	39,83	25,71			16,20		16,20	16,52		16,52		64,88				3,02
22.04.2021	24,00	*	90,31	73,09	17,22	66,79	40,04	26,75			15,83		15,83	16,16		16,16		66,62				3,11
Среднее	24,00		90,81	73,11	17,69	71,16	41,56	29,60			16,32		16,32	16,69		16,69		70,74				3,43
Итого	**744,00**		**2814,98**	**2266,47**	**548,51**						**505,90**		**505,90**	**517,54**		**517,54**						**106,31**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,65** °C **0,91** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **105,4** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **517,54** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЕЧЕТ ПРИНЯТ
«___» ___ 20___ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ___/___/

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Представитель теплоснабжающей организации ___/___/