

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Адрес: Шелгунова ул, д. 8, лит. Б Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховское" Источники: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Договор: 9104.038.1 Строит. адрес: Шелгунова ул, д. 8, лит. Б Телефон: 2-х-трубная схема

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208338 Вычислитель: PRAM-40-B1 Обработанный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Политочный трубопровод (Vn) Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) Qот = 0.307 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0.1868 Qгвс ср = 0.0849 Qгвс ср = 33.96 Qгвс ср = 33.96

Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln= 0,1 0,067 0,027 20.12.2021 Термопреобр.: КТСН-Н 45 КТСН-Н 45 КТСН-Н 30 КТСН-Н 12 Gmln= 0,1 0,067 0,027 20.12.2021 Термопреобр.: КТСН-Н 45 КТСН-Н 45 КТСН-Н 30 КТСН-Н 12

Дата	Ти	HC	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2021 по 22.04.2021												Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(завня)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ																
23.03.2021	24.00		163,90	146,34	17,56	82,46	55,64	26,82	57,54	44,98	12,56	59,27	45,94	13,33	82,49	68,59	82,49	68,59			5,38																	
24.03.2021	24.00		165,47	148,78	16,69	78,55	54,29	24,26	57,89	45,85	12,04	59,51	46,81	12,70	78,59	66,02	78,59	66,02			4,93																	
25.03.2021	24.00		166,52	147,35	19,17	76,00	52,87	23,13	60,03	45,29	14,74	61,63	46,23	15,40	76,08	64,22	76,08	64,22			4,87																	
26.03.2021	24.00		163,72	145,69	18,03	75,97	52,40	23,57	58,57	44,90	13,67	60,11	45,77	14,34	75,94	63,88	75,94	63,88			4,81																	
27.03.2021	24.00		164,51	146,22	18,29	75,84	52,35	23,49	58,96	45,02	13,94	60,52	45,89	14,63	75,94	63,73	75,94	63,73			4,83																	
28.03.2021	24.00		167,73	147,91	19,82	76,24	53,11	23,13	60,84	45,46	15,38	62,44	46,38	16,06	76,29	64,53	76,29	64,53			4,94																	
29.03.2021	24.00		167,15	149,61	17,54	75,14	52,83	22,31	59,25	45,76	13,10	60,77	47,06	13,71	75,14	63,71	75,14	63,71			4,66																	
30.03.2021	24.00		165,17	147,77	17,40	71,26	50,57	20,75	58,73	45,16	12,97	60,12	46,48	13,64	71,35	60,69	71,35	60,69			4,31																	
31.03.2021	22.00*		147,11	132,11	15,00	70,40	49,24	21,16	57,52	44,42	13,10	58,33	45,14	13,69	70,56	59,55	70,56	59,55			3,85																	
01.04.2021	24.00		162,86	143,65	19,21	69,63	48,78	20,85	59,37	44,29	15,08	60,67	45,01	15,66	69,68	59,00	69,68	59,00			4,34																	
02.04.2021	24.00		161,80	143,58	18,22	69,65	48,51	21,14	58,29	44,30	13,99	59,60	45,02	14,58	69,72	58,62	69,72	58,62			4,29																	
03.04.2021	24.00		159,69	141,03	18,66	69,05	47,78	21,27	57,96	43,42	14,54	59,22	44,14	15,08	69,11	58,11	69,11	58,11			4,31																	
04.04.2021	24.00		164,42	142,69	21,73	69,65	48,33	21,32	61,35	43,85	17,50	62,71	44,57	18,14	71,82	60,31	71,82	60,31			4,56																	
05.04.2021	24.00		163,22	144,60	18,62	70,84	49,08	21,76	59,02	44,63	14,93	60,02	44,44	15,58	70,95	59,02	70,95	59,02			4,47																	
06.04.2021	24.00		161,07	143,08	19,25	71,59	49,28	22,31	58,65	44,72	14,93	60,37	45,35	15,02	71,66	60,03	71,66	60,03			4,55																	
07.04.2021	24.00		161,94	143,08	18,86	71,76	49,38	22,38	58,43	44,24	14,19	59,63	44,73	14,90	71,82	60,21	71,82	60,21			4,59																	
08.04.2021	24.00		161,19	142,42	18,77	71,94	49,24	22,40	58,26	44,01	14,25	59,63	44,73	14,90	71,94	60,38	71,94	60,38			4,61																	
09.04.2021	24.00		163,33	144,35	18,98	71,86	49,44	22,42	58,95	44,66	14,29	60,36	45,38	14,98	72,03	60,50	72,03	60,50			4,66																	
10.04.2021	24.00		165,39	144,81	20,58	71,66	49,73	21,93	60,66	44,73	15,93	62,07	45,45	16,62	71,73	61,15	71,73	61,15			4,78																	
11.04.2021	24.00		166,78	144,82	21,96	72,33	50,29	22,04	61,93	44,65	17,28	63,43	45,37	18,06	72,40	61,53	72,40	61,53			4,99																	
12.04.2021	24.00		168,60	149,21	19,39	70,86	50,66	20,20	60,93	46,20	14,73	62,37	46,92	15,45	70,88	60,53	70,88	60,53			4,19																	
13.04.2021	24.00		167,81	148,66	19,15	69,22	50,00	19,22	60,65	46,01	14,84	62,01	46,74	15,27	69,92	59,55	69,92	59,55			4,15																	
14.04.2021	24.00		165,02	146,42	18,60	68,41	48,80	19,61	59,20	44,26	14,94	60,42	44,98	15,44	68,92	56,95	68,92	56,95			4,08																	
15.04.2021	24.00		162,45	143,33	19,12	66,85	47,31	19,54	59,01	44,58	14,03	60,23	45,70	14,53	66,82	57,01	66,82	57,01			4,00																	
16.04.2021	24.00		163,61	145,49	18,12	66,75	47,58	19,17	62,00	44,58	17,42	63,25	45,25	18,06	65,41	56,19	65,41	56,19			4,05																	
17.04.2021	24.00		166,20	144,59	21,61	65,29	47,06	18,23	60,51	44,98	17,42	63,25	45,25	18,06	67,17	57,78	67,17	57,78			4,24																	
18.04.2021	24.00		168,92	146,71	22,21	67,05	48,32	18,73	63,22	45,17	18,05	64,35	45,89	18,66	67,17	57,78	67,17	57,78			4,00																	
19.04.2021	24.00		165,17	146,58	18,59	66,98	48,19	18,79	59,97	45,28	14,69	61,20	46,00	15,20	66,99	57,41	66,99	57,41			3,98																	
20.04.2021	24.00		165,59	147,46	18,13	66,89	48,15	18,74	59,80	45,57	14,23	61,02	46,29	14,73	65,37	56,04	65,37	56,04			3,86																	
21.04.2021	24.00		161,58	143,00	18,58	66,78	47,57	18,51	60,14	44,15	14,96	60,24	44,85	15,39	65,37	56,04	65,37	56,04			4,05																	
22.04.2021	24.00		164,36	145,71	18,65	66,78	47,57	18,51	60,14	44,15	14,96	60,24	44,85	15,39	65,37	56,04	65,37	56,04			4,05																	
Среднее	23,94		164,39	145,42	18,97	71,04	49,79	21,25	59,70	44,98	14,71	61,08	45,75	15,33	71,11	60,21	71,11	60,21			4,44																	
Итого	742,00		5082,28	4495,79	586,49				1845,61	1390,78	454,83	1888,42	1414,43	473,99							137,29																	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ. Гкал	Траб. Ч.штб
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час 0,37 Гкал
 Объем теплоснабжения Уплд, рассчитанный по среднему: 2 час 1,28 куб.м
 Период превышения t2: 1,65 °C 0,97 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 136,69 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 475,27 М.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс изл: 475,27 М.куб.



Общий 27906

График: 1507/0