

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,3

0,3

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	25,8	67,75	10,20	139,060	-	25,7	51,00	5,60	138,930	-	16,75	0,130	0,00	0,00	0,00	2,345
24.03.21	24	25,7	65,42	10,20	138,930	-	25,7	50,04	5,60	138,760	-	15,38	0,170	0,00	0,00	0,00	2,157
25.03.21	24	12,0	63,11	10,20	64,580	-	11,9	48,91	5,60	64,480	-	14,20	0,100	0,00	0,00	0,00	0,939
26.03.21	24	27,0	57,40	10,20	145,750	-	27,0	44,96	5,60	145,750	-	12,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,823
27.03.21	24	26,7	56,27	10,20	143,970	-	26,7	44,82	5,60	143,970	-	11,45	0,000	0,00	0,00	0,00	1,660
28.03.21	24	27,5	56,42	10,20	148,410	-	27,5	45,30	5,60	148,360	-	11,12	0,050	0,00	0,00	0,00	1,660
29.03.21	24	27,5	53,90	10,20	148,320	-	27,5	43,87	5,60	148,240	-	10,03	0,080	0,00	0,00	0,00	1,501
30.03.21	24	27,3	52,97	10,20	147,450	-	27,3	42,96	5,60	147,310	-	10,01	0,140	0,00	0,00	0,00	1,494
31.03.21	24	26,8	66,79	10,20	144,810	-	26,8	51,33	5,60	144,460	-	15,46	0,350	0,00	0,00	0,00	2,266
01.04.21	24	26,0	56,56	10,20	140,560	-	26,0	44,69	5,60	140,260	-	11,87	0,300	0,00	0,00	0,00	1,688
02.04.21	24	22,9	61,58	10,20	123,780	-	22,9	47,58	5,60	123,530	-	14,00	0,250	0,00	0,00	0,00	1,750
03.04.21	24	25,8	61,41	10,20	139,320	-	25,8	47,66	5,60	139,320	-	13,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,926
04.04.21	24	27,0	55,78	10,20	145,950	-	27,0	44,63	5,60	145,990	-	11,14	0,010	0,00	0,00	0,00	1,633
05.04.21	24	27,2	55,57	10,20	146,930	-	27,2	44,43	5,60	146,920	-	11,11	0,000	0,00	0,00	0,00	1,651
06.04.21	24	27,0	56,08	10,20	146,000	-	27,0	44,63	5,60	145,990	-	11,45	0,010	0,00	0,00	0,00	1,683
07.04.21	24	26,9	58,88	10,20	145,090	-	26,9	46,37	5,60	145,090	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,828
08.04.21	24	26,8	58,90	10,20	144,910	-	26,8	46,33	5,60	144,910	-	12,57	0,000	0,00	0,00	0,00	1,830
09.04.21	24	27,0	57,53	10,20	145,850	-	27,0	45,42	5,60	145,830	-	12,11	0,020	0,00	0,00	0,00	1,775
10.04.21	24	27,0	56,80	10,20	145,950	-	27,0	45,00	5,60	145,940	-	11,80	0,010	0,00	0,00	0,00	1,733
11.04.21	24	27,1	55,29	10,20	146,590	-	27,1	44,35	5,60	146,530	-	10,94	0,060	0,00	0,00	0,00	1,617
12.04.21	24	26,8	52,35	10,20	144,480	-	26,8	42,70	5,60	144,480	-	9,65	0,000	0,00	0,00	0,00	1,404
13.04.21	24	27,0	50,88	10,20	145,630	-	27,0	41,87	5,60	145,610	-	9,01	0,020	0,00	0,00	0,00	1,322
14.04.21	24	26,9	50,95	10,20	145,180	-	26,9	41,72	5,60	145,170	-	9,23	0,010	0,00	0,00	0,00	1,350
15.04.21	24	26,9	52,69	10,20	145,060	-	26,9	42,81	5,60	145,060	-	9,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,445
16.04.21	24	27,4	51,64	10,20	148,010	-	27,4	42,27	5,60	147,980	-	9,37	0,030	0,00	0,00	0,00	1,401
17.04.21	24	27,3	51,90	10,20	147,410	-	27,3	42,66	5,60	147,410	-	9,24	0,000	0,00	0,00	0,00	1,372
18.04.21	24	27,2	50,54	10,20	146,820	-	27,2	41,83	5,60	146,820	-	8,71	0,000	0,00	0,00	0,00	1,290
19.04.21	24	27,1	49,99	10,20	146,480	-	27,1	41,56	5,60	146,480	-	8,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,244
20.04.21	24	27,3	50,10	10,20	147,250	-	27,3	41,60	5,60	147,230	-	8,50	0,020	0,00	0,00	0,00	1,262
21.04.21	24	27,5	50,43	10,20	148,240	-	27,5	41,71	5,60	148,240	-	8,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,304
22.04.21	24	27,8	53,10	10,20	150,210	-	27,8	43,55	5,60	150,210	-	9,55	0,000	0,00	0,00	0,00	1,443
Среднее	24,00	26,3	56,10	10,20	142,161	-	26,3	44,79	5,60	142,104	-	11,30	0,057	-	-	-	1,606
Итого	744,0				4406,980	0,000				4405,220	0,000		1,760	0,00	0,00	0,00	49,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1137,285

Корректировка за прошлый месяц (-)

1292,223

Итого за апрель 2021 :

4252,042

1136,831

1290,459

4251,592

0,454

1,765

0,450

12,851

23,260

39,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 04:00	39706,550	-	36968,670	-	0,000	0,000	1140,859	
23.04.21 06:00	44128,970	-	41389,360	-	0,000	0,000	1190,570	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

39,39 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____