

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

расходомер

ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 мм

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

36

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Gгвс.м=

Фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения:

P1= P2= P3= P4=

T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал					
23.03.21	-		66,21	6,03	44,090	-										
24.03.21	-		66,23	6,50	43,400	-	0,00	0,00	0,000	-			66,23	43,400	2,876	
25.03.21	-		68,41	6,55	43,460	-	0,00	0,00	0,000	-			68,41	43,460	2,974	
26.03.21	-		69,36	6,50	39,920	-	0,00	0,00	0,000	-			69,36	39,920	2,770	
27.03.21	-		69,07	6,62	44,680	-	0,00	0,00	0,000	-			69,07	44,680	3,087	
28.03.21	-		69,41	7,00	50,540	-	0,00	0,00	0,000	-			69,41	50,540	3,512	
29.03.21	-		67,28	6,52	43,050	-	0,00	0,00	0,000	-			67,28	43,050	2,898	
30.03.21	-		64,52	5,99	15,320	-	0,00	0,00	0,000	-			64,52	15,320	0,989	
31.03.21	-		65,02	6,78	47,290	-	0,00	0,00	0,000	-			65,02	47,290	3,013	
01.04.21	-		66,01	6,52	43,670	-	0,00	0,00	0,000	-			66,01	43,670	2,883	
02.04.21	-		66,80	6,98	43,830	-	0,00	0,00	0,000	-			66,80	43,830	2,929	
03.04.21	-		66,12	6,95	48,400	-	0,00	0,00	0,000	-			66,12	48,400	3,201	
04.04.21	-		66,48	7,00	44,410	-	0,00	0,00	0,000	-			66,48	44,410	2,953	
05.04.21	-		66,05	6,75	44,340	-	0,00	0,00	0,000	-			66,05	44,340	2,930	
06.04.21	-		65,79	6,27	42,490	-	0,00	0,00	0,000	-			65,79	42,490	2,794	
07.04.21	-		66,05	6,95	43,210	-	0,00	0,00	0,000	-			66,05	43,210	2,852	
08.04.21	-		65,75	7,00	43,070	-	0,00	0,00	0,000	-			65,75	43,070	2,833	
09.04.21	-		65,55	6,75	45,600	-	0,00	0,00	0,000	-			65,55	45,600	2,991	
10.04.21	-		66,79	7,00	51,980	-	0,00	0,00	0,000	-			66,79	51,980	3,472	
11.04.21	-		67,20	6,53	43,460	-	0,00	0,00	0,000	-			67,20	43,460	2,921	
12.04.21	-		67,08	6,75	41,860	-	0,00	0,00	0,000	-			67,08	41,860	2,810	
13.04.21	-		66,93	6,91	39,910	-	0,00	0,00	0,000	-			66,93	39,910	2,673	
14.04.21	-		67,28	7,00	41,760	-	0,00	0,00	0,000	-			67,28	41,760	2,845	
15.04.21	-		67,11	6,58	41,700	-	0,00	0,00	0,000	-			67,11	41,700	2,797	
16.04.21	-		66,97	6,75	52,530	-	0,00	0,00	0,000	-			66,97	52,530	3,516	
17.04.21	-		66,23	6,75	41,630	-	0,00	0,00	0,000	-			66,23	41,630	2,757	
18.04.21	-		67,19	6,97	40,890	-	0,00	0,00	0,000	-			67,19	40,890	2,748	
19.04.21	-		66,23	6,80	42,560	-	0,00	0,00	0,000	-			66,23	42,560	2,819	
20.04.21	-		66,11	6,51	41,700	-	0,00	0,00	0,000	-			66,11	41,700	2,758	
21.04.21	-		66,34	6,61	43,108	-	0,00	0,00	0,000	-			66,34	43,108	2,785	
22.04.21	-		66,34	6,61	43,108	-	0,00	0,00	0,000	-			66,34	43,108	2,785	
Итого	0,0		66,34	6,61	1293,230	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00		66,34	43,108	2,785	
														1293,230	86,33	

Ориентировочно до конца месяца(+)

344,861

Корректировка за прошлый месяц (-)

408,462

Итого за апрель 2021 :

1229,630

344,861

22,278

408,462

26,471

1229,630

82,132633

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.03.21 05:00	6757,370	-	0,000	-	-	-
23.04.21 07:00	8064,720	-	0,000	-	-	447,398
						534,578

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды (Тхв)

Зсего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
по доверенности абонента)

79,60206 Гкал

Гкал

