

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 40-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 36565

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр: Подпитки

Gmin

0,08

0,08

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

80

80

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

фактические нагрузки:

Gот ф. = т/сут

Gгвс ф. = т/сут

Qот.ф. = Гкал/мес

Gгвс.м=

Константные значения:

P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	10,1	65,94	-	194,061	-	10,1	42,30	-	194,176	-	23,65	-0,115	-	-	-	4,604
24.03.21	24	10,2	58,25	-	195,553	-	10,2	39,50	-	196,090	-	18,75	-0,538	-	-	-	3,680
25.03.21	24	10,0	54,78	-	191,103	-	10,0	37,77	-	191,462	-	17,01	-0,359	-	-	-	3,265
26.03.21	24	9,8	55,89	-	188,772	-	9,8	37,89	-	189,073	-	17,99	-0,301	-	-	-	3,411
27.03.21	24	9,9	53,80	-	190,436	-	9,9	37,17	-	191,013	-	16,63	-0,577	-	-	-	3,180
28.03.21	24	9,9	51,88	-	189,718	-	9,9	36,43	-	189,914	-	15,44	-0,197	-	-	-	3,180
29.03.21	24	9,3	51,84	-	179,071	-	9,3	36,48	-	179,443	-	15,37	-0,372	-	-	-	2,943
30.03.21	24	10,0	53,51	-	191,048	-	10,0	37,51	-	191,871	-	16,00	-0,822	-	-	-	2,764
31.03.21	24	10,4	62,18	-	199,579	-	10,4	40,90	-	199,232	-	21,28	-0,347	-	-	-	3,620
01.04.21	24	10,5	61,57	-	202,471	-	10,5	41,69	-	202,549	-	19,88	-0,077	-	-	-	4,269
02.04.21	24	10,3	60,49	-	197,851	-	10,3	40,93	-	198,186	-	19,55	-0,335	-	-	-	4,043
03.04.21	24	10,2	61,36	-	194,929	-	10,2	41,20	-	195,117	-	20,16	-0,188	-	-	-	3,883
04.04.21	24	10,2	61,35	-	195,815	-	10,2	41,22	-	195,959	-	20,14	-0,145	-	-	-	3,946
05.04.21	24	10,0	56,66	-	192,558	-	10,0	38,99	-	192,649	-	17,67	-0,091	-	-	-	3,960
06.04.21	24	9,6	56,72	-	184,861	-	9,6	38,14	-	185,205	-	18,59	-0,344	-	-	-	3,420
07.04.21	24	9,9	58,52	-	190,871	-	10,0	38,91	-	191,085	-	19,61	-0,214	-	-	-	3,450
08.04.21	24	9,8	58,54	-	188,619	-	9,8	38,73	-	189,059	-	19,81	-0,440	-	-	-	3,757
09.04.21	24	9,8	55,70	-	187,971	-	9,8	37,38	-	188,382	-	18,32	-0,411	-	-	-	3,750
10.04.21	24	9,8	54,64	-	188,969	-	9,9	36,97	-	189,180	-	17,67	-0,210	-	-	-	3,457
11.04.21	24	9,9	54,00	-	190,336	-	9,9	36,86	-	190,697	-	17,14	-0,360	-	-	-	3,351
12.04.21	24	10,1	50,05	-	194,091	-	10,1	36,05	-	194,542	-	14,00	-0,451	-	-	-	3,275
13.04.21	24	10,2	49,80	-	194,968	-	10,2	36,20	-	195,145	-	13,60	-0,177	-	-	-	2,730
14.04.21	24	10,2	52,50	-	195,472	-	10,2	37,17	-	195,756	-	15,33	-0,284	-	-	-	2,664
15.04.21	24	10,3	53,74	-	197,461	-	10,3	37,72	-	197,735	-	16,02	-0,274	-	-	-	3,011
16.04.21	24	10,3	52,44	-	197,366	-	10,3	37,16	-	197,327	-	15,28	0,039	-	-	-	3,178
17.04.21	24	10,3	49,23	-	198,124	-	10,3	35,96	-	198,154	-	13,28	-0,030	-	-	-	3,034
18.04.21	24	10,3	48,08	-	196,877	-	10,3	35,39	-	196,887	-	12,68	-0,010	-	-	-	2,648
19.04.21	24	10,2	48,06	-	196,684	-	10,3	35,43	-	197,057	-	12,63	-0,373	-	-	-	2,516
20.04.21	24	10,3	50,39	-	198,698	-	10,4	36,63	-	198,818	-	13,76	-0,120	-	-	-	2,497
21.04.21	24	10,4	52,38	-	199,057	-	10,4	37,52	-	199,072	-	14,87	-0,015	-	-	-	2,750
22.04.21	24	10,4	51,19	-	198,988	-	10,4	36,75	-	199,187	-	14,44	-0,199	-	-	-	2,978
Среднее	24,00	10,1	55,02	-	193,625	-	10,1	38,03	-	193,872	-	16,99	-0,247	-	-	-	2,889
Итого	744,0				6002,377	0,000				6010,020	0,000		-7,644	0,00	0,00	0,00	102,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

1549,000

Корректировка за прошлый месяц (-)

1658,020

Итого за апрель 2021 :

5893,357

1550,973

1660,232

5900,762

-1,973

-2,212

-7,404

26,560

46,055

83,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 14:00	81325,939	-	82194,283	-	-	-	-	-
17.04.15 14:00	81325,939	-	82194,283	-	-	-	2136,153	-
							2136,153	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

зсего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

83,43 Гкал

Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТСК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата _____