

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

0,3

22,5

0,3

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	24,7	69,72	10,20	133,160	-	24,7	43,85	5,60	133,160	-	25,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,452
24.03.21	24	24,5	59,00	10,20	132,340	-	24,5	39,46	5,60	132,290	-	19,54	0,050	0,00	0,00	0,00	2,594
25.03.21	24	24,2	55,56	10,20	130,570	-	24,2	37,67	5,60	130,540	-	17,89	0,030	0,00	0,00	0,00	2,343
26.03.21	24	24,2	57,87	10,20	130,560	-	24,2	38,65	5,60	130,560	-	19,22	0,000	0,00	0,00	0,00	2,518
27.03.21	24	24,6	56,10	10,20	132,730	-	24,6	38,12	5,60	132,610	-	17,98	0,120	0,00	0,00	0,00	2,399
28.03.21	24	25,0	52,64	10,20	135,050	-	24,9	36,78	5,60	134,510	-	15,86	0,540	0,00	0,00	0,00	2,173
29.03.21	24	24,7	51,62	10,20	133,280	-	24,6	36,17	5,60	132,780	-	15,45	0,500	0,00	0,00	0,00	2,085
30.03.21	24	26,3	49,31	10,20	141,900	-	26,1	35,34	5,60	140,780	-	13,97	1,120	0,00	0,00	0,00	2,030
31.03.21	24	26,0	64,56	10,20	140,130	-	25,9	41,80	5,60	139,740	-	22,76	0,390	0,00	0,00	0,00	3,214
01.04.21	24	24,5	58,90	10,20	132,480	-	24,5	39,02	5,60	132,430	-	19,88	0,050	0,00	0,00	0,00	2,642
02.04.21	24	24,4	61,95	10,20	132,020	-	24,4	40,66	5,60	132,020	-	21,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,818
03.04.21	24	24,5	62,70	10,20	132,540	-	24,5	40,92	5,60	132,540	-	21,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,896
04.04.21	24	24,6	60,76	10,20	133,930	-	24,8	40,16	5,60	133,930	-	20,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,768
05.04.21	24	24,6	58,51	10,20	132,660	-	24,6	38,77	5,60	132,660	-	19,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,624
06.04.21	24	24,4	57,23	10,20	131,900	-	24,4	38,11	5,60	131,900	-	19,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,530
07.04.21	24	24,5	58,60	10,20	132,100	-	24,5	38,66	5,60	132,100	-	19,94	0,000	0,00	0,00	0,00	2,640
08.04.21	24	24,5	58,78	10,20	132,140	-	24,5	38,75	5,60	132,140	-	20,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,654
09.04.21	24	24,7	58,27	10,20	133,250	-	24,7	38,49	5,60	133,250	-	19,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,643
10.04.21	24	24,6	57,91	10,20	132,710	-	24,6	38,46	5,60	132,710	-	19,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,587
11.04.21	24	24,8	57,69	10,20	133,830	-	24,8	38,63	5,60	133,830	-	19,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,556
12.04.21	24	24,7	52,82	10,20	133,540	-	24,7	37,09	5,60	133,260	-	15,73	0,280	0,00	0,00	0,00	2,117
13.04.21	24	24,7	51,04	10,20	133,150	-	24,6	36,35	5,60	132,810	-	14,69	0,340	0,00	0,00	0,00	1,979
14.04.21	24	24,6	53,57	10,20	132,780	-	24,6	37,30	5,60	132,710	-	16,27	0,070	0,00	0,00	0,00	2,173
15.04.21	24	24,6	54,93	10,20	133,060	-	24,6	37,65	5,60	133,030	-	17,28	0,030	0,00	0,00	0,00	2,307
16.04.21	24	24,6	53,56	10,20	133,060	-	24,6	36,92	5,60	132,990	-	16,64	0,070	0,00	0,00	0,00	2,221
17.04.21	24	23,9	50,58	10,20	129,160	-	23,9	35,39	5,60	128,840	-	15,19	0,320	0,00	0,00	0,00	1,981
18.04.21	24	24,8	48,54	10,20	134,150	-	24,7	34,80	5,60	133,540	-	13,74	0,610	0,00	0,00	0,00	1,873
19.04.21	24	24,0	48,82	10,20	129,590	-	23,9	34,68	5,60	129,040	-	14,14	0,550	0,00	0,00	0,00	1,858
20.04.21	24	24,7	49,76	10,20	133,460	-	24,6	35,43	5,60	132,990	-	14,33	0,470	0,00	0,00	0,00	1,936
21.04.21	24	24,5	52,18	10,20	132,140	-	24,4	36,31	5,60	131,870	-	15,87	0,270	0,00	0,00	0,00	2,115
22.04.21	24	24,8	53,11	10,20	133,890	-	24,8	36,82	5,60	133,650	-	16,29	0,240	0,00	0,00	0,00	2,199
Среднее	24,00	24,7	56,02	10,20	133,137	-	24,6	37,97	5,60	132,942	-	18,04	0,195	-	-	-	2,417
Итого	744,0				4127,260	0,000				4121,210	0,000		6,050	0,00	0,00	0,00	74,93

Ориентировочно до конца месяца(+)

1065,099

Корректировка за прошлый месяц (-)

1204,004

**Итого за апрель 2021 :**

3988,355

1063,538

1206,286

3978,462

1,561

-2,282

9,893

19,335

35,541

58,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

58,72 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

