

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	37,8	65,93	10,20	204,330	-	37,8	44,07	5,60	204,200	-	21,86	0,130	0,00	0,00	0,00	4,483
24.03.21	24	38,5	62,16	10,20	207,830	-	38,5	42,58	5,60	207,650	-	19,58	0,180	0,00	0,00	0,00	4,091
25.03.21	24	38,2	59,06	10,20	206,500	-	38,2	41,30	5,60	206,450	-	17,76	0,050	0,00	0,00	0,00	3,681
26.03.21	24	38,0	55,30	10,20	205,140	-	38,0	39,19	5,60	205,070	-	16,11	0,070	0,00	0,00	0,00	3,318
27.03.21	24	38,1	54,02	10,20	205,490	-	38,0	38,68	5,60	205,450	-	15,34	0,040	0,00	0,00	0,00	3,167
28.03.21	24	38,2	52,38	10,20	206,330	-	38,2	37,91	5,60	206,300	-	14,47	0,030	0,00	0,00	0,00	3,003
29.03.21	24	38,1	52,36	10,20	205,850	-	38,1	37,98	5,60	205,850	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,974
30.03.21	24	38,1	52,39	10,20	205,710	-	38,1	38,08	5,60	205,710	-	14,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,956
31.03.21	24	38,4	67,10	10,20	207,190	-	38,3	44,57	5,60	206,980	-	22,53	0,210	0,00	0,00	0,00	4,679
01.04.21	24	37,3	65,95	10,20	201,350	-	37,3	44,49	5,60	201,190	-	21,46	0,160	0,00	0,00	0,00	4,340
02.04.21	24	36,2	63,62	10,20	195,560	-	36,2	43,00	5,60	195,450	-	20,62	0,110	0,00	0,00	0,00	4,048
03.04.21	24	36,3	61,67	10,20	196,080	-	36,0	42,09	5,60	194,660	-	19,58	1,420	0,00	0,00	0,00	3,909
04.04.21	24	36,7	52,64	10,20	198,400	-	36,6	37,54	5,60	197,900	-	15,10	0,500	0,00	0,00	0,00	3,017
05.04.21	24	36,5	56,91	10,20	197,180	-	36,5	39,66	5,60	196,850	-	17,25	0,330	0,00	0,00	0,00	3,424
06.04.21	24	36,6	55,91	10,20	197,670	-	36,6	39,04	5,60	197,450	-	16,87	0,220	0,00	0,00	0,00	3,353
07.04.21	24	35,8	59,21	10,20	193,060	-	35,7	40,44	5,60	192,730	-	18,77	0,330	0,00	0,00	0,00	3,648
08.04.21	24	35,7	59,18	10,20	192,930	-	35,7	40,28	5,60	192,540	-	18,90	0,390	0,00	0,00	0,00	3,672
09.04.21	24	36,4	57,11	10,20	196,430	-	36,3	39,51	5,60	196,040	-	17,60	0,390	0,00	0,00	0,00	3,485
10.04.21	24	36,8	55,16	10,20	198,800	-	36,8	38,65	5,60	198,470	-	16,51	0,330	0,00	0,00	0,00	3,305
11.04.21	24	37,2	55,54	10,20	201,000	-	37,2	39,06	5,60	200,710	-	16,48	0,290	0,00	0,00	0,00	3,333
12.04.21	24	37,9	49,70	10,20	204,710	-	37,9	36,73	5,60	204,410	-	12,97	0,300	0,00	0,00	0,00	2,678
13.04.21	24	37,8	49,71	10,20	203,870	-	37,7	36,73	5,60	203,580	-	12,98	0,290	0,00	0,00	0,00	2,670
14.04.21	24	37,6	53,07	10,20	202,950	-	37,5	38,30	5,60	202,590	-	14,77	0,360	0,00	0,00	0,00	3,022
15.04.21	24	37,6	53,81	10,20	202,960	-	37,5	38,66	5,60	202,600	-	15,15	0,360	0,00	0,00	0,00	3,101
16.04.21	24	37,7	52,34	10,20	203,440	-	37,6	38,04	5,60	203,070	-	14,30	0,370	0,00	0,00	0,00	2,935
17.04.21	24	37,7	50,10	10,20	203,790	-	37,7	37,05	5,60	203,480	-	13,05	0,310	0,00	0,00	0,00	2,685
18.04.21	24	37,8	48,48	10,20	203,960	-	37,7	36,28	5,60	203,770	-	12,20	0,190	0,00	0,00	0,00	2,506
19.04.21	24	37,8	47,92	10,20	203,940	-	37,7	36,07	5,60	203,830	-	11,85	0,110	0,00	0,00	0,00	2,436
20.04.21	24	37,8	50,10	10,20	204,280	-	37,8	37,00	5,60	204,080	-	13,10	0,200	0,00	0,00	0,00	2,696
21.04.21	24	37,5	52,80	10,20	202,700	-	37,5	38,37	5,60	202,310	-	14,43	0,390	0,00	0,00	0,00	2,952
22.04.21	24	37,7	52,01	10,20	203,440	-	37,6	38,13	5,60	202,980	-	13,88	0,460	0,00	0,00	0,00	2,857
Среднее	24,00	37,4	55,60	10,20	202,028	-	37,4	39,34	5,60	201,753	-	16,26	0,275	-	-	-	3,304
Итого	744,0				6262,870	0,000				6254,350	0,000		8,520	0,00	0,00	0,00	102,42

Ориентировочно до конца месяца(+)

1616,225

Корректировка за прошлый месяц (-)

1830,983

1614,026

2,199

Итого за апрель 2021 :

6048,112

1827,334

3,648

26,432

6041,042

7,070

48,139

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
14.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	
14.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв

380 с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

80,72 Гкал

Гкал

Главный инженер

по доверенности абонента)

