

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до

Gmin

Gmax

0,3

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	29,4	66,41	10,30	158,590	-	29,4	48,08	5,60	158,590	-	18,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,907
24.03.21	24	29,1	58,41	10,30	157,100	-	29,1	44,01	5,60	157,090	-	14,40	0,010	0,00	0,00	0,00	2,263
25.03.21	24	29,1	55,53	10,30	157,370	-	29,1	42,36	5,60	157,130	-	13,17	0,240	0,00	0,00	0,00	2,083
26.03.21	24	29,3	57,14	10,30	158,020	-	29,1	43,15	5,60	157,270	-	13,99	0,750	0,00	0,00	0,00	2,243
27.03.21	24	29,2	54,45	10,30	157,640	-	29,1	41,78	5,60	156,880	-	12,67	0,760	0,00	0,00	0,00	2,029
28.03.21	24	28,9	52,28	10,30	156,300	-	28,8	40,65	5,60	155,510	-	11,63	0,790	0,00	0,00	0,00	1,850
29.03.21	24	29,2	52,80	10,30	157,510	-	29,0	41,03	5,60	156,710	-	11,77	0,800	0,00	0,00	0,00	1,887
30.03.21	24	28,9	55,20	10,30	156,160	-	28,8	42,29	5,60	155,490	-	12,91	0,670	0,00	0,00	0,00	2,044
31.03.21	24	28,9	65,78	10,30	155,920	-	28,8	47,43	5,60	155,330	-	18,35	0,590	0,00	0,00	0,00	2,889
01.04.21	24	29,5	61,22	10,30	159,370	-	29,4	45,65	5,60	158,830	-	15,57	0,540	0,00	0,00	0,00	2,506
02.04.21	24	29,6	60,10	10,30	159,590	-	29,5	45,14	5,60	159,530	-	14,96	0,060	0,00	0,00	0,00	2,390
03.04.21	24	29,7	60,92	10,30	160,130	-	29,6	45,58	5,60	160,090	-	15,34	0,040	0,00	0,00	0,00	2,458
04.04.21	24	29,6	60,89	10,30	159,700	-	29,5	45,42	5,60	159,190	-	15,47	0,510	0,00	0,00	0,00	2,494
05.04.21	24	29,5	56,75	10,30	159,170	-	29,4	43,18	5,60	158,610	-	13,57	0,560	0,00	0,00	0,00	2,184
06.04.21	24	29,6	56,99	10,30	159,730	-	29,5	43,14	5,60	159,240	-	13,85	0,490	0,00	0,00	0,00	2,233
07.04.21	24	29,8	58,74	10,30	160,940	-	29,8	43,77	5,60	160,660	-	14,97	0,280	0,00	0,00	0,00	2,422
08.04.21	24	29,9	58,77	10,30	161,220	-	29,8	43,56	5,60	161,090	-	15,21	0,130	0,00	0,00	0,00	2,458
09.04.21	24	29,7	56,00	10,30	160,470	-	29,7	41,66	5,60	160,280	-	14,34	0,190	0,00	0,00	0,00	2,309
10.04.21	24	29,6	54,22	10,30	159,650	-	29,5	40,58	5,60	159,320	-	13,64	0,330	0,00	0,00	0,00	2,191
11.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
12.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
13.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
14.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
15.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
16.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
17.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
18.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
19.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
20.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
21.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
22.04.21	24	29,7	56,33	10,30	160,447	-	29,7	41,93	5,60	160,230	-	14,40	0,217	0,00	0,00	0,00	2,320
Среднее	24,00	29,5	57,37	10,30	159,353	-	29,4	42,96	5,60	159,019	-	14,42	0,334	-	-	-	2,312
Итого	744,0				4939,944	0,000				4929,600	0,000		10,344	0,00	0,00	0,00	71,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

1283,576

Корректировка за прошлый месяц (-)

1271,276

Итого за апрель 2021 :

4952,244

1281,840

1270,864

4940,576

1,736

0,411

11,669

18,56

25,63

64,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 01:00	123904,710	-	118777,880	-	0,000	0,000	2996,813	
21.04.21 10:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
 (по доверенности абонента)64,60 Гкал
Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.04.2021