

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48787

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Txв = 11,6

Подающий тр.: ПРЭМ 40

22,5

КТПТР-05

Преобр. давления

Обратн. тр.: ПРЭМ 20

6

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dТ	dv	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.03.21	24	4,6	68,17	7,00	24,730	-	0,0	25,53	6,50	0,000	-	42,64	24,730	-	-	-	1,652
24.03.21	24	4,6	67,96	7,00	25,080	-	0,0	26,43	6,50	0,000	-	41,53	25,080	-	-	-	1,672
25.03.21	24	4,6	69,87	7,00	24,620	-	0,0	26,66	6,50	0,000	-	43,21	24,620	-	-	-	1,682
26.03.21	24	4,1	71,21	7,00	22,140	-	0,0	27,13	6,50	0,000	-	44,08	22,140	-	-	-	1,541
27.03.21	24	4,6	70,68	7,00	24,980	-	0,0	27,05	6,50	0,000	-	43,63	24,980	-	-	-	1,728
28.03.21	24	5,8	70,97	7,00	31,340	-	0,0	27,51	6,50	0,000	-	43,46	31,340	-	-	-	2,177
29.03.21	24	4,8	68,79	7,00	25,800	-	0,0	27,60	6,50	0,000	-	41,19	25,800	-	-	-	1,737
30.03.21	24	2,2	66,17	7,00	11,710	-	0,0	27,20	6,50	0,000	-	38,97	11,710	-	-	-	0,760
31.03.21	24	0,0	22,70	7,00	0,000	-	0,0	21,61	6,50	0,000	-	1,09	0,000	-	-	-	0,000
01.04.21	24	3,0	67,86	7,00	16,380	-	0,0	25,41	6,50	0,000	-	42,45	16,380	-	-	-	1,091
02.04.21	24	4,7	67,73	7,00	25,470	-	0,0	26,70	6,50	0,000	-	41,03	25,470	-	-	-	1,688
03.04.21	24	4,7	68,69	7,00	25,360	-	0,0	26,54	6,50	0,000	-	42,15	25,360	-	-	-	1,706
04.04.21	24	5,6	67,70	7,00	30,140	-	0,0	26,99	6,50	0,000	-	40,71	30,140	-	-	-	2,000
05.04.21	24	4,2	67,86	7,00	22,940	-	0,0	26,97	6,50	0,000	-	40,89	22,940	-	-	-	1,524
06.04.21	24	4,4	67,26	7,00	23,750	-	0,0	27,25	6,50	0,000	-	40,01	23,750	-	-	-	1,564
07.04.21	24	4,3	67,35	7,00	23,250	-	0,0	26,32	6,50	0,000	-	41,03	23,250	-	-	-	1,536
08.04.21	24	4,8	67,78	7,00	25,950	-	0,0	25,77	6,50	0,000	-	42,01	25,950	-	-	-	1,721
09.04.21	24	4,7	67,34	7,00	25,400	-	0,0	25,99	6,50	0,000	-	41,35	25,400	-	-	-	1,677
10.04.21	24	4,8	66,98	7,00	25,960	-	0,0	26,20	6,50	0,000	-	40,78	25,960	-	-	-	1,703
11.04.21	24	5,2	68,05	7,00	28,290	-	0,0	26,26	6,50	0,000	-	41,79	28,290	-	-	-	1,886
12.04.21	24	4,5	68,54	7,00	24,310	-	0,0	26,87	6,50	0,000	-	41,67	24,310	-	-	-	1,631
13.04.21	24	4,4	68,43	7,00	23,960	-	0,0	26,92	6,50	0,000	-	41,51	23,960	-	-	-	1,604
14.04.21	24	4,6	68,36	7,00	24,570	-	0,0	26,09	6,50	0,000	-	42,27	24,570	-	-	-	1,647
15.04.21	24	4,8	68,36	7,00	26,060	-	0,0	25,59	6,50	0,000	-	42,77	26,060	-	-	-	1,743
16.04.21	24	4,7	68,70	7,00	25,300	-	0,0	25,74	6,50	0,000	-	42,96	25,300	-	-	-	1,698
17.04.21	24	4,6	68,43	7,00	24,850	-	0,0	26,22	6,50	0,000	-	42,21	24,850	-	-	-	1,665
18.04.21	24	5,4	68,16	7,00	28,960	-	0,0	26,46	6,50	0,000	-	41,70	28,960	-	-	-	1,933
19.04.21	24	4,5	67,38	7,00	24,530	-	0,0	26,47	6,50	0,000	-	40,91	24,530	-	-	-	1,622
20.04.21	24	4,3	68,61	7,00	23,140	-	0,0	26,84	6,50	0,000	-	41,77	23,140	-	-	-	1,555
21.04.21	24	4,9	68,16	7,00	26,540	-	0,0	26,99	6,50	0,000	-	41,17	26,540	-	-	-	1,772
22.04.21	24	2,4	61,06	7,00	12,890	-	0,0	25,42	6,50	0,000	-	35,64	12,890	-	-	-	0,771
Среднее	24,00	4,4	66,62	7,00	23,497	-	-	26,35	6,50	-	-	40,28	23,497	-	-	-	1,571
Итого	744,0				728,400	0,000				0,000			728,400	0,00	0,00	0,00	48,69

Ориентировочно до конца месяца(+)

187,974

Корректировка за прошлый месяц (-)

832,992

#ЗНАЧ!

187,974

12,564

Итого за апрель 2021 :

83,382

#ЗНАЧ!

172,688

14,801

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 04:00	6326,920	-	5105,020	-	-	-	-	-
23.04.21 07:00	7054,370	-	5105,020	-	-	-	115,308	-
							163,901	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

44,92 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

30.04.2021