

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50 mm

Обратн.тр. ПРЭМ 50 mm

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

36

36

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Tхв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	14,0	66,83	10,20	120,960	-	14,0	45,85	5,60	120,820	-	20,98	0,140	0,00	0,00	0,00	2,544
24.03.21	24	13,8	58,70	10,20	119,650	-	13,8	42,21	5,60	119,620	-	16,49	0,030	0,00	0,00	0,00	1,974
25.03.21	24	13,9	55,90	10,20	119,860	-	13,9	40,80	5,60	119,860	-	15,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,810
26.03.21	24	13,9	57,53	10,20	120,300	-	13,9	41,50	5,60	120,300	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	1,928
27.03.21	24	13,9	54,73	10,20	119,900	-	13,9	40,23	5,60	119,900	-	14,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,739
28.03.21	24	13,7	52,62	10,20	118,760	-	13,7	39,12	5,60	118,760	-	13,50	0,000	0,00	0,00	0,00	1,603
29.03.21	24	13,9	53,19	10,20	119,800	-	13,9	39,55	5,60	119,800	-	13,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,634
30.03.21	24	13,8	55,58	10,20	118,810	-	13,8	40,73	5,60	118,800	-	14,85	0,010	0,00	0,00	0,00	1,765
31.03.21	24	13,5	66,44	10,20	116,630	-	13,5	45,33	5,60	116,500	-	21,11	0,130	0,00	0,00	0,00	2,468
01.04.21	24	13,9	61,55	10,20	120,000	-	13,9	43,69	5,60	119,900	-	17,86	0,100	0,00	0,00	0,00	2,148
02.04.21	24	14,1	60,51	10,20	121,750	-	14,1	43,28	5,60	121,700	-	17,23	0,050	0,00	0,00	0,00	2,100
03.04.21	24	14,2	61,37	10,20	122,460	-	14,2	43,59	5,60	122,340	-	17,78	0,120	0,00	0,00	0,00	2,183
04.04.21	24	14,1	61,29	10,20	121,640	-	14,1	43,51	5,60	121,540	-	17,78	0,100	0,00	0,00	0,00	2,167
05.04.21	24	14,0	57,10	10,20	121,050	-	14,0	41,48	5,60	121,000	-	15,62	0,050	0,00	0,00	0,00	1,893
06.04.21	24	14,1	57,42	10,20	121,580	-	14,1	41,46	5,60	121,570	-	15,96	0,010	0,00	0,00	0,00	1,941
07.04.21	24	14,2	59,17	10,20	122,610	-	14,2	42,46	5,60	122,610	-	16,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,049
08.04.21	24	14,2	59,18	10,20	122,750	-	14,2	42,29	5,60	122,730	-	16,89	0,020	0,00	0,00	0,00	2,074
09.04.21	24	14,1	56,34	10,20	122,070	-	14,1	40,92	5,60	122,050	-	15,42	0,020	0,00	0,00	0,00	1,883
10.04.21	24	14,1	54,55	10,20	121,630	-	14,1	40,11	5,60	121,630	-	14,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,756
11.04.21	24	6,0	53,55	10,20	51,610	-	6,2	39,39	5,60	53,700	-	14,16	-2,090	0,00	0,00	0,00	0,648
12.04.21	24	0,0	21,45	10,20	0,000	-	0,0	21,97	5,60	0,000	-	-0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.04.21	24	0,0	20,56	10,20	0,000	-	0,0	20,56	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.04.21	24	0,0	18,81	10,20	0,000	-	0,0	18,61	5,60	0,000	-	0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.04.21	24	0,0	18,52	10,20	0,000	-	0,0	18,48	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.04.21	24	0,0	18,90	10,20	0,000	-	0,0	18,90	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.04.21	24	0,0	19,31	10,20	0,000	-	0,0	19,26	5,60	0,000	-	0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.04.21	24	0,0	19,63	10,20	0,000	-	0,0	19,45	5,60	0,000	-	0,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.04.21	24	0,0	19,88	10,20	0,000	-	0,0	19,65	5,60	0,000	-	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.04.21	24	6,1	52,57	10,20	52,280	-	6,0	38,84	5,60	52,070	-	13,73	0,210	0,00	0,00	0,00	0,726
21.04.21	24	13,8	53,22	10,20	118,920	-	13,7	38,91	5,60	118,630	-	14,31	0,290	0,00	0,00	0,00	1,713
22.04.21	24	6,8	51,73	10,20	58,980	-	6,9	37,98	5,60	59,520	-	13,75	-0,540	0,00	0,00	0,00	0,790
Среднее	24,00	9,6	47,68	10,20	83,032	-	9,6	35,81	5,60	83,076	-	11,87	-0,044	-	-	-	1,340
Итого	744,0				2574,000	0,000				2575,350	0,000		-1,350	0,00	0,00	0,00	41,54

Ориентировочно до конца месяца(+) 664,258 664,606 -0,348 10,719  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1042,541 1037,125 5,416 26,075  
**Итого за апрель 2021 :** 2195,717 2202,832 -7,114 26,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 04:00	32274,720	-	32107,840	-	0,000	0,000	662,653	
23.04.21 07:00	34823,220	-	34659,670	-	0,000	0,000	703,851	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 11,6  
 всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер по доверенности абонента)



26,18 Гкал

