

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44848

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Txв = 11,6

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fg1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	27,4	67,94	10,30	147,930	-	27,3	45,66	5,60	147,650	-	22,28	0,280	0,00	0,00	0,00	3,321
24.03.21	24	27,5	65,56	10,30	148,310	-	27,4	45,16	5,60	148,070	-	20,40	0,240	0,00	0,00	0,00	3,046
25.03.21	24	12,8	63,27	10,30	69,380	-	12,9	44,52	5,60	69,500	-	18,75	-0,120	0,00	0,00	0,00	1,309
26.03.21	24	7,6	55,34	10,30	41,060	-	7,7	37,80	5,60	41,330	-	17,54	-0,270	0,00	0,00	0,00	0,718
27.03.21	24	28,4	56,31	10,30	153,260	-	28,4	40,45	5,60	153,260	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,443
28.03.21	24	29,3	56,45	10,30	158,060	-	29,3	41,30	5,60	158,060	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,407
29.03.21	24	29,2	53,93	10,30	157,910	-	29,2	40,31	5,60	157,910	-	13,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,161
30.03.21	24	29,0	53,01	10,30	156,800	-	29,1	39,78	5,60	157,070	-	13,23	-0,270	0,00	0,00	0,00	2,098
31.03.21	24	29,0	66,94	10,30	156,420	-	29,0	46,43	5,60	156,420	-	20,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,214
01.04.21	24	28,0	56,58	10,30	151,240	-	28,0	40,94	5,60	151,240	-	15,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,374
02.04.21	24	27,9	61,73	10,30	150,650	-	27,9	43,70	5,60	150,650	-	18,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,726
03.04.21	24	27,8	61,55	10,30	149,940	-	27,8	43,37	5,60	149,940	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,734
04.04.21	24	29,1	55,87	10,30	157,400	-	29,1	41,04	5,60	157,400	-	14,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,345
05.04.21	24	29,4	55,65	10,30	158,690	-	29,4	40,78	5,60	158,640	-	14,87	0,050	0,00	0,00	0,00	2,371
06.04.21	24	29,2	56,18	10,30	157,440	-	29,1	40,86	5,60	157,250	-	15,32	0,190	0,00	0,00	0,00	2,428
07.04.21	24	28,9	59,02	10,30	155,950	-	28,7	42,10	5,60	155,240	-	16,92	0,710	0,00	0,00	0,00	2,677
08.04.21	24	28,9	59,03	10,30	155,840	-	28,8	42,02	5,60	155,260	-	17,01	0,580	0,00	0,00	0,00	2,682
09.04.21	24	29,1	57,64	10,30	157,080	-	29,0	41,49	5,60	156,730	-	16,15	0,350	0,00	0,00	0,00	2,559
10.04.21	24	29,1	56,90	10,30	156,880	-	29,0	41,28	5,60	156,820	-	15,62	0,060	0,00	0,00	0,00	2,464
11.04.21	24	29,1	55,37	10,30	157,160	-	29,1	40,63	5,60	157,160	-	14,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,326
12.04.21	24	28,9	52,36	10,30	155,860	-	28,9	39,52	5,60	155,860	-	12,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,011
13.04.21	24	29,1	50,89	10,30	157,350	-	29,1	39,15	5,60	157,260	-	11,74	0,090	0,00	0,00	0,00	1,862
14.04.21	24	29,0	50,95	10,30	156,510	-	29,0	38,72	5,60	156,510	-	12,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,925
15.04.21	24	28,9	52,74	10,30	156,310	-	28,9	39,64	5,60	156,310	-	13,10	0,000	0,00	0,00	0,00	2,058
16.04.21	24	29,5	51,69	10,30	159,490	-	29,5	39,14	5,60	159,490	-	12,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,014
17.04.21	24	29,5	51,96	10,30	159,150	-	29,5	39,52	5,60	159,150	-	12,44	0,000	0,00	0,00	0,00	1,991
18.04.21	24	29,4	50,58	10,30	158,500	-	29,4	38,88	5,60	158,500	-	11,70	0,000	0,00	0,00	0,00	1,862
19.04.21	24	29,3	50,03	10,30	158,000	-	29,0	38,53	5,60	156,380	-	11,50	1,620	0,00	0,00	0,00	1,892
20.04.21	24	29,1	50,13	10,30	156,940	-	29,0	38,50	5,60	156,850	-	11,63	0,090	0,00	0,00	0,00	1,838
21.04.21	24	28,8	50,55	10,30	155,400	-	28,8	38,48	5,60	155,390	-	12,07	0,010	0,00	0,00	0,00	1,887
22.04.21	24	29,3	53,22	10,30	157,990	-	29,1	39,91	5,60	157,340	-	13,31	0,650	0,00	0,00	0,00	2,139
Среднее	24,00	27,7	56,11	10,30	149,319	-	27,6	40,96	5,60	149,182	-	15,15	0,137	-	-	-	2,254
Итого	744,0				4628,900	0,000				4624,640	0,000		4,260	0,00	0,00	0,00	69,88

Ориентировочно до конца месяца(+) 1194,555 1193,455 1,099 18,034
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1374,850 1372,696 2,154 32,624
Итого за апрель 2021 : 4448,605 4445,399 3,206 55,29


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 04:00	38093,400	-	37834,100	-	0,000	0,000	802,243	
23.04.21 07:00	42745,090	-	42481,540	-	0,000	0,000	872,103	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв = 2
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



55,29 Гкал
 Гкал