

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонтент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 17-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215576

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 11,6

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	36,6	71,68	9,54	197,470	-	36,5	46,23	6,16	197,290	-	25,45	0,180	0,00	0,00	0,00	5,034
24.03.21	24	36,6	66,64	9,53	197,790	-	36,6	44,46	6,14	197,600	-	22,18	0,190	0,00	0,00	0,00	4,395
25.03.21	24	36,2	60,96	9,53	195,260	-	36,1	41,91	6,22	195,130	-	19,05	0,130	0,00	0,00	0,00	3,725
26.03.21	24	36,1	54,35	9,55	195,090	-	36,1	38,58	6,24	195,070	-	15,77	0,020	0,00	0,00	0,00	3,077
27.03.21	24	36,2	55,09	9,55	195,240	-	36,1	38,93	6,24	195,200	-	16,16	0,040	0,00	0,00	0,00	3,157
28.03.21	24	36,2	54,30	9,55	195,420	-	36,2	38,85	6,24	195,420	-	15,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,019
29.03.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
30.03.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
31.03.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
01.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
02.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
03.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
04.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
05.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
06.04.21	24	36,2	54,58	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
07.04.21	24	36,2	57,74	9,55	195,250	-	36,2	38,79	6,24	195,230	-	15,79	0,020	0,00	0,00	0,00	3,084
08.04.21	24	35,3	59,92	9,57	190,410	-	35,3	40,64	6,40	190,350	-	18,95	0,020	0,00	0,00	0,00	3,701
09.04.21	24	35,6	58,87	9,56	192,400	-	35,6	40,25	6,33	192,220	-	19,28	0,060	0,00	0,00	0,00	3,674
10.04.21	24	36,1	57,15	9,55	194,860	-	36,1	39,75	6,25	194,800	-	17,40	0,060	0,00	0,00	0,00	3,590
11.04.21	24	36,1	57,52	9,54	194,970	-	36,1	40,07	6,24	194,940	-	17,45	0,030	0,00	0,00	0,00	3,403
12.04.21	24	36,2	50,45	9,54	195,310	-	36,2	37,35	6,22	195,280	-	13,10	0,030	0,00	0,00	0,00	2,560
13.04.21	24	36,2	49,47	9,54	195,510	-	36,2	36,96	6,22	195,510	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,446
14.04.21	24	36,2	52,60	9,55	195,430	-	36,2	38,33	6,23	195,430	-	14,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,789
15.04.21	24	36,2	53,91	9,58	195,330	-	36,2	38,76	6,25	195,300	-	15,15	0,030	0,00	0,00	0,00	2,960
16.04.21	24	36,2	53,46	9,59	195,330	-	36,2	38,58	6,25	195,330	-	14,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,907
17.04.21	24	36,1	50,91	9,58	194,760	-	36,1	37,52	6,24	194,760	-	13,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,608
18.04.21	24	36,1	48,50	9,57	194,840	-	36,1	36,35	6,24	194,840	-	12,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,367
19.04.21	24	36,1	48,00	9,58	194,740	-	36,1	36,11	6,23	194,730	-	11,89	0,010	0,00	0,00	0,00	2,316
20.04.21	24	36,1	51,51	9,56	194,720	-	36,1	37,77	6,24	194,720	-	13,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,675
21.04.21	24	36,1	53,27	9,56	194,670	-	36,1	38,67	6,24	194,670	-	14,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,842
22.04.21	24	36,1	52,56	9,54	194,700	-	36,0	38,24	6,23	194,650	-	14,32	0,050	0,00	0,00	0,00	2,790
Среднее	24,00	36,1	55,16	9,55	195,056	-	36,1	39,10	6,24	195,017	-	16,06	0,039	-	-	-	3,135
Итого	744,0				6046,750	0,000				6045,540	0,000		1,210	0,00	0,00	0,00	97,18

Ориентировочно до конца месяца(+)

1560,452

Корректировка за прошлый месяц (-)

1734,628

Итого за апрель 2021 :

5872,574

1560,139

1733,895

5871,784

0,312

0,733

0,789

25,079

47,015

75,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 05:00	175964,970	-	162390,380	-	0,000	0,000	4289,776	
23.04.21 07:00	3078,010	-	3077,550	-	0,000	0,000	45,906	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

75,25 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

