

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215577

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax
 22,5
 22,5

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Tхв = 11,6
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	20,8	70,61	9,10	112,440	-	20,4	39,62	5,80	110,260	-	30,99	2,180	0,00	0,00	0,00	3,575
24.03.21	24	20,8	65,75	9,10	112,550	-	20,4	38,56	5,80	110,330	-	27,19	2,220	0,00	0,00	0,00	3,145
25.03.21	24	20,6	60,11	9,10	111,160	-	20,2	36,73	5,80	109,040	-	23,38	2,120	0,00	0,00	0,00	2,679
26.03.21	24	20,6	54,43	9,10	111,200	-	20,2	34,12	5,80	109,180	-	19,57	2,020	0,00	0,00	0,00	2,248
27.03.21	24	20,6	53,63	9,10	111,320	-	20,2	34,34	5,80	109,210	-	20,13	2,050	0,00	0,00	0,00	2,314
28.03.21	24	20,6	51,94	9,10	111,340	-	20,2	33,73	5,80	109,340	-	19,29	2,110	0,00	0,00	0,00	2,220
29.03.21	24	20,7	49,70	9,10	111,680	-	20,3	32,73	5,80	109,710	-	18,21	2,000	0,00	0,00	0,00	2,096
30.03.21	24	20,8	64,34	9,10	112,540	-	20,4	37,69	5,80	110,410	-	16,97	1,970	0,00	0,00	0,00	1,962
31.03.21	24	20,6	58,80	9,10	111,360	-	20,2	35,97	5,80	109,230	-	26,65	2,130	0,00	0,00	0,00	3,078
01.04.21	24	20,2	61,06	9,10	108,930	-	19,8	36,68	5,80	106,830	-	22,83	2,130	0,00	0,00	0,00	2,622
02.04.21	24	20,0	60,05	9,10	108,230	-	19,6	36,07	5,80	106,080	-	24,38	2,100	0,00	0,00	0,00	2,736
03.04.21	24	20,3	59,48	9,10	109,520	-	19,9	35,87	5,80	107,340	-	23,98	2,150	0,00	0,00	0,00	2,676
04.04.21	24	20,4	58,26	9,10	109,970	-	19,9	35,31	5,80	107,710	-	23,61	2,180	0,00	0,00	0,00	2,664
05.04.21	24	20,5	56,70	9,10	110,710	-	20,1	34,80	5,80	107,710	-	22,95	2,260	0,00	0,00	0,00	2,607
06.04.21	24	20,5	56,70	9,10	110,710	-	20,1	34,80	5,80	107,710	-	22,95	2,260	0,00	0,00	0,00	2,607
07.04.21	24	20,3	56,62	9,10	109,410	-	19,8	34,44	5,80	108,430	-	21,90	2,280	0,00	0,00	0,00	2,607
08.04.21	24	20,0	59,14	9,10	108,200	-	19,6	35,24	5,80	105,850	-	22,18	2,250	0,00	0,00	0,00	2,505
09.04.21	24	20,2	58,11	9,10	109,150	-	19,8	34,83	5,80	106,760	-	23,90	2,350	0,00	0,00	0,00	2,505
10.04.21	24	20,5	56,44	9,10	110,460	-	20,1	34,48	5,80	106,760	-	23,28	2,390	0,00	0,00	0,00	2,671
11.04.21	24	20,5	56,71	9,10	110,460	-	20,1	34,80	5,80	108,280	-	21,96	2,180	0,00	0,00	0,00	2,626
12.04.21	24	20,5	49,88	9,10	110,810	-	20,2	33,10	5,80	108,340	-	21,91	2,120	0,00	0,00	0,00	2,503
13.04.21	24	20,5	48,91	9,10	110,910	-	20,2	32,94	5,80	108,820	-	16,78	1,990	0,00	0,00	0,00	2,498
14.04.21	24	20,5	51,93	9,10	110,820	-	20,2	33,86	5,80	108,990	-	15,97	1,920	0,00	0,00	0,00	1,929
15.04.21	24	20,5	53,21	9,10	110,800	-	20,2	34,21	5,80	108,900	-	18,07	1,920	0,00	0,00	0,00	1,838
16.04.21	24	20,5	52,80	9,10	110,830	-	20,2	34,23	5,80	108,830	-	19,00	1,970	0,00	0,00	0,00	2,071
17.04.21	24	20,3	50,33	9,10	110,830	-	20,1	33,63	5,80	108,840	-	18,57	1,990	0,00	0,00	0,00	2,173
18.04.21	24	20,4	47,99	9,10	109,800	-	20,1	32,69	5,80	108,610	-	16,70	1,190	0,00	0,00	0,00	2,129
19.04.21	24	20,4	47,52	9,10	109,990	-	20,1	32,56	5,80	108,620	-	15,30	1,360	0,00	0,00	0,00	1,878
20.04.21	24	20,4	50,97	9,10	110,020	-	20,1	33,69	5,80	108,600	-	14,96	1,370	0,00	0,00	0,00	1,731
21.04.21	24	20,4	52,71	9,10	110,000	-	20,1	33,69	5,80	108,430	-	17,28	1,590	0,00	0,00	0,00	1,695
22.04.21	24	20,4	52,02	9,10	109,970	-	20,1	34,38	5,80	108,500	-	18,33	1,500	0,00	0,00	0,00	1,956
Среднее	24,00	20,5	55,61	9,10	110,509	-	20,1	34,00	5,80	108,670	-	18,02	1,300	0,00	0,00	0,00	2,073
Итого	744,0				3425,770	0,000		34,83	5,80	108,532	0,000	20,78	1,977	0,00	0,00	0,00	2,369
										3364,480			61,290				73,43

Ориентировочно до конца месяца(+)

884,070

Корректировка за прошлый месяц (-)

872,399

868,253

Итого за апрель 2021 :

3437,441

15,817

-101,716

18,950

178,823

28,400

Показания счетчиков на момент снятия данных:

3258,618

178,823

63,98

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 05:00	73968,310	-	77689,280	-	0,000	0,000	2492,945	
22.04.21 23:00	77366,740	-	81026,910	-	0,000	0,000	2565,502	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

63,98 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

