

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2021

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215583

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40 mm
 Обратн.тр. ПРЭМ 40 mm
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40 mm
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20 mm
 Тр. Подпитки

Gmin
 0,3
 0,3
 0,1
 0,027

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmax
 22,5
 22,5
 22,5
 6

Термопреобр.
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Tхв = 11,6
 Преобр. давления
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1
 ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.21	24	34,7	66,19	9,40	187,290	-	34,7	42,23	6,44	187,290	-	23,96	0,000	-	-	-	4,493
24.03.21	24	34,2	58,19	9,40	184,610	-	34,2	38,88	6,50	184,610	-	19,31	0,000	-	-	-	3,568
25.03.21	24	34,3	55,36	9,40	185,290	-	34,3	37,60	6,49	185,290	-	17,76	0,000	-	-	-	3,293
26.03.21	24	34,4	57,00	9,38	185,580	-	34,4	38,28	6,47	185,580	-	18,72	0,000	-	-	-	3,476
27.03.21	24	34,3	54,28	9,41	185,390	-	34,3	37,28	6,49	185,390	-	17,00	0,000	-	-	-	3,154
28.03.21	24	33,9	52,15	9,39	183,230	-	33,9	36,34	6,55	183,230	-	15,81	0,000	-	-	-	2,902
29.03.21	24	34,3	52,68	9,39	185,190	-	34,3	36,69	6,50	185,190	-	15,99	0,000	-	-	-	2,963
30.03.21	24	34,0	55,04	9,40	183,410	-	34,0	37,69	6,56	183,410	-	17,35	0,000	-	-	-	3,184
31.03.21	24	33,6	65,63	9,42	181,420	-	33,6	41,81	6,68	181,370	-	23,82	0,050	-	-	-	4,321
01.04.21	24	34,3	60,98	9,40	185,240	-	34,3	40,41	6,51	185,230	-	20,57	0,010	-	-	-	3,816
02.04.21	24	34,8	59,93	9,39	187,940	-	34,8	40,11	6,41	187,940	-	19,82	0,000	-	-	-	3,729
03.04.21	24	34,9	60,77	9,39	188,340	-	34,9	40,33	6,38	188,340	-	20,44	0,000	-	-	-	3,853
04.04.21	24	34,8	60,71	9,37	187,680	-	34,8	40,13	6,41	187,680	-	20,58	0,000	-	-	-	3,865
05.04.21	24	34,5	56,56	9,36	186,160	-	34,5	38,09	6,44	186,160	-	18,47	0,000	-	-	-	3,440
06.04.21	24	34,7	56,84	9,36	187,350	-	34,7	38,08	6,41	187,350	-	18,76	0,000	-	-	-	3,517
07.04.21	24	34,9	58,58	9,35	188,550	-	34,9	38,88	6,35	188,550	-	19,70	0,000	-	-	-	3,719
08.04.21	24	35,0	58,61	9,38	189,160	-	35,0	39,04	6,34	189,160	-	19,57	0,000	-	-	-	3,706
09.04.21	24	34,8	55,82	9,36	187,780	-	34,8	37,56	6,38	187,780	-	18,26	0,000	-	-	-	3,433
10.04.21	24	34,8	54,03	9,38	187,660	-	34,8	36,76	6,39	187,660	-	17,27	0,000	-	-	-	3,244
11.04.21	24	33,4	53,09	9,25	180,240	-	33,4	36,12	6,46	180,210	-	16,97	0,030	-	-	-	3,065
12.04.21	24	35,2	49,96	9,48	189,830	-	35,2	35,87	6,41	189,830	-	14,09	0,000	-	-	-	2,682
13.04.21	24	34,3	50,15	9,45	185,320	-	34,3	35,99	6,55	185,320	-	14,16	0,000	-	-	-	2,630
14.04.21	24	34,3	51,79	9,48	184,950	-	34,3	36,53	6,56	184,950	-	15,26	0,000	-	-	-	2,826
15.04.21	24	34,2	54,05	9,47	184,620	-	34,2	37,31	6,56	184,620	-	16,74	0,000	-	-	-	3,099
16.04.21	24	34,6	52,38	9,44	186,580	-	34,6	36,83	6,49	186,580	-	15,55	0,000	-	-	-	2,907
17.04.21	24	35,4	49,28	9,43	191,330	-	35,4	35,76	6,33	191,330	-	13,52	0,000	-	-	-	2,596
18.04.21	24	34,7	48,25	9,44	187,510	-	34,7	35,20	6,49	187,510	-	13,05	0,000	-	-	-	2,455
19.04.21	24	34,3	48,24	9,43	185,040	-	34,3	35,13	6,55	185,040	-	13,11	0,000	-	-	-	2,432
20.04.21	24	34,4	50,78	9,46	185,950	-	34,4	36,22	6,54	185,910	-	14,56	0,040	-	-	-	2,715
21.04.21	24	34,4	52,76	9,45	185,510	-	34,4	37,06	6,54	185,400	-	15,70	0,110	-	-	-	2,922
22.04.21	24	15,8	52,00	5,58	85,180	-	15,9	36,30	4,27	85,720	-	15,70	-0,540	-	-	-	1,339
Среднее	24,00	33,9	55,23	9,28	182,882	-	33,9	37,76	6,40	182,891	-	17,47	-0,010	-	-	-	3,205
Итого	744,0				5669,330	0,000				5669,630	0,000		-0,300	0,00	0,00	0,00	99,34

Ориентировочно до конца месяца(+)

1463,053

Корректировка за прошлый месяц (-)

1622,790

Итого за апрель 2021 :

5509,593

1463,130

1617,953

5514,808

-0,077

4,838

-5,215

25,637

45,313

79,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.21 04:00	297320,340	-	297190,520	-	-	-	-	-
22.04.21 23:00	302958,000	-	302828,480	-	-	-	6634,242	-
							6732,751	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета79,67 Гкал
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

